

#17488#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель Волковинский В. В., ИП
Адрес потребителя Елизаветинская 11, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 7433
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15017170
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2022	0,156	0	2,251	0	0	2,209	0	0	24	0	0	0	63,7	46,8	0,49	0,32	-
22.08.2022	0,124	0	2,068	0	0	2,03	0	0	24	0	0	0	63,3	48,8	0,49	0,32	-
23.08.2022	0,105	0	1,944	0	0	1,908	0	0	24	0	0	0	63,2	50,2	0,49	0,32	-
24.08.2022	0,121	0	2,027	0	0	1,99	0	0	24	0	0	0	63,4	48,9	0,49	0,32	-
25.08.2022	0,153	0	2,284	0	0	2,242	0	0	24	0	0	0	63,3	47	0,49	0,32	-
26.08.2022	0,14	0	2,173	0	0	2,133	0	0	24	0	0	0	63,4	47,7	0,49	0,32	-
27.08.2022	0,12	0	1,993	0	0	1,957	0	0	24	0	0	0	63,5	48,9	0,49	0,32	-
28.08.2022	0,14	0	2,117	0	0	2,078	0	0	24	0	0	0	63,7	47,6	0,5	0,32	-
29.08.2022	0,127	0	2,074	0	0	2,036	0	0	24	0	0	0	63,2	48,4	0,49	0,32	-
30.08.2022	0,139	0	2,128	0	0	2,089	0	0	24	0	0	0	63,5	47,7	0,49	0,32	-
31.08.2022	0,132	0	2,146	0	0,001	2,107	0	0,001	24	0	0	0	63,4	48,5	0,5	0,31	-
01.09.2022	0,132	0	2,116	0	0	2,078	0	0	24	0	0	0	63,5	48,5	0,51	0,31	-
02.09.2022	0,132	0	2,22	0	0	2,179	0	0	24	0	0	0	63,3	48,8	0,51	0,31	-
03.09.2022	0,138	0	2,266	0	0	2,224	0	0	24	0	0	0	63,3	48,6	0,51	0,31	-
04.09.2022	0,125	0	2,153	0	0	2,113	0	0	24	0	0	0	63,4	49,3	0,51	0,31	-
05.09.2022	0,144	0	2,244	0	0	2,203	0	0	24	0	0	0	63,7	48,1	0,51	0,31	-
06.09.2022	0,125	0	2,236	0	0	2,195	0	0	24	0	0	0	63,2	49,6	0,51	0,31	-
07.09.2022	0,204	0	2,67	0	0	2,62	0	0	24	0	0	0	63,9	45,3	0,51	0,31	-
08.09.2022	0,159	0	2,382	0	0	2,338	0	0	24	0	0	0	63,7	47,4	0,51	0,31	-
09.09.2022	0,153	0	2,316	0	0	2,274	0	0	24	0	0	0	63,7	47,7	0,51	0,31	-
10.09.2022	0,135	0	2,274	0	0	2,233	0	0	24	0	0	0	63,2	48,9	0,51	0,31	-
11.09.2022	0,144	0	2,299	0	0	2,257	0	0	24	0	0	0	63,6	48,4	0,51	0,3	-
12.09.2022	0,161	0	2,352	0	0	2,308	0	0	24	0	0	0	63,7	47,1	0,51	0,3	-
13.09.2022	0,168	0	2,467	0	0	2,422	0	0	24	0	0	0	63,7	47,1	0,51	0,3	-
14.09.2022	0,149	0	2,355	0	0	2,312	0	0	24	0	0	0	63,3	48	0,51	0,3	-
15.09.2022	0,144	0	2,284	0	0	2,242	0	0	24	0	0	0	63,6	48,3	0,51	0,3	-
16.09.2022	0,15	0	2,356	0	0	2,313	0	0	24	0	0	0	63,4	47,9	0,51	0,3	-
17.09.2022	0,123	0	2,164	0	0	2,125	0	0	24	0	0	0	63,4	49,7	0,51	0,3	-
18.09.2022	0,143	0	2,316	0	0	2,274	0	0	24	0	0	0	63,3	48,4	0,51	0,31	-
19.09.2022	0,187	0	2,616	0	0	2,568	0	0	24	0	0	0	63,5	46,2	0,51	0,3	-
20.09.2022	0,175	0	2,445	0	0	2,4	0	0	24	0	0	0	63,8	46,4	0,51	0,3	-
Итого:	4,448	0	69,736	0	0,001	68,457	0	0,001	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,062																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2022	1643,955	16971,123	0	1,536	16592,69	0	1,125	52962	5443
20.09.2022	1648,404	17040,863	0	1,537	16661,148	0	1,126	53706	5443

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2022 7:21:00