

#49795#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2023 по 20.11.2023

Потребитель Волковинский В. В., ИП
Адрес потребителя Елизаветинская 11, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 7433
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 15017170
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.10.2023 | 0,648 | 0 | 6,105 | 0 | 0 | 5,975 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 42,8 | 0,4 | 0,32 | - |
| 22.10.2023 | 0,474 | 0 | 4,415 | 0 | 0 | 4,327 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 39,9 | 0,41 | 0,32 | - |
| 23.10.2023 | 0,416 | 0 | 3,921 | 0 | 0 | 3,844 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 39,9 | 0,41 | 0,32 | - |
| 24.10.2023 | 0,71 | 0 | 6,604 | 0 | 0 | 6,471 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,7 | 40,6 | 0,41 | 0,32 | - |
| 25.10.2023 | 1,101 | 0 | 10,386 | 0 | 0 | 10,173 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,1 | 41,3 | 0,4 | 0,32 | - |
| 26.10.2023 | 1,206 | 0 | 12,418 | 0 | 0 | 12,161 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,6 | 43,9 | 0,38 | 0,33 | - |
| 27.10.2023 | 1,363 | 0 | 14,406 | 0 | 0 | 14,092 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 46,5 | 0,38 | 0,33 | - |
| 28.10.2023 | 1,397 | 0 | 14,28 | 0 | 0 | 13,969 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 45,5 | 0,39 | 0,33 | - |
| 29.10.2023 | 1,362 | 0 | 14,447 | 0 | 0 | 14,128 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 46,9 | 0,39 | 0,33 | - |
| 30.10.2023 | 0,859 | 0 | 7,234 | 0 | 0 | 7,087 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,9 | 38 | 0,41 | 0,32 | - |
| 31.10.2023 | 0,799 | 0 | 6,924 | 0 | 0 | 6,784 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 38,8 | 0,4 | 0,33 | - |
| 01.11.2023 | 1,018 | 0 | 9,469 | 0 | 0 | 9,276 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,1 | 40,9 | 0,39 | 0,33 | - |
| 02.11.2023 | 1 | 0 | 9,611 | 0 | 0 | 9,414 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,2 | 41,9 | 0,4 | 0,32 | - |
| 03.11.2023 | 0,814 | 0 | 7,117 | 0 | 0 | 6,973 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 39,1 | 0,41 | 0,32 | - |
| 04.11.2023 | 0,9 | 0 | 8,055 | 0 | 0 | 7,891 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 39,8 | 0,41 | 0,32 | - |
| 05.11.2023 | 1,065 | 0 | 10,178 | 0 | 0 | 9,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,2 | 41,7 | 0,4 | 0,32 | - |
| 06.11.2023 | 0,867 | 0 | 7,758 | 0 | 0 | 7,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 39,8 | 0,41 | 0,32 | - |
| 07.11.2023 | 0,937 | 0 | 8,411 | 0 | 0 | 8,239 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,1 | 40 | 0,41 | 0,32 | - |
| 08.11.2023 | 0,938 | 0 | 8,729 | 0 | 0 | 8,551 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,1 | 40,9 | 0,4 | 0,32 | - |
| 09.11.2023 | 0,941 | 0 | 8,818 | 0 | 0 | 8,64 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,8 | 40,8 | 0,4 | 0,32 | - |
| 10.11.2023 | 0,926 | 0 | 8,344 | 0 | 0 | 8,174 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,1 | 40 | 0,4 | 0,32 | - |
| 11.11.2023 | 0,959 | 0 | 8,585 | 0 | 0 | 8,41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67 | 39,8 | 0,4 | 0,32 | - |
| 12.11.2023 | 1,001 | 0 | 9,157 | 0 | 0 | 8,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,2 | 40,5 | 0,4 | 0,33 | - |
| 13.11.2023 | 1,126 | 0 | 11,38 | 0 | 0 | 11,146 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,4 | 43,2 | 0,39 | 0,33 | - |
| 14.11.2023 | 1,193 | 0 | 12,283 | 0 | 0 | 12,024 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,1 | 44,4 | 0,39 | 0,33 | - |
| 15.11.2023 | 1,441 | 0 | 14,72 | 0 | 0 | 14,399 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 45,6 | 0,39 | 0,33 | - |
| 16.11.2023 | 1,479 | 0 | 15,119 | 0 | 0 | 14,77 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,8 | 47,9 | 0,39 | 0,32 | - |
| 17.11.2023 | 1,565 | 0 | 15,692 | 0 | 0 | 15,305 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,4 | 50 | 0,39 | 0,32 | - |
| 18.11.2023 | 1,534 | 0 | 13,973 | 0 | 0 | 13,621 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,4 | 48,5 | 0,39 | 0,32 | - |
| 19.11.2023 | 1,606 | 0 | 14,599 | 0 | 0 | 14,234 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,1 | 48,2 | 0,39 | 0,32 | - |
| 20.11.2023 | 1,548 | 0 | 14,669 | 0 | 0 | 14,302 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75 | 49,2 | 0,39 | 0,33 | - |
| Итого: | 33,193 | 0 | 317,807 | 0 | 0 | 310,92 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 7,928 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|--------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|---------|--------|
| 20.10.2023 | 17,709 | 223,026 | 0 | 0,16 | 218,879 | 0 | 0,158 | 2575 | 0 |
| 20.11.2023 | 50,903 | 540,836 | 0 | 0,16 | 529,802 | 0 | 0,158 | 3319 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.11.2023 12:09:18