

#297056#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Хоум-Партнер, ООО, УК
Товарная 32-38 / Судостроительный пер. 3-5, Калининград (Ввод 1)
4317
7084
ВКТ-9
3909
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,146	0	251,557	0	0	248,033	0	0	23,95	0,05	786432	32774	54,8	50,2	0	0,4	0,3	0	-
20.03.2026	1,144	0	247,494	0	0	244,065	0	0	24	0	786432	2	54,7	50	0	0,4	0,3	0	-
21.03.2026	1,164	0	249,482	0	0	245,934	0	0	23,95	0,05	786432	32774	55,2	50,5	0	0,4	0,3	0	-
22.03.2026	1,096	0	245,777	0	0	242,48	0	0	24	0	786432	2	53,4	48,9	0	0,4	0,3	0	-
23.03.2026	0,972	0	250,064	0	0	246,99	0	0	23,92	0,08	786432	32774	51,2	47,2	0	0,4	0,3	0	-
24.03.2026	0,875	0	251,899	0	0	249,064	0	0	23,95	0,05	786432	32774	49	45,5	0	0,4	0,3	0	-
25.03.2026	0,791	0	250,922	0	0	248,459	0	0	23,97	0,03	786432	32774	46,1	42,9	0	0,4	0,3	0	-
26.03.2026	1,132	0	252,169	0	0	248,677	0	0	24	0	786432	2	54,6	50,1	0	0,4	0,3	0	-
27.03.2026	1,2	0	246,427	0	0	242,788	0	0	23,95	0,05	786432	32774	56,3	51,3	0	0,4	0,3	0	-
28.03.2026	1,101	0	254,474	0	0	250,962	0	0	24	0	786432	2	54,3	50	0	0,4	0,3	0	-
29.03.2026	1,005	0	252,994	0	0	249,819	0	0	23,93	0,07	786432	32774	51,9	47,8	0	0,4	0,3	0	-
30.03.2026	1,04	0	249,802	0	0	246,553	0	0	23,97	0,03	786432	32774	52,7	48,5	0	0,4	0,3	0	-
31.03.2026	1,137	0	253,847	0	0	250,304	0	0	23,95	0,05	786432	32774	54,8	50,2	0	0,4	0,3	0	-
01.04.2026	1,15	0	249,889	0	0	246,323	0	0	24	0	786432	2	55,3	50,7	0	0,4	0,3	0	-
02.04.2026	1,138	0	246,954	0	0	243,478	0	0	23,95	0,05	786432	32774	54,9	50,2	0	0,4	0,3	0	-
03.04.2026	1,189	0	253,927	0	0	250,198	0	0	24	0	786432	2	56,2	51,5	0	0,4	0,3	0	-
04.04.2026	1,103	0	253,687	0	0	250,279	0	0	23,93	0,07	786432	32774	53,7	49,3	0	0,4	0,3	0	-
05.04.2026	0,951	0	250,927	0	0	247,97	0	0	23,93	0,07	786432	32774	50,2	46,4	0	0,4	0,3	0	-
06.04.2026	1,07	0	253,684	0	0	250,475	0	0	23,95	0,05	786432	32774	52,2	48	0	0,4	0,3	0	-
07.04.2026	1,167	0	253,709	0	0	250,176	0	0	24	0	786432	2	54,8	50,2	0	0,4	0,3	0	-
08.04.2026	1,266	0	254,097	0	0	250,234	0	0	23,97	0,03	786432	32774	57,4	52,4	0	0,4	0,3	0	-
09.04.2026	1,262	0	254,492	0	0	250,6	0	0	24	0	786432	0	57,5	52,5	0	0,4	0,3	0	-
10.04.2026	1,171	0	252,807	0	0	249,206	0	0	23,95	0,05	786432	32774	55,4	50,7	0	0,4	0,3	0	-
11.04.2026	1,029	0	250,717	0	0	247,505	0	0	24	0	786432	2	52,3	48,1	0	0,4	0,3	0	-
12.04.2026	0,98	0	252,697	0	0	249,562	0	0	23,97	0,03	786432	32774	51,3	47,4	0	0,4	0,3	0	-
13.04.2026	0,952	0	254,089	0	0	251,037	0	0	24	0	786432	2	50,6	46,8	0	0,4	0,3	0	-
14.04.2026	0,833	0	253,577	0	0	250,823	0	0	23,97	0,03	786432	32774	48,2	44,9	0	0,4	0,3	0	-
15.04.2026	0,831	0	246,937	0	0	244,393	0	0	23,97	0,03	786432	32774	47,1	43,8	0	0,4	0,3	0	-
16.04.2026	0,994	0	241,879	0	0	238,835	0	0	23,93	0,07	786432	32774	51,8	47,6	0	0,4	0,3	0	-
17.04.2026	1,059	0	252,012	0	0	248,668	0	0	24	0	786432	2	53,3	49	0	0,4	0,3	0	-
18.04.2026	0,905	0	258,217	0	0	255,232	0	0	23,97	0,03	786432	32774	49,7	46,1	0	0,4	0,3	0	-
Итого:	32,853	0	7791,206	0	0	7689,122	0	0	743,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,853																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,03

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
18.03.2026	2715,754	402763,188	0	0	396885,531	0	0	42818	695,58	35507,52	0,42
18.04.2026	2748,607	410554,375	0	0	404574,656	0	0	43561,02	1438,6	35508,5	1,4

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 11:25:22