

#121436#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Озерная 2, Калининград

4395

8131

Взлёт ТСРВ

906320

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, ГДж	V3, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	TempNar, °C
24.02.2025	16,383	0	127,691	126,292	24	0	0	73,6	43,5	0	-
25.02.2025	16,061	0	135,86	134,734	24	0	0	72,3	44,5	0	-
26.02.2025	15,586	0	125,527	124,165	24	0	0	71,9	42,7	0	-
27.02.2025	15,025	0	120,941	119,501	24	0	0	71,7	42,6	0	-
28.02.2025	15,875	0	137,713	136,899	24	0	0	71,7	44,4	0	-
01.03.2025	16,795	0	140,201	139,381	24	0	0	73,4	45,1	0	-
02.03.2025	16,334	0	129,305	128,21	24	0	0	72,6	42,9	0	-
03.03.2025	14,975	0	117,602	116,27	24	0	0	72	42,1	0	-
04.03.2025	14,723	0	110,331	109,034	24	0	0	71,7	40,3	0	-
05.03.2025	14,048	0	103,462	102,076	24	0	0	71,6	39,8	0	-
06.03.2025	13,694	0	100,626	99,127	24	0	0	71,5	39,7	0	-
07.03.2025	13,285	0	100,558	99,066	24	0	0	71,4	40,5	0	-
08.03.2025	13,447	0	105,766	104,372	24	0	0	71,4	41,6	0	-
09.03.2025	13,449	0	102,109	100,541	24	0	0	71,6	40,8	0	-
10.03.2025	12,004	0	83,729	81,756	24	0	0	71,3	38	0	-
11.03.2025	14,118	0	108,87	107,416	24	0	0	71,2	40,8	0	-
12.03.2025	14,323	0	111,133	109,679	24	0	0	71,5	41,3	0	-
13.03.2025	15,409	0	123,304	122,127	24	0	0	72,7	43,4	0	-
14.03.2025	15,646	0	126,685	125,543	24	0	0	74,3	45,2	0	-
15.03.2025	17,268	0	139,429	138,498	24	0	0	75,5	46,3	0	-
16.03.2025	16,799	0	128,337	127,123	24	0	0	75,4	44,6	0	-
17.03.2025	17,318	0	137,892	136,827	24	0	0	76,2	46,6	0	-
18.03.2025	15,279	0	119,035	117,624	24	0	0	74	43,9	0	-
19.03.2025	15,201	0	124,54	123,33	24	0	0	72,1	43,4	0	-
20.03.2025	14,814	0	125,277	124,149	24	0	0	71,8	44	0	-
21.03.2025	14,028	0	110,55	109,147	24	0	0	71,8	42	0	-
22.03.2025	14,212	0	115,794	114,488	24	0	0	71,6	42,9	0	-
23.03.2025	14,275	0	110,799	109,38	24	0	0	71,4	41,2	0	-
Итого:	420,374	0	3323,066	3286,755	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	100,405										

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V3, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	30641,938	232,444	265678,878	262716,876	70254,23	3102,32
23.03.2025	31062,312	232,444	269001,944	266003,631	70926,23	3102,32

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 16:54:29