

#126545#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Озерная 2, Калининград

4395

8131

Взлёт ТСРВ

906320

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, ГДж	V3, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	TempNar, °C
24.03.2025	14,113	0	112,701	111,322	24	0	0	71,7	42,3	0	6,8
25.03.2025	13,619	0	109,353	107,929	24	0	0	71,7	42,5	0	5,5
26.03.2025	13,29	0	96,37	94,701	24	0	0	71,5	39,3	0	4,4
27.03.2025	13,75	0	104,528	103,004	24	0	0	71,6	40,8	0	6,9
28.03.2025	12,463	0	89,585	87,797	24	0	0	71,5	39,1	0	5,7
29.03.2025	11,785	0	84,672	83,066	24	0	0	71,4	38,9	0	8,9
30.03.2025	13,175	0	96,644	95,309	24	0	0	71,4	39,5	0	9,9
31.03.2025	13,102	0	97,186	95,756	24	0	0	71,5	40	0	6,8
01.04.2025	13,604	0	101,678	100,385	24	0	0	72	40,6	0	5,9
02.04.2025	2,019	0	17,869	17,679	4	0	0	71,9	46,4	0	-
02.04.2025	10,863	0	77,953	76,713	20	0	0	71,7	40,2	0	-
03.04.2025	11,624	0	82,098	80,279	24	0	0	71,7	38,8	0	-
04.04.2025	12,502	0	91,007	89,354	24	0	0	72,2	40,1	0	-
05.04.2025	14,693	0	119,32	118,184	24	0	0	73,2	44,2	0	-
06.04.2025	16,188	0	130,15	129,116	24	0	0	75,2	46	0	-
07.04.2025	14,372	0	112,316	110,9	24	0	0	74,1	44,2	0	-
08.04.2025	14,26	0	113,797	112,477	24	0	0	72,6	43,2	0	-
09.04.2025	14,474	0	117,419	116,198	24	0	0	72,4	43,5	0	-
10.04.2025	14,68	0	124,887	123,785	24	0	0	72,8	45,2	0	-
11.04.2025	13,652	0	110,292	108,867	24	0	0	72,3	43,3	0	-
12.04.2025	13,013	0	100,621	98,991	24	0	0	72,3	42,1	0	-
13.04.2025	11,835	0	81,807	79,765	24	0	0	71,9	38,3	0	-
14.04.2025	10,642	0	69,475	67,211	24	0	0	71,3	35,9	0	-
15.04.2025	10,308	0	68,639	66,393	24	0	0	70,6	35,9	0	-
16.04.2025	8,299	0	53,731	51,163	24	0	0	70,8	35,6	0	-
17.04.2025	4,823	0	30,851	27,88	24	0	0	70,1	36,3	0	-
18.04.2025	4,519	0	28,881	25,922	24	0	0	69,8	36,2	0	-
19.04.2025	4,988	0	31,591	28,675	24	0	0	70	35,6	0	-
20.04.2025	4,791	0	31,888	29,001	24	0	0	69,4	36,9	0	-
21.04.2025	4,556	0	35,484	32,708	24	0	0	66,6	39	0	-
22.04.2025	4,355	0,011	25,83	22,788	24	0	0	70,2	34	0	-
23.04.2025	4,629	0,016	27,66	24,635	24	0	0	70,4	34,2	0	-
Итого:	344,986	0,027	2576,283	2517,953	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	82,398										

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V3, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	31062,312	232,444	269001,944	266003,631	70926,23	3102,32
23.04.2025	31407,298	232,471	271578,227	268521,584	71670,23	3102,32

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:37:11