

#130980#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Озерная 2, Калининград

4395

8131

Взлёт ТСРВ

906320

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, ГДж	V3, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	TempNar, °C
24.04.2025	4,776	0,068	30,277	27,28	24	0	0	70,3	36,3	0	-
25.04.2025	4,764	0	30,039	27,039	24	0	0	70,3	36	0	-
26.04.2025	4,991	0	31,107	28,09	24	0	0	70,6	35,7	0	-
27.04.2025	5,458	0	34,677	31,728	24	0	0	70,4	35,9	0	-
28.04.2025	4,781	0	28,148	25,048	24	0	0	70,3	33,5	0	-
29.04.2025	4,634	0,008	26,209	23,133	24	0	0	70,4	31,9	0	-
30.04.2025	5,008	0,064	28,977	25,977	24	0	0	70,7	32,8	0	-
01.05.2025	4,613	0,268	28,437	25,389	24	0	0	70,4	35,6	0	-
02.05.2025	4,793	0,296	29,989	26,959	24	0	0	69,9	35,3	0	-
03.05.2025	4,563	0,11	31,356	28,493	24	0	0	67,6	36,2	0	-
04.05.2025	5,036	0	28,281	25,392	24	0	224	70,8	31,5	0	-
05.05.2025	4,845	0,027	32,205	29,402	24	0	0	68,7	35,9	0	-
06.05.2025	4,847	0,018	53,346	51,072	24	0	0	64,2	44,5	0	-
07.05.2025	2,268	0,08	13,412	11,821	13	0	0	71,1	29,2	0	-
07.05.2025	2,398	0	13,884	12,627	11	0	0	71	33,7	0	-
08.05.2025	4,929	0,378	28,507	25,723	24	0	0	71,3	33,3	0	-
09.05.2025	4,879	0,129	28,16	25,324	24	0	0	71,3	33,4	0	-
10.05.2025	4,71	0	26,23	23,367	24	0	0	71,3	32	0	-
11.05.2025	5,053	0	28,141	25,323	24	0	0	70,9	31,2	0	-
12.05.2025	4,585	0	26,182	23,706	24	0	0	71,3	32,6	0	-
13.05.2025	4,86	0	28,264	25,354	24	0	0	71,2	33,6	0	-
14.05.2025	5,111	0	30,519	27,619	24	0	0	70,9	34,1	0	-
15.05.2025	4,805	0	29,531	26,627	24	0	0	70,1	34,7	0	-
16.05.2025	4,707	0	28,665	25,673	24	0	0	70,2	34,7	0	-
17.05.2025	5,024	0	28,665	25,704	24	0	0	70,7	32,2	0	-
18.05.2025	5,34	0	29,867	26,95	24	0	0	70,6	31	0	-
19.05.2025	5,017	0	29,109	26,134	24	0	0	70,3	32,5	0	-
20.05.2025	5,067	0	30,026	27,067	24	0	0	70,9	33,9	0	-
21.05.2025	4,624	0,142	27,097	24,121	24	0	0	70,5	33,5	0	-
22.05.2025	4,943	0,129	29,161	26,078	24	0	0	70,6	33,7	0	-
23.05.2025	4,617	0	27,397	24,18	24	0	0	70,3	34,1	0	-
Итого:	146,046	1,717	895,865	808,4	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,882										

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V3, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	31407,298	232,471	271578,227	268521,584	71670,23	3102,32
23.05.2025	31553,344	234,188	272474,092	269329,984	72390,23	3102,32

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.05.2025 15:03:06