

# #17454#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Озерная 2, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 8131  
Тип теплосчётчика Взлёт ТСРВ  
Заводской номер 906320  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, ГДж  | V3, м3 | M1, т    | M2, т    | TNar, ч | Ttn, ч | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | TempNar, °C |
|------------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.05.2021 | 4,966   | 0      | 48,802   | 47,235   | 24      | 0      | 0      | 66,7   | 43,8   | 0      | -           |
| 25.05.2021 | 4,494   | 0      | 33,717   | 31,58    | 24      | 0      | 0      | 66,5   | 37,1   | 0      | 16          |
| 26.05.2021 | 4,708   | 0      | 35,46    | 33,408   | 24      | 0      | 0      | 66,4   | 36,9   | 0      | -           |
| 27.05.2021 | 5,124   | 0      | 48,503   | 46,944   | 24      | 0      | 0      | 66,8   | 43     | 0      | -           |
| 28.05.2021 | 4,919   | 0      | 49,672   | 48,157   | 24      | 0      | 0      | 66,6   | 44,3   | 0      | -           |
| 29.05.2021 | 4,816   | 0      | 43,344   | 41,652   | 24      | 0      | 0      | 67,5   | 42,6   | 0      | 11          |
| 30.05.2021 | 5,288   | 0      | 38,311   | 36,399   | 24      | 0      | 0      | 69,4   | 38,4   | 0      | 12,3        |
| 31.05.2021 | 4,912   | 0      | 35,548   | 33,517   | 24      | 0      | 0      | 69,3   | 38,5   | 0      | -           |
| 01.06.2021 | 4,859   | 0      | 30,766   | 28,52    | 24      | 0      | 0      | 68,9   | 33,7   | 0      | 16          |
| 02.06.2021 | 4,648   | 0      | 28,701   | 26,386   | 24      | 0      | 0      | 69,5   | 33,6   | 0      | -           |
| 03.06.2021 | 5,113   | 0      | 35,775   | 33,809   | 24      | 0      | 0      | 69,6   | 37,6   | 0      | -           |
| 04.06.2021 | 4,934   | 0      | 38,022   | 36,143   | 24      | 0      | 0      | 68,6   | 39,6   | 0      | 15          |
| 05.06.2021 | 4,417   | 0      | 33,509   | 31,574   | 24      | 0      | 0      | 68,1   | 38,9   | 0      | -           |
| 06.06.2021 | 4,798   | 0      | 36,026   | 34,075   | 24      | 0      | 0      | 68,6   | 39     | 0      | 13,4        |
| 07.06.2021 | 4,728   | 0      | 37,221   | 35,308   | 24      | 0      | 0      | 68,4   | 40,2   | 0      | 22          |
| 08.06.2021 | 4,416   | 0      | 30,688   | 28,456   | 24      | 0      | 0      | 67,6   | 35,9   | 0      | -           |
| 09.06.2021 | 4,324   | 0      | 35,969   | 33,935   | 24      | 0      | 0      | 65,7   | 39,2   | 0      | 18,8        |
| 10.06.2021 | 4,36    | 0      | 41,415   | 39,605   | 24      | 0      | 0      | 67     | 43,8   | 0      | 21          |
| 11.06.2021 | 4,309   | 0      | 43,458   | 41,768   | 24      | 0      | 0      | 66,8   | 44,9   | 0      | -           |
| 12.06.2021 | 4,359   | 0      | 48,007   | 46,462   | 24      | 0      | 0      | 66     | 45,9   | 0      | -           |
| 13.06.2021 | 4,345   | 0      | 49,97    | 48,393   | 24      | 0      | 0      | 66,2   | 46,9   | 0      | -           |
| 14.06.2021 | 4,576   | 0      | 47,421   | 45,674   | 24      | 0      | 0      | 66,5   | 45,2   | 0      | -           |
| 15.06.2021 | 4,064   | 0      | 51,017   | 49,401   | 24      | 0      | 0      | 62,7   | 45,1   | 0      | -           |
| 16.06.2021 | 4,197   | 0      | 35,292   | 33,316   | 24      | 0      | 0      | 65,7   | 39,5   | 0      | -           |
| 17.06.2021 | 4,012   | 0      | 43,307   | 41,637   | 24      | 0      | 0      | 66,2   | 45,9   | 0      | -           |
| 18.06.2021 | 4,233   | 0      | 45,712   | 44,084   | 24      | 0      | 0      | 66,4   | 45,9   | 0      | -           |
| 19.06.2021 | 4,075   | 0      | 43,091   | 41,355   | 24      | 0      | 0      | 66,5   | 45,8   | 0      | -           |
| 20.06.2021 | 3,984   | 0      | 40,887   | 38,98    | 24      | 0      | 0      | 66,8   | 45,7   | 0      | -           |
| 21.06.2021 | 3,889   | 0      | 42,365   | 40,456   | 24      | 0      | 0      | 66,4   | 46,6   | 0      | -           |
| 22.06.2021 | 3,767   | 0      | 32,538   | 30,231   | 24      | 0      | 0      | 65,6   | 41     | 0      | -           |
| 23.06.2021 | 3,525   | 0      | 32,239   | 29,953   | 24      | 0      | 0      | 65,3   | 42,2   | 0      | -           |
| Итого:     | 139,159 | 0      | 1236,753 | 1178,413 | 744     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 33,238  |        |          |          |         |        |        |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж    | V3, м3  | M1, т      | M2, т      | TNar, ч  | Ttn, ч  |
|------------|-----------|---------|------------|------------|----------|---------|
| 23.05.2021 | 18311,431 | 217,426 | 166647,841 | 165668,126 | 39566,23 | 1003,85 |
| 23.06.2021 | 18450,59  | 217,426 | 167884,594 | 166846,539 | 40310,23 | 1003,85 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

|                           |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ             |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ              |
| 26.06.2021 19:03:41       |