

#17450#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 21.06.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 2, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 8131
Тип теплосчётчика Взлёт ТСРВ
Заводской номер 906320
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, ГДж	V3, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	TempNar, °C
24.05.2023	4,314	0	24,242	21,452	24	0	0	69,5	30,5	0	-
25.05.2023	4,388	0	25,24	22,526	24	0	0	69,3	31,2	0	-
26.05.2023	4,438	0	23,97	21,266	24	0	0	69,5	28,5	0	-
27.05.2023	3,957	0	21,536	18,698	24	0	0	69,3	29,3	0	-
28.05.2023	4,323	0	24,365	21,604	24	0	0	69,6	30,7	0	-
29.05.2023	4,017	0	23,14	20,225	24	0	0	69,3	31,8	0	-
30.05.2023	4,111	0	23,651	20,772	24	0	0	69,5	31,9	0	-
31.05.2023	4,137	0	24,068	21,419	24	0	0	69,4	31,8	0	-
01.06.2023	4,324	0	24,951	22,282	24	0	0	69,5	31,5	0	-
02.06.2023	4,09	0	22,621	19,761	24	0	0	69,2	29,8	0	-
03.06.2023	3,997	0	21,712	18,679	24	0	0	69,3	29,5	0	-
04.06.2023	4,384	0	24,753	21,723	24	0	0	69,4	30,9	0	-
05.06.2023	4,197	0	24,161	21,244	24	0	0	69,5	31,9	0	-
06.06.2023	4,106	0	24,088	21,488	24	0	0	69,2	32	0	-
07.06.2023	3,888	0	22,482	19,814	24	0	0	69,4	32	0	-
08.06.2023	4,104	0	23,72	21,053	24	0	0	69,5	31,8	0	-
09.06.2023	3,898	0	21,772	18,947	24	0	0	69,2	30,5	0	-
10.06.2023	3,839	0	20,906	17,846	24	0	0	69,1	29,6	0	-
11.06.2023	4,295	0	24,543	21,404	24	0	0	69,3	31,6	0	-
12.06.2023	4,399	0	25,353	22,216	24	0	0	69,4	31,9	0	-
13.06.2023	4,169	0	24,117	20,937	24	0	0	69,4	32,4	0	-
14.06.2023	3,834	0	22,441	19,413	24	0	0	69,3	33	0	-
15.06.2023	3,873	0	22,773	19,88	24	0	0	69,3	32,9	0	-
16.06.2023	3,836	0	21,422	18,496	24	0	0	69,4	30,8	0	-
17.06.2023	3,727	0	20,294	17,278	24	0	0	69,4	30	0	-
18.06.2023	4,07	0	21,912	18,709	24	0	0	69,3	29,2	0	-
19.06.2023	4,052	0	21,904	18,635	24	0	0	69,4	29,7	0	-
20.06.2023	3,929	0	21,349	18,059	24	0	0	69,4	30,1	0	-
21.06.2023	1,115	0	6,498	5,354	9	0	0	69,5	25,7	0	-
21.06.2023	2,486	0	14,004	12,231	15	0	0	68,7	31,2	0	-
Итого:	118,297	0	667,988	583,411	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,255										

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V3, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2023	25587,681	227,689	221990,085	220354,29	57081,33	1008,75
21.06.2023	25705,978	227,689	222658,073	220937,701	57777,33	1008,75

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.06.2023 7:56:47