

#133999#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК
Озерная 2, Калининград
4395
8131
Взлёт ТСРВ
906320
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, ГДж	V3, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	TempNar, °C
24.05.2025	4,34	0	24,587	21,253	24	0	0	70,4	32,8	0	-
25.05.2025	5,028	0	27,905	24,655	24	0	0	70,4	31	0	-
26.05.2025	4,553	0,001	26,245	23,091	24	0	0	70,4	33	0	-
27.05.2025	4,597	0	27,801	24,819	24	0	0	70,2	34,5	0	-
28.05.2025	4,396	0	25,885	23,087	24	0	0	70,9	34	0	-
29.05.2025	4,415	0,03	26,231	23,424	24	0	0	71	34,6	0	-
30.05.2025	4,628	0,045	27,416	24,633	24	0	0	70,9	34	0	-
31.05.2025	4,41	0,139	41,096	38,579	24	0	0	65,3	42,3	0	-
01.06.2025	4,85	0,063	27,41	24,25	24	0	0	70,2	31,6	0	-
02.06.2025	4,466	0,071	25,952	22,547	24	0	0	70,3	33,7	0	-
03.06.2025	4,542	0,154	27,853	24,423	24	0	0	69,9	35,4	0	-
04.06.2025	1,967	0,011	12,488	10,873	13	0	0	70,2	36,4	0	-
04.06.2025	2,289	0,079	14,17	12,925	11	0	0	70	35,8	0	-
05.06.2025	4,392	0,021	27,066	24,249	24	0	0	70,4	35,4	0	-
06.06.2025	4,243	0	26,146	23,19	24	0	0	70,3	35,6	0	-
07.06.2025	4,414	0	26,123	22,835	24	0	0	70,3	34,3	0	-
08.06.2025	4,55	0	26,13	22,684	24	0	0	70	32,8	0	-
09.06.2025	4,44	0	27,118	23,797	24	0	0	70	35,3	0	-
10.06.2025	4,314	0,003	27,591	24,555	24	0	0	69,9	36,6	0	-
11.06.2025	4,301	0	27,495	24,643	24	0	0	69,7	36,2	0	-
12.06.2025	4,312	0	27,397	24,529	24	0	0	69,9	36,2	0	-
13.06.2025	4,375	0	27,208	24,155	24	0	0	70,2	35,9	0	-
14.06.2025	4,238	0	25,804	22,919	24	0	0	69,9	34,6	0	-
15.06.2025	4,432	0	26,373	23,471	24	0	0	69,7	33,3	0	-
16.06.2025	1,364	0	8,226	7,015	9	0	0	69,5	31	0	-
16.06.2025	2,983	0	18,407	16,421	15	0	0	69,5	34,7	0	-
17.06.2025	4,36	0	27,556	24,168	24	0	0	69,8	36,6	0	-
18.06.2025	4,223	0	26,986	23,656	24	0	0	69,7	37	0	-
19.06.2025	4,464	0	36,503	33,662	24	0	0	66,4	40,4	0	-
20.06.2025	4,252	0	26,584	23,205	24	0	0	70,2	36,6	0	-
21.06.2025	4,444	0	25,875	22,471	24	0	0	70,6	34,1	0	-
22.06.2025	4,327	0	24,687	21,345	24	0	0	70,3	33	0	-
23.06.2025	4,261	0	25,324	22,027	24	0	0	70,3	34,7	0	-
Итого:	137,17	0,617	849,638	753,556	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,762										

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V3, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	31553,344	234,188	272474,092	269329,984	72390,23	3102,32
23.06.2025	31690,514	234,805	273323,73	270083,54	73134,23	3102,32

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 10:11:53