

#145309#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК
Озерная 2, Калининград
4395
8131
Взлёт ТСРВ
906320
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, ГДж	V3, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	TempNar, °C
24.07.2025	3,966	0	25,479	21,96	24	0	0	69,7	37,8	0	-
25.07.2025	3,933	0	24,478	20,972	24	0	0	70,3	37,3	0	-
26.07.2025	3,919	0	24,31	20,77	24	0	0	69,3	36,1	0	-
27.07.2025	3,904	0	23,059	19,514	24	0	0	69,7	34,6	0	-
28.07.2025	4,022	0	25,023	21,592	24	0	0	69,6	36,2	0	-
29.07.2025	3,819	0	24,564	21,383	24	0	0	69,8	37,6	0	-
30.07.2025	3,885	0	25,058	22,017	24	0	0	69,8	37,4	0	-
31.07.2025	3,982	0,005	24,79	21,532	24	0	0	70,2	36,7	0	-
01.08.2025	4,016	0,001	25,15	21,581	24	0	0	69,9	37,1	0	-
02.08.2025	4,176	0	24,958	21,352	24	0	0	70,1	35,3	0	-
03.08.2025	4,152	0	24,62	21,121	24	0	0	69,5	34,2	0	-
04.08.2025	3,851	0	23,232	19,786	24	0	0	70,2	36,1	0	-
05.08.2025	4	0	24,701	21,332	24	0	0	70,4	36,8	0	-
06.08.2025	4,238	0,002	27,149	23,818	24	0	0	69,8	37,1	0	-
07.08.2025	4,22	0	26,745	23,342	24	0	0	69,8	36,8	0	-
08.08.2025	4,111	0	26,203	22,812	24	0	0	69,4	36,8	0	-
09.08.2025	3,588	0	20,873	17,822	24	0	0	69,5	33,4	0	-
10.08.2025	3,125	0,001	16,565	14,069	24	0	0	68,7	28	0	-
11.08.2025	3,208	0	17,932	15,513	24	0	0	69,1	30,6	0	-
12.08.2025	2,856	0	16,54	14,199	24	0	0	67,6	30,8	0	-
13.08.2025	2,864	0	17,076	14,631	24	0	0	66,6	31,1	0	-
14.08.2025	2,731	0	16,847	14,634	24	0	0	66,7	32,3	0	-
15.08.2025	2,646	0	16,197	13,948	24	0	0	66,4	31,9	0	-
16.08.2025	2,569	0	14,922	12,751	24	0	0	66,4	29,8	0	-
17.08.2025	2,85	0	16,923	14,894	24	0	0	66,6	30,1	0	-
18.08.2025	2,821	0	17,395	15,283	24	0	0	66,7	32	0	-
19.08.2025	2,858	0	17,878	15,599	24	0	0	66,6	32,7	0	-
20.08.2025	2,94	0	18,824	16,766	24	0	0	66,6	33	0	-
21.08.2025	2,672	0	16,975	14,968	24	0	0	66,6	33	0	-
22.08.2025	2,686	0	16,906	14,86	24	0	0	66,4	32,6	0	-
23.08.2025	2,908	0	17,707	15,635	24	0	0	66,4	30,9	0	-
Итого:	107,516	0,009	659,079	570,456	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,68										

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V3, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.07.2025	31815,913	234,806	274106,188	270764,778	73854,23	3102,32
23.08.2025	31923,429	234,815	274765,267	271335,234	74598,23	3102,32

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 15:12:32