

#35363#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 2, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 8131
Тип теплосчётчика Взлёт ТСРВ
Заводской номер 906320
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, ГДж	V3, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	TempNар, °C
24.08.2023	3,387	0	21,552	18,195	24	0	0	65,1	32,7	0	-
25.08.2023	3,448	0	20,76	17,308	24	0	0	65,2	30,7	0	-
26.08.2023	3,266	0	19,219	15,671	24	0	0	65,1	30,1	0	-
27.08.2023	3,564	0	22,349	18,943	24	0	0	65,1	31,9	0	-
28.08.2023	3,623	0	22,869	19,465	24	0	0	65,2	32,2	0	-
29.08.2023	3,719	0	23,754	20,331	24	0	0	65,1	32,4	0	-
30.08.2023	3,881	0	24,514	21,19	24	0	0	65,4	32	0	-
31.08.2023	4,15	0	27,131	23,916	24	0	0	65	32,4	0	-
01.09.2023	3,84	0	23,555	20,208	24	0	0	65,1	30,5	0	-
02.09.2023	3,736	0	22,198	18,752	24	0	0	65	29,4	0	-
03.09.2023	4,209	0	26,835	23,629	24	0	0	65,3	31,6	0	-
04.09.2023	3,688	0	23,532	20,253	24	0	0	65,2	32,3	0	-
05.09.2023	3,79	0	24,459	21,248	24	0	0	65,1	32,4	0	-
06.09.2023	3,833	0	24,862	21,636	24	0	0	65	32,4	0	-
07.09.2023	3,794	0	23,981	20,697	24	0	0	65,5	32,2	0	-
08.09.2023	3,555	0	21,497	18,173	24	0	0	65,4	30,8	0	-
09.09.2023	4	0	24,089	20,817	24	0	0	65,2	29,5	0	-
10.09.2023	4,105	0	26,588	23,488	24	0	0	65	31,9	0	-
11.09.2023	3,661	0	23,65	20,566	24	0	0	65,3	32,6	0	-
12.09.2023	3,676	0	23,566	20,541	24	0	0	65,6	32,6	0	-
13.09.2023	3,514	0	22,908	19,979	24	0	0	65,2	32,8	0	-
14.09.2023	3,876	0	25,461	22,524	24	0	0	65,3	32,8	0	-
15.09.2023	3,641	0	22,403	19,137	24	0	0	65	30,6	0	-
16.09.2023	3,914	0	23,037	19,719	24	0	0	65,5	29,2	0	-
17.09.2023	4,136	0	26,172	22,976	24	0	0	65,4	31,5	0	-
18.09.2023	4,065	0	26,121	23,065	24	0	0	65,4	32	0	-
19.09.2023	3,996	0	25,705	22,708	24	0	0	65,5	32,2	0	-
20.09.2023	3,824	0	24,504	21,454	24	0	0	65,6	32,5	0	-
21.09.2023	3,877	0	25,492	22,5	24	0	0	65,3	32,8	0	-
22.09.2023	3,718	0	22,863	19,866	24	0	0	65,3	30,5	0	-
23.09.2023	3,793	0	21,79	18,671	24	0	0	65,6	28	0	-
Итого:	117,279	0	737,416	637,626	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,012										

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V3, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
23.08.2023	25884,986	227,689	223714,301	221847,124	59289,33	1008,75
23.09.2023	26002,265	227,689	224451,717	222484,75	60033,33	1008,75

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2023 15:09:44