

#148726#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК
Озерная 2, Калининград
4395
8131
Взлёт ТСРВ
906320
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, ГДж	V3, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	TempNar, °C
24.08.2025	3,093	0	19,131	17,073	24	0	0	66,1	30,9	0	-
25.08.2025	3,256	0	23,907	21,523	24	0	0	63,6	34,6	0	-
26.08.2025	2,486	0	91,298	90,937	24	0	0	41,9	35,7	0	-
27.08.2025	2,837	0	66,156	65,003	24	0	0	58,7	49,4	0	-
28.08.2025	3,201	0	18,397	16,448	24	0	0	69,4	31,3	0	-
29.08.2025	3,681	0	21,481	19,248	24	0	0	69,9	32,4	0	-
30.08.2025	3,87	0	23,183	20,247	24	0	0	69,6	34,1	0	-
31.08.2025	4,295	0	25,278	22,421	24	0	0	69,9	33,1	0	-
01.09.2025	3,977	0,001	24,068	21,172	24	0	0	70,1	34,8	0	-
02.09.2025	4,154	0	26,402	23,522	24	0	0	69,9	36,3	0	-
03.09.2025	4,27	0	27,469	23,791	24	0	0	69,5	37,4	0	-
04.09.2025	4,287	0	26,56	22,376	24	0	0	69,8	37,2	0	-
05.09.2025	4,243	0,001	26,261	21,957	24	0	0	69,4	36,9	0	-
06.09.2025	4,193	0	24,999	20,519	24	0	0	69,3	35,7	0	-
07.09.2025	4,709	0	27,731	23,277	24	0	0	69,3	34,2	0	-
08.09.2025	4,329	0	26,628	22,175	24	0	0	69,3	36,6	0	-
09.09.2025	0,706	0	4,791	3,836	5	0	0	69,2	46,4	0	-
09.09.2025	3,642	0,001	22,774	19,309	19	0	0	69,5	38	0	-
10.09.2025	2,112	0,001	13,021	10,575	13	0	0	69	33,8	0	-
10.09.2025	2,279	0	14,69	12,693	11	0	0	69,4	37,7	0	-
11.09.2025	4,254	0,001	27,027	22,593	24	0	0	69,2	37,8	0	-
12.09.2025	4,259	0,003	27,273	22,736	24	0	0	69,3	38,5	0	-
13.09.2025	4,394	0	27,123	22,457	24	0	0	69,2	36,9	0	-
14.09.2025	4,525	0,001	27,119	22,523	24	0	0	69,1	35,3	0	-
15.09.2025	4,755	0,007	29,083	24,53	24	0	0	69,7	36,4	0	-
16.09.2025	4,39	0,002	26,491	21,901	24	0	0	70	36,9	0	-
17.09.2025	4,377	0,001	27,206	22,968	24	0	0	70,2	37,7	0	-
18.09.2025	4,054	0,006	25,231	21,79	24	0	0	70,3	37	0	-
19.09.2025	4,064	0,003	25,858	22,405	24	0	0	69,9	37,4	0	-
20.09.2025	4,152	0	25,381	21,904	24	0	0	70	36	0	-
21.09.2025	4,051	0	23,811	20,423	24	0	0	70,2	34,5	0	-
22.09.2025	3,863	0	23,634	20,321	24	0	0	70	36,1	0	-
23.09.2025	3,984	0,001	25,725	22,475	24	0	0	70	37,9	0	-
Итого:	124,742	0,029	895,187	787,128	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,794										

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V3, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	31923,429	234,815	274765,267	271335,234	74598,23	3102,32
23.09.2025	32048,171	234,844	275660,454	272122,362	75342,23	3102,32

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 13:43:24