

#17447#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 2, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 8131
Тип теплосчётчика Взлёт ТСРВ
Заводской номер 906320
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, ГДж | V3, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | TempNar, °C |
|------------|---------|--------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.09.2021 | 4,777 | 1,877 | 35,626 | 33,124 | 24 | 0 | 0 | 68,5 | 39,3 | 0 | - |
| 25.09.2021 | 4,941 | 0,272 | 36,461 | 33,919 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 39,5 | 0 | - |
| 26.09.2021 | 5,087 | 0 | 33,695 | 30,969 | 24 | 0 | 0 | 68,1 | 34,9 | 0 | - |
| 27.09.2021 | 5,104 | 0,224 | 31,734 | 28,886 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 33,5 | 0 | - |
| 28.09.2021 | 4,741 | 0 | 39,634 | 37,226 | 24 | 0 | 0 | 67,5 | 41,5 | 0 | - |
| 29.09.2021 | 4,051 | 0,001 | 29,477 | 27,471 | 19,1 | 4,9 | 0 | 67,6 | 37,3 | 0 | - |
| 30.09.2021 | 4,774 | 0,264 | 32,079 | 29,402 | 24 | 0 | 224 | 67,7 | 35,1 | 0 | - |
| 01.10.2021 | 4,715 | 0,77 | 31,093 | 28,387 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 34,6 | 0 | - |
| 02.10.2021 | 8,299 | 0,009 | 65,285 | 63,846 | 24 | 0 | 0 | 69 | 39,6 | 0 | - |
| 03.10.2021 | 11,059 | 0 | 88,139 | 87,728 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 39,2 | 0 | - |
| 04.10.2021 | 10,544 | 0 | 81,411 | 80,77 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 38,7 | 0 | - |
| 05.10.2021 | 9,702 | 0 | 75,111 | 74,279 | 24 | 0 | 0 | 69 | 38,6 | 0 | - |
| 06.10.2021 | 9,72 | 0 | 76,575 | 75,746 | 24 | 0 | 0 | 68,6 | 38,7 | 0 | - |
| 07.10.2021 | 9,747 | 0 | 71,155 | 70,078 | 24 | 0 | 0 | 68,7 | 36,6 | 0 | - |
| 08.10.2021 | 10,714 | 0,052 | 86,325 | 85,76 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 39 | 0 | - |
| 09.10.2021 | 11,665 | 0,002 | 96,435 | 96,161 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 41,4 | 0 | - |
| 10.10.2021 | 12,148 | 0,003 | 102,014 | 101,839 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 41,2 | 0 | - |
| 11.10.2021 | 11,311 | 0 | 94,287 | 93,832 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 40,9 | 0 | - |
| 12.10.2021 | 11,456 | 0 | 97,208 | 96,918 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 40,9 | 0 | - |
| 13.10.2021 | 11,788 | 0,118 | 101,689 | 101,577 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 41,3 | 0 | - |
| 14.10.2021 | 12,551 | 0,014 | 98,785 | 98,469 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 39,3 | 0 | - |
| 15.10.2021 | 10,947 | 0 | 81,634 | 80,731 | 24 | 0 | 0 | 69 | 37,4 | 0 | - |
| 16.10.2021 | 12,1 | 0,014 | 100,123 | 99,856 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 40,2 | 0 | - |
| 17.10.2021 | 12,464 | 0 | 101,47 | 101,31 | 24 | 0 | 0 | 69 | 39,8 | 0 | - |
| 18.10.2021 | 12,085 | 0,015 | 100,514 | 100,372 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 40,2 | 0 | - |
| 19.10.2021 | 12,615 | 0,015 | 111,594 | 111,872 | 24 | 0 | 0 | 69 | 42 | 0 | - |
| 20.10.2021 | 5,354 | 0 | 45,299 | 45,116 | 12 | 0 | 0 | 69 | 40,1 | 0 | - |
| 20.10.2021 | 5,33 | 0,015 | 37,664 | 37,157 | 12 | 0 | 0 | 68,9 | 38,5 | 0 | - |
| 21.10.2021 | 9,873 | 0 | 69,773 | 68,77 | 24 | 0 | 0 | 68,8 | 35,6 | 0 | - |
| 22.10.2021 | 11,687 | 0,015 | 92,73 | 92,612 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 38,9 | 0 | - |
| 23.10.2021 | 12,606 | 0,015 | 109,764 | 110,146 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 41,4 | 0 | - |
| Итого: | 283,955 | 3,695 | 2254,783 | 2224,329 | 715,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 67,821 | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 715,1

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V3, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|-----------|---------|------------|------------|----------|---------|
| 23.09.2021 | 18773,171 | 219,86 | 171076,013 | 169869,985 | 42518,23 | 1003,85 |
| 23.10.2021 | 19057,126 | 223,555 | 173330,796 | 172094,314 | 43233,33 | 1008,75 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 26.10.2021 19:02:07 |