

#17465#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 2, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 8131
Тип теплосчётчика Взлёт ТСРВ
Заводской номер 906320
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, ГДж	V3, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	TempNar, °C
24.09.2022	5,009	0	44,082	41,932	24	0	0	66,7	41,6	0	-
25.09.2022	4,963	0	42,282	40,006	24	0	0	66,9	41,1	0	-
26.09.2022	1,672	0	16,337	15,378	10	0	0	67,3	43	0	-
26.09.2022	3,23	0	26,162	24,846	14	0	0	66,6	41,4	0	-
27.09.2022	2,822	0	28,919	27,505	16	0	0	66,4	39,4	0	-
27.09.2022	1,803	0	12,193	11,329	8	0	0	66,7	42,2	0	-
28.09.2022	4,579	0	59,007	57,343	24	0	0	63,1	45,9	0	-
29.09.2022	2,467	0	18,368	16,905	14	0	0	68	32,8	0	-
29.09.2022	0,435	0	2,701	2,485	2	0	0	68,2	32,4	0	-
29.09.2022	1,966	0	12,254	11,419	8	0	0	67,2	35	0	-
30.09.2022	4,93	0	31,847	29,199	24	0	0	67,8	33,7	0	-
30.09.2022	0,187	0	1,167	1,048	1	0	0	68,1	33,3	0	-
01.10.2022	4,726	0	35,345	32,945	23	0	0	68,2	38,8	0	-
02.10.2022	1,872	0	74,604	75,16	13	0	0	68,3	40,8	0	-
02.10.2022	3,039	0	19,608	18,436	11	0	0	61,2	49,2	0	-
03.10.2022	5,114	0	38,282	35,739	24	0	0	68,3	39	0	-
04.10.2022	2,384	0,005	17,826	16,391	13	0	0	67,8	44,8	0	-
04.10.2022	2,51	0,01	16,482	15,245	11	0	0	68,8	37,7	0	-
Итого:	53,708	0,015	497,466	473,311	264	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,828										

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V3, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2022	22490,694	224,729	198756,071	197292,142	51273,33	1008,75
04.10.2022	22544,402	224,744	199253,537	197765,453	51537,33	1008,75

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:58:22