

#109643#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.12.2024 по 15.01.2025

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 2, Калининград
Абонентский номер 4395

Заводской номер счётчика 906320	Показания прибора, ГДж 15.01.2025	Предыдущие показания, ГДж 31.12.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	29958,602	29696,599	262.003	62.578

Подпись исполнителя _____



#109642#

Отчёт за период с 31.12.2024 по 15.01.2025.

Номер абонента 4395
Порядковый номер 8131
Тип теплосчётчика Вzlёт TCPB
Заводской номер 906320
Номер системы 1
Отчёт сформирован 16.01.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, ГДж	Vз, м3	M1, т	M2, т	TНаг, ч	Tтп, ч	TехЕгр,	t1, °C	t2, °C	t3, °C
01.01.2025	-	14,766	0	122,204	120,587	24	0	0	71,4	43,2	0
02.01.2025	-	15,932	0	129,904	128,422	24	0	0	73,5	44,8	0
03.01.2025	-	18,071	0	137,536	136,139	24	0	0	78	47,1	0
04.01.2025	-	18,608	0	140,1	138,748	24	0	0	79,4	48,2	0
05.01.2025	-	18,819	0	136,223	134,764	24	0	0	80,1	47,7	0
06.01.2025	-	18,601	0	141,529	140,208	24	0	0	78,7	47,9	0
07.01.2025	-	15,391	0	121,108	119,422	24	0	0	71,4	41,7	0
08.01.2025	-	17,004	0,011	139,533	138,254	24	0	0	73,4	44,8	0
09.01.2025	-	18,262	0	147,734	146,615	24	0	0	75,5	46,4	0
10.01.2025	-	16,681	0	130,904	129,978	24	0	0	75,1	45	0
11.01.2025	-	18,119	0	143,456	142,719	24	0	0	77,1	47,2	0
12.01.2025	-	18,636	0	141,116	140,182	24	0	0	77,6	46,4	0
13.01.2025	-	18,482	0	142,856	141,707	24	0	0	78,3	47,8	0
14.01.2025	-	18,222	0	142,508	141,273	24	0	0	77	47	0
15.01.2025	-	16,409	0	135,39	134,118	24	0	0	72,1	43,6	0
Итого:	-	262,003	0,011	2052,101	2033,136	360	0	-	75,91	45,92	0

Общее время работы системы 360 час.

Период нормальной работы системы 360 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	Vз, м3	M1, т	M2, т	TНаг, ч	Tтп, ч
31.12.2024	29696,599	232,425	258263,24	255366,762	68958,23	3102,32
15.01.2025	29958,602	232,436	260315,341	257399,898	69318,23	3102,32

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____