

#17424#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Бульвар Л. Шевцовой 17-23, Калининград (Ввод 1)
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 7148
Тип теплосчётчика: ВКТ-9
Заводской номер: 4162
Номер системы: 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2021 | 0,615 | 0 | 63,428 | 58,062 | 0 | 62,325 | 57,248 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 55,1 | 0 | 0,46 | 0,43 | 0 | - |
| 25.08.2021 | 0,608 | 0 | 63,263 | 58,033 | 0 | 62,163 | 57,219 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 55,1 | 0 | 0,46 | 0,43 | 0 | - |
| 26.08.2021 | 0,641 | 0 | 63,858 | 57,721 | 0 | 62,747 | 56,908 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 55,2 | 0 | 0,46 | 0,44 | 0 | - |
| 27.08.2021 | 0,588 | 0 | 63,268 | 58,385 | 0 | 62,168 | 57,563 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 55,2 | 0 | 0,47 | 0,44 | 0 | - |
| 28.08.2021 | 0,607 | 0 | 65,115 | 59,98 | 0 | 63,983 | 59,134 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 55,2 | 0 | 0,47 | 0,45 | 0 | - |
| 29.08.2021 | 0,65 | 0 | 66,838 | 60,835 | 0 | 65,676 | 59,976 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 55,3 | 0 | 0,49 | 0,46 | 0 | - |
| 30.08.2021 | 0,609 | 0 | 64,065 | 58,963 | 0 | 62,952 | 58,137 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 55,1 | 0 | 0,51 | 0,49 | 0 | - |
| 31.08.2021 | 0,622 | 0 | 63,48 | 57,798 | 0 | 62,376 | 56,984 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 55,2 | 0 | 0,46 | 0,43 | 0 | - |
| 01.09.2021 | 0,6 | 0 | 63,005 | 57,961 | 0 | 61,91 | 57,149 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 55 | 0 | 0,46 | 0,43 | 0 | - |
| 02.09.2021 | 0,609 | 0 | 62,998 | 57,9 | 0 | 61,902 | 57,092 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 54,9 | 0 | 0,46 | 0,43 | 0 | - |
| 03.09.2021 | 0,581 | 0 | 62,545 | 58,126 | 0 | 61,458 | 57,316 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 54,9 | 0 | 0,46 | 0,43 | 0 | - |
| 04.09.2021 | 0,62 | 0 | 63 | 57,768 | 0 | 61,905 | 56,965 | 0 | 24 | 0 | 0 | 512 | 61,6 | 54,8 | 0 | 0,45 | 0,43 | 0 | - |
| 05.09.2021 | 0,699 | 0 | 64,07 | 57,088 | 0 | 62,956 | 56,296 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 54,8 | 0 | 0,45 | 0,43 | 0 | - |
| 06.09.2021 | 0,657 | 0 | 63,508 | 57,415 | 0 | 62,404 | 56,617 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 54,8 | 0 | 0,45 | 0,43 | 0 | - |
| 07.09.2021 | 0,643 | 0 | 63,263 | 57,463 | 0 | 62,163 | 56,663 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 54,8 | 0 | 0,46 | 0,43 | 0 | - |
| 08.09.2021 | 0,614 | 0 | 62,888 | 57,524 | 0 | 61,794 | 56,718 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 55 | 0 | 0,46 | 0,43 | 0 | - |
| 09.09.2021 | 0,598 | 0 | 62,438 | 57,439 | 0 | 61,352 | 56,635 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 55 | 0 | 0,46 | 0,43 | 0 | - |
| 10.09.2021 | 0,575 | 0 | 62,19 | 57,395 | 0 | 61,109 | 56,585 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 55,2 | 0 | 0,46 | 0,44 | 0 | - |
| 11.09.2021 | 0,584 | 0 | 62,245 | 57,291 | 0 | 61,162 | 56,483 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 55,2 | 0 | 0,46 | 0,44 | 0 | - |
| 12.09.2021 | 0,635 | 0 | 62,955 | 56,739 | 0 | 61,86 | 55,937 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 55,3 | 0 | 0,46 | 0,44 | 0 | - |
| 13.09.2021 | 0,601 | 0 | 62,508 | 57,165 | 0 | 61,42 | 56,359 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 55,2 | 0 | 0,46 | 0,44 | 0 | - |
| 14.09.2021 | 0,595 | 0 | 64,293 | 59,302 | 0 | 63,175 | 58,466 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 55,2 | 0 | 0,46 | 0,43 | 0 | - |
| 15.09.2021 | 0,58 | 0 | 62,718 | 58,047 | 0 | 61,627 | 57,231 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 55,1 | 0 | 0,46 | 0,43 | 0 | - |
| 16.09.2021 | 0,587 | 0 | 62,173 | 57,43 | 0 | 61,092 | 56,627 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 55 | 0 | 0,46 | 0,43 | 0 | - |
| 17.09.2021 | 0,595 | 0 | 62,345 | 57,441 | 0 | 61,261 | 56,638 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 55 | 0 | 0,46 | 0,43 | 0 | - |
| 18.09.2021 | 0,642 | 0 | 63,268 | 57,459 | 0 | 62,168 | 56,659 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 54,8 | 0 | 0,45 | 0,43 | 0 | - |
| 19.09.2021 | 0,672 | 0 | 63,593 | 57,217 | 0 | 62,488 | 56,423 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 54,7 | 0 | 0,45 | 0,43 | 0 | - |
| 20.09.2021 | 0,662 | 0 | 63,278 | 57,195 | 0 | 62,179 | 56,404 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 54,7 | 0 | 0,45 | 0,43 | 0 | - |
| 21.09.2021 | 0,647 | 0 | 62,725 | 57,026 | 0 | 61,636 | 56,24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 54,6 | 0 | 0,45 | 0,43 | 0 | - |
| 22.09.2021 | 0,396 | 0 | 63,583 | 56,354 | 0 | 63 | 55,919 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 44,4 | 41,1 | 0 | 0,45 | 0,42 | 0 | - |
| 23.09.2021 | 0,654 | 0 | 62,893 | 57,046 | 0 | 61,834 | 56,291 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,6 | 53,4 | 0 | 0,46 | 0,43 | 0 | - |
| Итого: | 18,986 | 0 | 1961,797 | 1791,568 | 0 | 1928,245 | 1766,882 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 18,986 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 23.08.2021 | 1310,004 | 91245,867 | 79330,93 | 480 | 89621,242 | 78235,016 | 455,056 | 39965,53 | 768 | 2719,28 | 0 |
| 23.09.2021 | 1328,992 | 93207,664 | 81122,484 | 480 | 91549,484 | 80001,898 | 455,056 | 40709,53 | 1512 | 2719,28 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:44:22