

#17436#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель: Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя: Бульвар Л. Шевцовой 17-23, Калининград (Ввод 1)
Номер абонента: 4342
Порядковый номер: 7148
Тип теплосчётчика: ВКТ-9
Заводской номер: 4162
Номер системы: 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2022 | 0,635 | 0 | 42,15 | 35,703 | 0 | 41,393 | 35,249 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 52,5 | 0 | 0,08 | 0,52 | 0 | - |
| 25.09.2022 | 0,67 | 0 | 42,405 | 35,095 | 0 | 41,643 | 34,649 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 52,5 | 0 | 0,08 | 0,52 | 0 | - |
| 26.09.2022 | 0,639 | 0 | 42,38 | 35,814 | 0 | 41,619 | 35,357 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 52,6 | 0 | 0,08 | 0,48 | 0 | - |
| 27.09.2022 | 0,707 | 0 | 42,888 | 34,723 | 0 | 42,117 | 34,28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 52,5 | 0 | 0,08 | 0,42 | 0 | - |
| 28.09.2022 | 0,676 | 0 | 42,718 | 35,35 | 0 | 41,95 | 34,901 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 52,5 | 0 | 0,08 | 0,48 | 0 | - |
| 29.09.2022 | 0,692 | 0 | 45,515 | 38,398 | 0 | 44,668 | 37,883 | 0 | 24 | 0 | 524288 | 0 | 63,6 | 53,9 | 0 | 0,08 | 0,5 | 0 | - |
| 30.09.2022 | 0,646 | 0 | 48,185 | 42,576 | 0 | 47,27 | 41,98 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,3 | 55 | 0 | 0,08 | 0,44 | 0 | - |
| 01.10.2022 | 0,659 | 0 | 48,11 | 42,256 | 0 | 47,191 | 41,663 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,5 | 55,1 | 0 | 0,09 | 0,49 | 0 | - |
| 02.10.2022 | 0,724 | 0 | 48,598 | 41,091 | 0 | 47,677 | 40,52 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,2 | 54,9 | 0 | 0,09 | 0,5 | 0 | - |
| 03.10.2022 | 0,67 | 0 | 48,25 | 42,135 | 0 | 47,328 | 41,544 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,5 | 55,1 | 0 | 0,09 | 0,51 | 0 | - |
| 04.10.2022 | 0,664 | 0 | 49,395 | 43,176 | 0 | 48,472 | 42,577 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,7 | 54,8 | 0 | 0,09 | 0,46 | 0 | - |
| 05.10.2022 | 0,687 | 0 | 51,863 | 44,661 | 0 | 50,928 | 44,053 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 54,2 | 0 | 0,09 | 0,44 | 0 | - |
| 06.10.2022 | 0,622 | 0 | 51,338 | 45,547 | 0 | 50,411 | 44,923 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 54,4 | 0 | 0,09 | 0,44 | 0 | - |
| 07.10.2022 | 0,594 | 0 | 50,558 | 45,324 | 0 | 49,645 | 44,704 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 54,4 | 0 | 0,09 | 0,49 | 0 | - |
| 08.10.2022 | 0,618 | 0 | 50,69 | 44,853 | 0 | 49,775 | 44,238 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,6 | 54,4 | 0 | 0,09 | 0,48 | 0 | - |
| 09.10.2022 | 0,636 | 0 | 50,86 | 44,533 | 0 | 49,942 | 43,921 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 54,5 | 0 | 0,09 | 0,45 | 0 | - |
| 10.10.2022 | 0,62 | 0 | 51,42 | 45,628 | 0 | 50,492 | 45,001 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 54,5 | 0 | 0,09 | 0,44 | 0 | - |
| 11.10.2022 | 0,568 | 0 | 51,403 | 46,724 | 0 | 50,475 | 46,08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 54,6 | 0 | 0,09 | 0,5 | 0 | - |
| 12.10.2022 | 0,612 | 0 | 51,908 | 46,198 | 0 | 50,97 | 45,56 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,6 | 54,7 | 0 | 0,09 | 0,49 | 0 | - |
| 13.10.2022 | 0,615 | 0 | 51,965 | 46,239 | 0 | 51,027 | 45,601 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,6 | 54,6 | 0 | 0,09 | 0,45 | 0 | - |
| 14.10.2022 | 0,577 | 0 | 51,613 | 46,735 | 0 | 50,681 | 46,089 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,6 | 54,7 | 0 | 0,09 | 0,47 | 0 | - |
| 15.10.2022 | 0,671 | 0 | 51,883 | 46,117 | 0 | 50,946 | 45,48 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,6 | 54,6 | 0 | 0,09 | 0,46 | 0 | - |
| 16.10.2022 | 0,646 | 0 | 51,775 | 46,338 | 0 | 50,839 | 45,695 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,6 | 54,8 | 0 | 0,09 | 0,5 | 0 | - |
| 17.10.2022 | 0,673 | 0 | 51,828 | 45,877 | 0 | 50,891 | 45,24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,6 | 54,8 | 0 | 0,09 | 0,47 | 0 | - |
| 18.10.2022 | 0,615 | 0 | 49,97 | 44,887 | 0 | 49,067 | 44,261 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 62,6 | 54,9 | 0 | 0,1 | 0,42 | 0 | - |
| 19.10.2022 | 0,622 | 0 | 51,515 | 46,6 | 0 | 50,585 | 45,954 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,6 | 54,8 | 0 | 0,09 | 0,45 | 0 | - |
| 20.10.2022 | 0,646 | 0 | 52 | 46,69 | 0 | 51,061 | 46,043 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,6 | 54,7 | 0 | 0,09 | 0,45 | 0 | - |
| 21.10.2022 | 0,691 | 0 | 51,72 | 45,654 | 0 | 50,787 | 45,025 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 62,5 | 54,5 | 0 | 0,1 | 0,38 | 0 | - |
| 22.10.2022 | 0,68 | 0 | 52,47 | 46,659 | 0 | 51,523 | 46,016 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,6 | 54,6 | 0 | 0,09 | 0,45 | 0 | - |
| 23.10.2022 | 0,714 | 0 | 52,725 | 46,164 | 0 | 51,773 | 45,526 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,6 | 54,7 | 0 | 0,09 | 0,47 | 0 | - |
| Итого: | 19,489 | 0 | 1480,098 | 1297,745 | 0 | 1453,146 | 1280,013 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 19,489 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|------------|--------|------------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 23.09.2022 | 1593,697 | 114226,258 | 99513,227 | 480 | 112197,609 | 98138,422 | 455,056 | 49306,73 | 767,92 | 2882,08 | 0,08 |
| 23.10.2022 | 1613,186 | 115706,359 | 100810,977 | 480 | 113650,758 | 99418,438 | 455,056 | 50026,73 | 1487,92 | 2882,08 | 0,08 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2022 12:27:50