

#17435#

Отчёт по теплопотреблению за период с 04.10.2022 по 23.10.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 17-23, Калининград (Ввод 1)
Номер абонента 4342
Порядковый номер 7147
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4162
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
05.10.2022	0,49	0	87,9	0	0	87,092	0	0	24	0	0	2	44,7	31,3	0	0,37	0,34	0	-
06.10.2022	0,661	0	132,568	0	0	131,339	0	0	24	0	0	0	44,9	39,9	0	0,41	0,37	0	-
07.10.2022	0,658	0	130,991	0	0	129,767	0	0	24	0	0	0	45	40	0	0,41	0,37	0	-
08.10.2022	0,64	0	129,436	0	0	128,235	0	0	24	0	0	0	44,9	39,9	0	0,41	0,37	0	-
09.10.2022	0,645	0	129,278	0	0	128,074	0	0	24	0	0	0	45	40	0	0,41	0,37	0	-
10.10.2022	0,663	0	128,821	0	0	127,6	0	0	24	0	0	0	45,4	40,2	0	0,41	0,37	0	-
11.10.2022	0,644	0	128,976	0	0	127,779	0	0	24	0	0	0	44,9	39,9	0	0,41	0,37	0	-
12.10.2022	0,645	0	128,836	0	0	127,64	0	0	24	0	0	0	44,9	39,9	0	0,41	0,37	0	-
13.10.2022	0,645	0	128,861	0	0	127,665	0	0	24	0	0	0	44,9	39,9	0	0,41	0,37	0	-
14.10.2022	0,652	0	128,796	0	0	127,583	0	0	24	0	0	0	45,2	40,1	0	0,41	0,37	0	-
15.10.2022	0,631	0	129,013	0	0	127,816	0	0	24	0	0	0	44,9	40	0	0,41	0,37	0	-
16.10.2022	0,617	0	129,331	0	0	128,13	0	0	24	0	0	0	44,9	40,1	0	0,42	0,37	0	-
17.10.2022	0,615	0	129,421	0	0	128,219	0	0	24	0	0	0	44,9	40,1	0	0,41	0,37	0	-
18.10.2022	0,589	0	125,291	0	0	124,128	0	0	24	0	786432	0	44,9	40,2	0	0,42	0,38	0	-
19.10.2022	0,665	0	129,246	0	0	127,999	0	0	24	0	0	0	45,8	40,6	0	0,42	0,38	0	-
20.10.2022	0,69	0	129,098	0	0	127,845	0	0	24	0	0	0	45,9	40,5	0	0,41	0,37	0	-
21.10.2022	0,724	0	126,853	0	0	125,56	0	0	24	0	786432	0	47	41,2	0	0,41	0,37	0	-
22.10.2022	0,681	0	129,093	0	0	127,86	0	0	24	0	0	0	45,5	40,2	0	0,41	0,37	0	-
23.10.2022	0,645	0	129,208	0	0	128,01	0	0	24	0	0	0	44,9	39,9	0	0,41	0,37	0	-
Итого:	12,2	0	2411,017	0	0	2388,341	0	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,2																		

Общее время работы системы, ч 456

Период нормальной работы системы, ч 456

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
04.10.2022	1148,009	161633,828	480	480	159479,078	480,674	480,674	39028,23	703,2	13424,58	40,8
23.10.2022	1160,208	164044,844	480	480	161867,422	480,674	480,674	39484,23	1159,2	13424,58	40,8

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2022 16:28:28