

# #297053#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Кошевого 42-48, Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 7150  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 3874  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	3,901	0	417,31	0	0	412,312	0	0	24	0	0	0	50,5	41	0	0,01	0	0	-
20.03.2026	3,765	0	417,31	0	0	412,481	0	0	24	0	0	0	49,7	40,6	0	0,01	0	0	-
21.03.2026	3,781	0	417,27	0	0	412,453	0	0	24	0	524288	0	49,6	40,4	0	0,01	0,03	0	-
22.03.2026	3,71	0	417,6	0	0	412,825	0	0	24	0	524288	0	49,3	40,3	0	0,01	0,01	0	-
23.03.2026	3,775	0	418,02	0	0	413,078	0	0	24	0	0	0	50,2	41	0	0,02	0	0	-
24.03.2026	3,777	0	417,74	0	0	412,792	0	0	24	0	0	0	50,2	41,1	0	0,02	0,01	0	-
25.03.2026	3,688	0	418,02	0	0	413,064	0	0	24	0	0	0	50,2	41,3	0	0,02	0,01	0	-
26.03.2026	3,726	0	417,11	0	0	412,269	0	0	24	0	0	0	49,8	40,7	0	0,02	0	0	-
27.03.2026	3,895	0	417,54	0	0	412,53	0	0	24	0	0	0	50,6	41,1	0	0,01	0	0	-
28.03.2026	3,79	0	417,11	0	0	412,214	0	0	24	0	524288	0	50	40,8	0	0,01	0	0	-
29.03.2026	3,712	0	416,92	0	0	412,123	0	0	24	0	0	0	49,5	40,5	0	0,01	0	0	-
30.03.2026	3,83	0	415,66	0	0	410,705	0	0	24	0	524288	0	50,4	41	0	0,02	0,01	0	-
31.03.2026	3,756	0	415,51	0	0	410,694	0	0	24	0	0	0	49,7	40,6	0	0,01	0	0	-
01.04.2026	3,887	0	417,37	0	0	412,39	0	0	24	0	0	0	50,4	41	0	0,01	0	0	-
02.04.2026	4,077	0	418,06	0	0	412,78	0	0	24	0	524288	0	51,8	41,9	0	0,02	0	0	-
03.04.2026	3,781	0	417,17	0	0	412,327	0	0	24	0	0	0	49,8	40,6	0	0,01	0	0	-
04.04.2026	3,881	0	417,37	0	0	412,475	0	0	24	0	0	0	50	40,6	0	0,01	0	0	-
05.04.2026	3,804	0	417,07	0	0	412,17	0	0	24	0	0	0	50	40,8	0	0,02	0	0	-
06.04.2026	3,851	0	417,05	0	0	412,143	0	0	24	0	0	0	50,1	40,7	0	0,01	0	0	-
07.04.2026	3,872	0	416,98	0	0	412,054	0	0	24	0	0	0	50,2	40,8	0	0,01	0	0	-
08.04.2026	3,942	0	417,11	0	0	412,169	0	0	24	0	0	0	50,3	40,7	0	0,01	0	0	-
09.04.2026	3,938	0	417,52	0	0	412,566	0	0	24	0	524288	0	50,3	40,7	0	0,01	0,09	0	-
10.04.2026	3,908	0	417,68	0	0	412,72	0	0	24	0	524288	0	50,3	40,8	0	0,01	0	0	-
11.04.2026	3,57	0	416,49	0	0	411,868	0	0	24	0	524288	0	48,6	40	0	0,01	0,01	0	-
12.04.2026	3,549	0	417,15	0	0	412,491	0	0	24	0	524288	0	48,8	40,2	0	0,01	0,02	0	-
13.04.2026	3,702	0	417,69	0	0	412,856	0	0	24	0	524288	0	49,7	40,7	0	0,01	0,02	0	-
14.04.2026	3,661	0	417,74	0	0	412,877	0	0	24	0	524288	0	49,8	40,9	0	0,01	0	0	-
15.04.2026	3,488	0	417,22	0	0	412,532	0	0	24	0	0	0	49	40,5	0	0,01	0	0	-
16.04.2026	3,597	0	417,14	0	0	412,412	0	0	24	0	0	0	49,2	40,4	0	0,02	0,01	0	-
17.04.2026	3,75	0	417,22	0	0	412,343	0	0	24	0	0	0	49,9	40,8	0	0,02	0,01	0	-
18.04.2026	3,634	0	417,47	0	0	412,618	0	0	24	0	0	0	49,8	41	0	0,02	0	0	-
Итого:	116,998	0	12934,62	0	0	12783,331	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	116,998																		

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
18.03.2026	1615,821	150655,703	0	0	148640,547	0	0	12526,03	696	3187,58	0
18.04.2026	1732,818	163590,328	0	0	161423,875	0	0	13270,03	1440	3187,58	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 7:44:26