

#76030#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК  
Озерная 4, Калининград  
4776  
6200  
ВКТ-7  
00188684  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	3,893	-0,002	112,54	111,48	109,93	110,76	-0,83	24	0	0	72,4	36,7	35,65	0,65	0,36	-
25.02.2024	3,891	-0,005	109,13	108,21	106,59	107,54	-0,95	24	0	0	72,5	35,8	36,76	0,65	0,36	-
26.02.2024	3,606	-0,012	102,5	101,8	100,1	101,2	-1,1	24	0	0	72,2	35,9	36,37	0,65	0,36	-
27.02.2024	3,666	-0,012	103,01	102,35	100,59	101,76	-1,17	24	0	0	72,4	35,7	36,78	0,65	0,36	-
28.02.2024	3,761	-0,014	108,57	107,92	106,05	107,2	-1,15	24	0	0	72,2	36,4	35,82	0,65	0,36	-
29.02.2024	3,964	-0,04	143,6	143,2	140,25	141,84	-1,59	24	0	0	72,4	43,8	28,64	0,66	0,36	-
01.03.2024	3,314	-0,011	94,3	93,86	92,09	93,29	-1,2	24	0	0	72,2	35,8	36,37	0,66	0,37	-
02.03.2024	3,636	-0,007	99,29	98,7	97	98,14	-1,14	24	0	0	72,1	34,3	37,83	0,65	0,37	-
03.03.2024	3,882	-0,011	107,17	106,47	104,69	105,86	-1,17	24	0	0	72,2	34,8	37,4	0,65	0,37	-
04.03.2024	4,019	-0,022	122,89	122,24	120,04	121,37	-1,33	24	0	0	72,1	38,3	33,82	0,64	0,37	-
05.03.2024	4,107	-0,024	126,08	125,44	123,16	124,57	-1,41	24	0	0	72	38,3	33,71	0,64	0,37	-
06.03.2024	4,295	-0,026	129,2	128,43	126,11	127,51	-1,4	24	0	0	73,2	38,7	34,43	0,65	0,37	-
07.03.2024	4,39	-0,022	127,31	126,36	124,07	125,41	-1,34	24	0	0	75,6	39,9	35,72	0,65	0,37	-
08.03.2024	4,542	-0,022	130,52	129,55	127,21	128,59	-1,38	24	0	0	75,7	39,6	36,07	0,65	0,37	-
09.03.2024	4,592	-0,026	130,29	129,3	126,89	128,3	-1,41	24	0	0	77	40,4	36,55	0,64	0,37	-
10.03.2024	4,862	-0,027	137,96	136,95	134,46	135,93	-1,47	24	0	0	75,9	39,4	36,53	0,64	0,37	-
11.03.2024	4,2	-0,026	127,04	126,36	124	125,42	-1,42	24	0	0	73,6	39,4	34,26	0,64	0,37	-
12.03.2024	4,324	-0,024	129,61	128,91	126,56	128	-1,44	24	0	0	72,8	38,3	34,53	0,65	0,37	-
13.03.2024	3,917	-0,02	115,37	114,81	112,69	114,05	-1,36	24	0	0	72,2	37	35,14	0,65	0,37	-
14.03.2024	3,591	-0,008	99,03	98,47	96,79	97,89	-1,1	24	0	0	71,9	34,5	37,42	0,66	0,37	-
15.03.2024	3,296	-0,006	88,86	88,31	86,85	87,83	-0,98	24	0	0	71,8	33,5	38,26	0,66	0,37	-
16.03.2024	3,447	-0,006	93,34	92,73	91,16	92,21	-1,05	24	0	0	72,1	34	38,12	0,65	0,37	-
17.03.2024	4,4	-0,019	128,53	127,58	125,42	126,67	-1,25	24	0	0	73,8	38,4	35,39	0,65	0,37	-
18.03.2024	4,198	-0,02	120,41	119,52	117,38	118,65	-1,27	24	0	0	75,3	39,2	36,11	0,65	0,37	-
19.03.2024	4,216	-0,024	122,85	122,03	119,82	121,15	-1,33	24	0	0	74,6	39,1	35,53	0,65	0,37	-
20.03.2024	3,99	-0,019	115,04	114,34	112,26	113,56	-1,3	24	0	0	73,6	37,7	35,89	0,66	0,37	-
21.03.2024	3,804	-0,016	108,17	107,57	105,62	106,92	-1,3	24	0	0	72,4	36	36,39	0,66	0,36	-
22.03.2024	3,73	-0,012	107,95	107,26	105,44	106,58	-1,14	24	0	0	72,3	36,6	35,72	0,66	0,36	-
23.03.2024	3,741	-0,008	106,82	106,08	104,33	105,43	-1,1	24	0	0	72,3	36,1	36,16	0,66	0,36	-
Итого:	115,274	0	3347,38	3326,23	3267,55	3303,63	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	115,274															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2024	2807,538	89440,11	88494,86	81129,08	81810,44
23.03.2024	2922,812	92787,49	91821,09	84396,63	85114,07

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2024 16:33:48