

#297223#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК  
Адрес потребителя Озерная 4, Калининград  
Номер абонента 4776  
Порядковый номер 6200  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00188684  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	4,144	0,168	196,12	190,43	191,25	187,71	3,54	24	0	0	75	54,3	20,63	0,63	0,37	-
20.03.2026	4,26	0,109	134	128,88	130,71	127,77	2,94	24	0	0	74,3	42,6	31,72	0,63	0,36	-
21.03.2026	4,211	0,104	134,75	129,9	131,45	128,75	2,7	24	0	0	74,3	43	31,24	0,63	0,37	-
22.03.2026	4,09	0,093	126,82	122,27	123,69	121,22	2,47	24	0	0	74,4	42,1	32,29	0,64	0,37	-
23.03.2026	3,573	0,071	106,35	102,55	103,77	101,75	2,02	24	0	0	74,3	40,6	33,72	0,64	0,36	-
24.03.2026	3,502	0,068	101,53	97,84	99	97,09	1,91	24	0	0	74,5	39,9	34,66	0,64	0,36	-
25.03.2026	2,987	0,059	82,59	79,38	80,55	78,83	1,72	24	0	0	74,4	38	36,36	0,63	0,37	-
26.03.2026	3,644	0,079	106,43	102,41	103,83	101,59	2,24	24	0	0	74,6	40,3	34,32	0,63	0,37	-
27.03.2026	3,921	0,087	118,96	114,63	116,05	113,68	2,37	24	0	0	74,3	41,3	33,03	0,63	0,37	-
28.03.2026	3,824	0,082	115,42	111,22	112,58	110,33	2,25	24	0	0	74,4	41,1	33,22	0,64	0,37	-
29.03.2026	3,76	0,079	108,26	104,09	105,62	103,32	2,3	24	0	0	74,2	39,3	34,85	0,64	0,37	-
30.03.2026	2,799	0,056	82,23	79,31	80,21	78,71	1,5	24	0	0	74,2	40	34,23	0,64	0,37	-
31.03.2026	2,547	0,055	73,07	70,13	71,29	69,62	1,67	24	0	0	74,2	39,3	34,92	0,63	0,37	-
01.04.2026	3,337	0,076	101,02	97,21	98,53	96,42	2,11	24	0	0	74,4	41,3	33,06	0,63	0,37	-
02.04.2026	3,616	0,081	114,43	110,46	111,66	109,51	2,15	24	0	0	73,8	42,2	31,66	0,63	0,37	-
03.04.2026	3,724	0,102	111,56	106,75	108,82	105,89	2,93	24	0	0	74,4	41,2	33,24	0,63	0,37	-
04.04.2026	3,792	0,094	113,1	108,56	110,35	107,73	2,62	24	0	0	74,1	40,6	33,53	0,63	0,37	-
05.04.2026	3,459	0,07	98,71	94,95	96,31	94,25	2,06	24	0	0	74,4	39,2	35,18	0,64	0,36	-
06.04.2026	3,63	0,082	106,84	102,65	104,25	101,89	2,36	24	0	0	74	40	34,01	0,63	0,37	-
07.04.2026	3,851	0,105	114,88	110,04	112,07	109,15	2,92	24	0	0	74,4	41	33,42	0,62	0,37	-
08.04.2026	4,145	0,102	128,53	123,68	125,38	122,65	2,73	24	0	0	74,4	42,1	32,22	0,63	0,37	-
09.04.2026	4,224	0,098	130,74	126,02	127,5	124,95	2,55	24	0	0	74,8	42,4	32,34	0,63	0,37	-
10.04.2026	4,067	0,102	125,27	120,42	122,19	119,4	2,79	24	0	0	74,4	42	32,39	0,64	0,37	-
11.04.2026	3,746	0,093	108,59	104,03	105,95	103,26	2,69	24	0	0	74,5	40,1	34,41	0,64	0,37	-
12.04.2026	3,341	0,068	96,19	92,5	93,85	91,8	2,05	24	0	0	74,3	39,5	34,82	0,64	0,36	-
13.04.2026	3,267	0,062	92,59	89,18	90,31	88,53	1,78	24	0	0	74,7	39,2	35,5	0,64	0,37	-
14.04.2026	2,887	0,06	84,02	80,85	82	80,24	1,76	24	0	0	73,3	38,8	34,47	0,6	0,36	-
15.04.2026	2,915	0,107	132,26	128,03	129,7	126,89	2,81	24	0	1	64,9	43,3	21,66	0,64	0,37	-
16.04.2026	3,426	0,095	102,89	98,5	100,4	97,71	2,69	24	0	0	74	40,8	33,14	0,64	0,37	-
17.04.2026	3,522	0,08	105,74	101,72	103,12	100,89	2,23	24	0	0	74,4	41	33,36	0,64	0,37	-
18.04.2026	3,151	0,069	90,03	86,45	87,82	85,78	2,04	24	0	0	74,1	39,1	35,05	0,64	0,37	-
Итого:	111,362	0	3443,92	3315,04	3360,21	3287,31	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	111,362															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	990,991	33728,92	32628,15	32798,49	32230,47
18.04.2026	1102,353	37172,84	35943,19	36158,7	35517,78

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.04.2026 11:10:05