

#21539#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель: Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Адрес потребителя: Озерная 4, Калининград
Номер абонента: 4776
Порядковый номер: 6200
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00188684
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	1,069	0	35,55	35,11	34,79	34,87	-0,08	24	0	0	68	37,1	30,86	0,43	0,35	16
25.05.2021	1,019	0,001	33,74	33,26	33,01	33,02	-0,01	24	0	0	68	37,1	30,89	0,43	0,35	-
26.05.2021	0,989	0,001	34,24	33,8	33,52	33,56	-0,04	24	0	0	67,9	38,3	29,57	0,42	0,35	-
27.05.2021	1,079	0,001	35,8	35,3	35,05	35,05	0	24	0	0	68	37,2	30,82	0,42	0,35	-
28.05.2021	1,049	0,001	35,03	34,55	34,29	34,31	-0,02	24	0	0	67,9	37,2	30,64	0,44	0,35	11
29.05.2021	1,082	0	32,91	32,46	32,18	32,22	-0,04	24	0	0	69,1	35,4	33,72	0,44	0,35	12,3
30.05.2021	1,121	0,003	30,61	30,09	29,93	29,87	0,06	24	0	0	70,8	33,4	37,43	0,44	0,35	-
31.05.2021	0,987	0,001	27,83	27,33	27,22	27,1	0,12	24	0	0	70,6	34,4	36,21	0,44	0,35	16
01.06.2021	1,052	0,002	29,55	29,01	28,87	28,77	0,1	24	0	0	70,6	34,2	36,37	0,42	0,35	-
02.06.2021	1,047	0,003	27,99	27,55	27,36	27,34	0,02	24	0	0	71,3	33	38,33	0,43	0,35	-
03.06.2021	0,991	-0,001	26,79	26,96	26,19	26,76	-0,57	24	0	0	71,3	32,8	38,48	0,43	0,35	15
04.06.2021	0,944	-0,002	26,17	26,34	25,58	26,12	-0,54	24	0	0	71	33,5	37,48	0,43	0,35	-
05.06.2021	0,958	-0,001	26,45	26,33	25,84	26,12	-0,28	24	0	0	70,9	33,6	37,3	0,43	0,35	13,4
06.06.2021	1,032	0	28,53	28,24	27,88	28,01	-0,13	24	0	0	71,2	33,9	37,27	0,43	0,35	22
07.06.2021	0,915	0	25,62	25,25	25,03	25,02	0,01	24	0	0	70,9	34,4	36,55	0,43	0,35	-
08.06.2021	0,9	0,006	26,75	26,22	26,16	26,01	0,15	24	0	0	70,1	35,8	34,34	0,42	0,35	18,8
09.06.2021	0,962	0,001	33,48	33,14	32,74	32,88	-0,14	24	0	0	68,1	38,5	29,55	0,42	0,35	21
10.06.2021	0,894	-0,001	28,06	27,87	27,45	27,64	-0,19	24	0	0	69,3	36,5	32,77	0,43	0,35	-
11.06.2021	0,927	0,002	30,38	29,88	29,73	29,64	0,09	24	0	0	68,6	37,4	31,15	0,43	0,35	-
12.06.2021	0,954	0	33,16	32,76	32,49	32,52	-0,03	24	0	0	67,9	38,5	29,35	0,43	0,35	-
13.06.2021	0,949	0	32,68	32,55	32	32,31	-0,31	24	0	0	68	38	30	0,43	0,35	-
14.06.2021	1,036	-0,001	34,43	34,46	33,68	34,22	-0,54	24	0	0	68,5	37,2	31,28	0,43	0,34	-
15.06.2021	0,836	-0,004	53,31	53,33	52,32	52,73	-0,41	24	0	0	63,5	47,2	16,36	0,43	0,34	-
16.06.2021	0,851	0	30,03	30,08	29,38	29,84	-0,46	24	0	0	68,1	38,6	29,52	0,43	0,34	-
17.06.2021	0,889	0	30,48	30,38	29,85	30,14	-0,29	24	0	0	68,2	38,1	30,09	0,43	0,34	-
18.06.2021	0,872	0,001	30,1	29,65	29,44	29,41	0,03	24	0	0	68,2	38,6	29,66	0,44	0,34	-
19.06.2021	0,844	0,006	28,14	27,54	27,55	27,3	0,25	24	0	0	68,6	38,3	30,25	0,44	0,34	-
20.06.2021	0,816	0	27,79	27,37	27,18	27,13	0,05	24	0	0	68,8	38,7	30,05	0,43	0,34	-
21.06.2021	0,802	0	28,58	28,47	27,97	28,23	-0,26	24	0	0	68,3	39,3	29,01	0,43	0,34	-
22.06.2021	0,761	-0,001	27,92	28,07	27,34	27,83	-0,49	24	0	0	68,1	39,6	28,47	0,43	0,34	-
23.06.2021	0,746	-0,002	35,35	35,7	34,63	35,34	-0,71	24	0	0	66,8	44,5	22,32	0,43	0,34	-
Итого:	29,373	0	967,45	959,05	946,65	951,31	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,373															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	232,816	13589,55	13249,27	7141,71	7131,78
23.06.2021	262,189	14557	14208,32	8088,36	8083,09

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 7:52:45