

#21535#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Озерная 4, Калининград
4776
6200
ВКТ-7
00188684
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,873	0	22,84	22,41	22,32	22,36	-0,04	24	0	0	70,8	31,5	39,24	0,45	0,35	-
25.05.2023	0,898	0,001	23,65	23,22	23,13	23,16	-0,03	24	0	0	70,7	31,7	39	0,45	0,35	-
26.05.2023	0,828	0,001	22,43	22,17	21,94	22,1	-0,16	24	0	0	70,7	32,8	37,95	0,45	0,35	-
27.05.2023	0,843	0,001	22,81	22,5	22,32	22,45	-0,13	24	0	0	70,7	32,9	37,86	0,45	0,35	-
28.05.2023	0,876	0,002	23,34	22,88	22,8	22,8	0	24	0	0	70,8	32,4	38,39	0,45	0,35	-
29.05.2023	0,908	0,003	24,04	23,54	23,51	23,48	0,03	24	0	0	70,7	32,1	38,61	0,46	0,35	-
30.05.2023	0,821	0,002	22,2	21,85	21,7	21,79	-0,09	24	0	0	70,7	32,8	37,97	0,45	0,35	-
31.05.2023	0,869	0	23,25	22,98	22,72	22,9	-0,18	24	0	0	70,7	32,3	38,42	0,45	0,35	-
01.06.2023	0,81	0	22,1	21,81	21,58	21,75	-0,17	24	0	0	70,8	33	37,76	0,45	0,35	-
02.06.2023	0,793	0,002	22	21,56	21,5	21,48	0,02	24	0	0	70,6	33,8	36,79	0,45	0,35	-
03.06.2023	0,8	0,002	23,09	22,67	22,57	22,56	0,01	24	0	0	70,7	35,3	35,4	0,45	0,35	-
04.06.2023	0,844	0,001	23,29	22,98	22,78	22,89	-0,11	24	0	0	70,7	33,5	37,23	0,45	0,35	-
05.06.2023	0,896	-0,001	24,32	24,05	23,75	23,95	-0,2	24	0	0	70,8	32,6	38,15	0,45	0,35	-
06.06.2023	0,793	0	22,34	22,51	21,84	22,41	-0,57	24	0	0	70,5	33,4	37,07	0,45	0,35	-
07.06.2023	0,841	-0,005	24,28	24,64	23,73	24,49	-0,76	24	0	0	70,8	34,4	36,32	0,45	0,35	-
08.06.2023	0,788	-0,015	67,48	67,66	65,94	66,54	-0,6	24	0	0	71	58,7	12,29	0,45	0,35	-
09.06.2023	0,805	0	22,55	22,38	22,06	22,28	-0,22	24	0	0	70,6	33,9	36,74	0,45	0,35	-
10.06.2023	0,772	0,002	21,72	21,41	21,21	21,31	-0,1	24	0	0	70,6	34,1	36,47	0,45	0,35	-
11.06.2023	0,842	0	23,7	23,35	23,17	23,24	-0,07	24	0	0	70,5	34	36,47	0,45	0,35	-
12.06.2023	0,861	0	24,03	23,97	23,51	23,85	-0,34	24	0	0	70,7	33,6	37,09	0,45	0,35	-
13.06.2023	0,743	-0,001	21,66	21,9	21,16	21,8	-0,64	24	0	0	70,6	34,5	36,14	0,45	0,35	-
14.06.2023	0,766	-0,002	22,21	22,33	21,74	22,2	-0,46	24	0	0	70,6	34,7	35,92	0,45	0,35	-
15.06.2023	0,752	-0,001	21,72	21,66	21,24	21,59	-0,35	24	0	0	70,7	34,7	35,94	0,45	0,35	-
16.06.2023	0,796	-0,001	22,44	22,29	21,94	22,2	-0,26	24	0	0	70,8	34,1	36,69	0,45	0,35	-
17.06.2023	0,741	0	21,1	20,81	20,65	20,72	-0,07	24	0	0	70,8	34,7	36,04	0,45	0,35	-
18.06.2023	0,87	0	25,11	24,8	24,55	24,66	-0,11	24	0	0	70,6	34,9	35,69	0,45	0,35	-
19.06.2023	0,721	0	21	21,15	20,5	21,05	-0,55	24	0	0	70,7	34,7	36,07	0,45	0,35	-
20.06.2023	0,768	-0,002	21,97	22,12	21,46	22,02	-0,56	24	0	0	70,8	34,1	36,67	0,45	0,35	-
21.06.2023	0,719	0	21,88	21,63	21,39	21,48	-0,09	24	0	0	70,4	36,6	33,77	0,45	0,35	-
22.06.2023	0,699	0	20,79	20,64	20,34	20,52	-0,18	24	0	0	70,2	35,6	34,58	0,45	0,35	-
23.06.2023	0,673	0	20,18	20,3	19,75	20,17	-0,42	24	0	0	70,4	35,6	34,78	0,45	0,35	-
Итого:	25,009	0	745,52	740,17	728,8	736,2	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,009															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	2138,882	69751,95	68893,23	61930,85	62360,21
23.06.2023	2163,891	70497,47	69633,4	62659,65	63096,41

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 8:10:13