

#88518#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК  
Адрес потребителя Озерная 4, Калининград  
Номер абонента 4776  
Порядковый номер 6200  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00188684  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,835	-0,001	21,88	22,21	21,42	22,2	-0,78	24	0	0	70,6	30,8	39,82	0,46	0,36	-
25.05.2024	0,721	-0,003	19,61	20,03	19,19	20,02	-0,83	24	0	0	70,7	31,9	38,77	0,46	0,36	-
26.05.2024	0,773	0	21,02	21,41	20,54	21,38	-0,84	24	0	0	70,6	31,8	38,84	0,46	0,36	-
27.05.2024	0,821	-0,003	22,49	22,89	22	22,83	-0,83	24	0	0	70,5	32,2	38,36	0,46	0,36	-
28.05.2024	0,774	-0,002	20,86	21,28	20,39	21,27	-0,88	24	0	0	70,6	31,4	39,27	0,46	0,36	-
29.05.2024	0,715	-0,002	19,54	19,99	19,11	19,99	-0,88	24	0	0	70,8	32,1	38,66	0,46	0,36	-
30.05.2024	0,775	-0,003	21,07	21,5	20,6	21,47	-0,87	24	0	0	70,7	31,8	38,93	0,46	0,36	-
31.05.2024	0,737	-0,003	19,97	20,43	19,51	20,41	-0,9	24	0	0	70,7	31,8	38,91	0,46	0,36	-
01.06.2024	0,791	-0,002	21,5	21,93	20,99	21,9	-0,91	24	0	0	70,8	31,9	38,91	0,46	0,36	-
02.06.2024	0,772	-0,002	21,1	21,56	20,64	21,53	-0,89	24	0	0	70,8	32,1	38,61	0,46	0,36	-
03.06.2024	0,714	-0,002	19,7	20,21	19,26	20,2	-0,94	24	0	0	70,8	32,4	38,41	0,45	0,36	-
04.06.2024	0,731	-0,003	20,56	21,07	20,08	21,02	-0,94	24	0	0	70,5	32,8	37,73	0,45	0,36	-
05.06.2024	0,759	-0,004	21,26	21,79	20,79	21,77	-0,98	24	0	0	70,8	32,9	37,92	0,45	0,36	-
06.06.2024	0,729	-0,001	20,06	20,54	19,62	20,52	-0,9	24	0	0	70,8	32,3	38,48	0,45	0,36	-
07.06.2024	0,768	-0,003	20,96	21,41	20,48	21,37	-0,89	24	0	1	70,7	32,1	38,68	0,45	0,36	-
08.06.2024	0,802	-0,004	22	22,44	21,5	22,39	-0,89	24	0	0	70,6	32,2	38,41	0,45	0,36	-
09.06.2024	0,804	-0,001	22,75	23,19	22,25	23,11	-0,86	24	0	0	70,8	33,6	37,22	0,45	0,36	-
10.06.2024	0,76	-0,002	20,85	21,35	20,36	21,32	-0,96	24	0	0	70,8	32,2	38,63	0,45	0,36	-
11.06.2024	0,782	-0,003	21,83	22,34	21,34	22,31	-0,97	24	0	0	70,8	32,8	37,94	0,44	0,36	-
12.06.2024	0,83	-0,004	22,59	23,09	22,08	23,05	-0,97	24	0	0	70,6	31,7	38,92	0,44	0,36	-
13.06.2024	0,819	-0,003	22,32	22,79	21,84	22,77	-0,93	24	0	0	70,8	32,1	38,64	0,45	0,36	-
14.06.2024	0,767	-0,002	20,65	21,13	20,21	21,13	-0,92	24	0	0	70,8	31,6	39,18	0,45	0,36	-
15.06.2024	0,761	-0,002	20,53	21,02	20,09	21,01	-0,92	24	0	0	70,7	31,6	39,15	0,44	0,36	-
16.06.2024	0,811	-0,002	21,92	22,39	21,43	22,35	-0,92	24	0	0	70,6	31,6	39,06	0,45	0,36	-
17.06.2024	0,815	-0,003	21,61	22,08	21,13	22,06	-0,93	24	0	0	70,9	31,2	39,68	0,44	0,36	-
18.06.2024	0,723	-0,002	19,94	20,47	19,5	20,44	-0,94	24	0	0	70,6	32,2	38,42	0,44	0,36	-
19.06.2024	0,719	-0,002	19,85	20,34	19,41	20,3	-0,89	24	0	1	70,7	32,3	38,36	0,44	0,36	-
20.06.2024	0,762	-0,003	20,91	21,44	20,44	21,42	-0,98	24	0	0	70,6	32	38,58	0,44	0,36	-
21.06.2024	0,733	-0,005	20,02	20,54	19,58	20,54	-0,96	24	0	0	70,7	31,9	38,8	0,44	0,36	-
22.06.2024	0,755	-0,002	20,4	20,89	19,96	20,88	-0,92	24	0	0	70,7	31,8	38,91	0,44	0,36	-
23.06.2024	0,787	-0,003	21,58	22,08	21,1	22,05	-0,95	24	0	0	70,6	32	38,61	0,48	0,37	-
Итого:	23,845	0	651,33	665,83	636,84	665,01	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,845															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	3046,05	96200,91	95218,13	87731,93	88493,29
23.06.2024	3069,895	96852,24	95883,96	88368,77	89158,3

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.06.2024 10:12:18