

#21537#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
 Адрес потребителя Озерная 4, Калининград
 Номер абонента 4776
 Порядковый номер 6200
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00188684
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,705	-0,004	26,34	26,81	25,77	26,57	-0,8	24	0	0	68,4	40,1	28,36	0,44	0,34	-
25.06.2021	0,728	-0,005	27,16	27,63	26,58	27,39	-0,81	24	0	0	68,4	39,9	28,52	0,44	0,34	-
26.06.2021	0,739	-0,006	27,51	27,99	26,93	27,75	-0,82	24	0	0	68,5	40	28,57	0,44	0,34	-
27.06.2021	0,823	-0,004	28,95	29,39	28,32	29,15	-0,83	24	0	0	68,9	38,8	30,08	0,43	0,34	-
28.06.2021	0,724	-0,008	27,89	28,44	27,29	28,2	-0,91	24	0	0	68,3	40,5	27,74	0,44	0,34	-
29.06.2021	0,772	-0,007	29,11	29,69	28,48	29,45	-0,97	24	0	0	68,2	39,9	28,29	0,42	0,34	-
30.06.2021	0,713	-0,022	105,72	106,34	104,03	105,02	-0,99	24	0	0	58,6	51,3	7,3	0,44	0,34	-
01.07.2021	0,715	-0,006	26	26,56	25,44	26,32	-0,88	24	0	0	68,9	39,6	29,33	0,43	0,34	-
02.07.2021	0,723	-0,013	25,79	26,53	25,25	26,29	-1,04	24	0	0	69	39	29,98	0,43	0,34	-
03.07.2021	0,7	-0,012	25,87	26,65	25,34	26,41	-1,07	24	0	0	68,9	39,8	29,09	0,43	0,34	-
04.07.2021	0,781	-0,007	27,98	28,53	27,4	28,29	-0,89	24	0	0	68,8	39,1	29,66	0,43	0,34	-
05.07.2021	0,761	0	26,72	26,59	26,14	26,35	-0,21	24	0	0	68,7	39,4	29,27	0,43	0,34	-
06.07.2021	0,736	0	27,75	27,63	27,2	27,38	-0,18	24	0	0	68	40,7	27,29	0,43	0,34	-
07.07.2021	0,694	-0,003	27,05	27,55	26,48	27,31	-0,83	24	0	0	67,9	40,5	27,4	0,43	0,34	-
08.07.2021	0,684	-0,018	47,7	48,46	46,66	47,78	-1,12	24	0	0	68,8	53	15,81	0,44	0,34	-
09.07.2021	0,69	-0,017	27,93	28,73	27,36	28,49	-1,13	24	0	0	67,5	40,8	26,73	0,43	0,34	-
10.07.2021	0,651	-0,021	26,75	27,59	26,17	27,35	-1,18	24	0	0	67,9	41,3	26,63	0,43	0,34	-
11.07.2021	0,726	-0,025	29,24	30,12	28,6	29,88	-1,28	24	0	0	67,6	40,6	27,01	0,43	0,34	-
12.07.2021	0,682	-0,021	26,99	27,87	26,43	27,63	-1,2	24	0	0	68,2	40,8	27,42	0,44	0,34	-
13.07.2021	0,659	-0,025	27,88	28,83	27,3	28,57	-1,27	24	0	0	67,8	41,9	25,9	0,43	0,34	-
14.07.2021	0,663	-0,024	26,93	27,9	26,36	27,66	-1,3	24	0	0	68	41,1	26,98	0,43	0,35	-
15.07.2021	0,66	-0,028	27,53	28,57	26,94	28,32	-1,38	24	0	0	67,7	41,2	26,48	0,43	0,35	-
16.07.2021	0,627	-0,016	26,87	27,72	26,31	27,47	-1,16	24	0	0	67,7	42,3	25,41	0,42	0,35	-
17.07.2021	0,595	-0,048	64,65	66,01	63,51	65,17	-1,66	24	0	0	62	51,5	10,57	0,43	0,35	-
18.07.2021	0,684	-0,023	28,62	29,51	28,02	29,27	-1,25	24	0	0	67,6	41,5	26,09	0,43	0,35	-
19.07.2021	0,661	-0,026	27,87	28,85	27,3	28,6	-1,3	24	0	0	67,7	41,8	25,93	0,43	0,35	-
20.07.2021	0,666	-0,022	27,03	28,04	26,47	27,8	-1,33	24	0	0	68,1	41,2	26,91	0,43	0,35	-
21.07.2021	0,672	-0,036	45,8	46,87	44,83	46,24	-1,41	24	0	0	68,4	52	16,42	0,43	0,35	-
22.07.2021	0,715	-0,023	28,44	29,38	27,85	29,14	-1,29	24	0	0	68	40,7	27,3	0,43	0,35	-
23.07.2021	0,717	-0,026	27,98	28,99	27,38	28,75	-1,37	24	0	0	68	39,9	28,02	0,43	0,35	-
Итого:	21,066	0	978,05	999,77	958,14	990	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,066															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	262,189	14557	14208,32	8088,36	8083,09
23.07.2021	283,255	15535,05	15208,09	9046,5	9073,09

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.07.2021 7:38:31