

#134247#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.06.2025 по 04.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Озерная 4, Калининград
4776

Заводской номер счётчика 00188684	Показания прибора, Гкал 04.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 30.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	32,142	28,138	4.004

Подпись исполнителя



с 01.04.25 по 174
по 6х



#134246#

Отчёт за период с 30.06.2025 по 04.07.2025.

Номер абонента 4776
Порядковый номер 6200
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00188684
Номер системы 1
Отчёт сформирован 07.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.07.2025	-	0,79	-0,001	25,38	25,34	24,8	25,1	-0,3	24	0	1	71,1	38,8	32,29	0,6	0,38
02.07.2025	-	0,791	0	25,68	25,68	25,13	25,44	-0,31	24	0	1	70,8	38,9	31,9	0,6	0,37
03.07.2025	-	0,792	0	25,61	25,62	25,05	25,38	-0,33	24	0	1	70,9	38,8	32,02	0,6	0,38
04.07.2025	-	0,824	0	26,53	26,51	25,95	26,27	-0,32	24	0	1	70,8	38,7	32,13	0,6	0,37
Итого:	-	3,197	-0,001	103,2	103,15	100,93	102,19	-1,26	96	0	-	70,9	38,8	32,08	0,6	0,38

Общее время работы системы 96 час.

Период нормальной работы системы 96 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
30.06.2025	28,138	818,15	808,07	799,31	800,98
04.07.2025	32,142	947,59	937,46	925,89	929,17

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения