

#142521#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Озерная 4, Калининград
4776
6200
ВКТ-7
00188684
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.07.2025	0,79	-0,001	25,38	25,34	24,8	25,1	-0,3	24	0	1	71,1	38,8	32,29	0,6	0,38	-
02.07.2025	0,791	0	25,68	25,68	25,13	25,44	-0,31	24	0	1	70,8	38,9	31,9	0,6	0,37	-
03.07.2025	0,792	0	25,61	25,62	25,05	25,38	-0,33	24	0	1	70,9	38,8	32,02	0,6	0,38	-
04.07.2025	0,824	0	26,53	26,51	25,95	26,27	-0,32	24	0	1	70,8	38,7	32,13	0,6	0,37	-
05.07.2025	0,807	0	26,24	26,24	25,65	26	-0,35	24	0	1	71	39,1	31,9	0,6	0,37	-
06.07.2025	0,798	-0,001	25,82	25,84	25,25	25,6	-0,35	24	0	1	71	38,9	32,06	0,6	0,37	-
07.07.2025	0,803	0	25,48	25,5	24,9	25,26	-0,36	24	0	1	71,2	38,5	32,7	0,6	0,37	-
08.07.2025	0,82	-0,001	26,46	26,47	25,86	26,22	-0,36	24	0	1	71,1	38,9	32,22	0,54	0,37	-
09.07.2025	0,786	0,002	25,28	25,24	24,71	25	-0,29	24	0	1	71	38,9	32,13	0,45	0,37	-
10.07.2025	0,801	0	25,75	25,55	25,15	25,31	-0,16	24	0	0	70,9	38,8	32,11	0,46	0,37	-
11.07.2025	0,797	-0,001	25,57	25,5	24,96	25,26	-0,3	24	0	0	71,3	38,9	32,35	0,46	0,37	-
12.07.2025	0,8	0	25,62	25,6	25,04	25,36	-0,32	24	0	0	71,1	38,7	32,32	0,45	0,37	-
13.07.2025	0,866	0	27,13	27,05	26,51	26,81	-0,3	24	0	0	71	38	32,98	0,46	0,37	-
14.07.2025	0,789	0	25,27	25,29	24,69	25,05	-0,36	24	0	0	71,1	38,6	32,45	0,46	0,37	-
15.07.2025	0,787	-0,002	25,29	25,32	24,73	25,08	-0,35	24	0	0	71,3	38,9	32,36	0,46	0,37	-
16.07.2025	0,74	-0,002	24	24,1	23,47	23,86	-0,39	24	0	0	71,3	39,2	32,09	0,46	0,37	-
17.07.2025	0,743	-0,001	24,65	24,7	24,12	24,46	-0,34	24	0	0	70,6	39,3	31,28	0,46	0,37	-
18.07.2025	0,752	-0,001	24,7	24,68	24,16	24,44	-0,28	24	0	0	70,9	39,2	31,61	0,46	0,37	-
19.07.2025	0,715	0	23,71	23,7	23,18	23,46	-0,28	24	0	0	71,2	39,9	31,28	0,46	0,37	-
20.07.2025	0,809	-0,001	25,61	25,56	25,03	25,32	-0,29	24	0	0	70,9	38	32,81	0,46	0,37	-
21.07.2025	0,738	-0,001	23,95	24	23,42	23,76	-0,34	24	0	0	71,2	39,1	32,03	0,46	0,37	-
22.07.2025	0,732	-0,001	24,24	24,29	23,69	24,05	-0,36	24	0	0	71,1	39,7	31,46	0,46	0,37	-
23.07.2025	0,708	-0,001	23,52	23,64	23	23,4	-0,4	24	0	0	71,2	39,9	31,34	0,46	0,37	-
Итого:	17,988	0	581,49	581,42	568,45	575,89	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,988															

Общее время работы системы, ч552

Период нормальной работы системы, ч552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
30.06.2025	28,138	818,15	808,07	799,31	800,98
23.07.2025	46,126	1399,64	1389,49	1367,76	1376,87

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.07.2025 7:28:22