

#21521#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2022 по 23.08.2022

Потребитель Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
 Адрес потребителя Озерная 4, Калининград
 Номер абонента 4776
 Порядковый номер 6200
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00188684
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2022	0,772	-0,001	26,41	26,76	25,86	26,52	-0,66	24	0	0	68,4	37,8	30,63	0,45	0,34	-
25.07.2022	0,738	-0,004	25,82	26,3	25,27	26,06	-0,79	24	0	0	68,3	38	30,26	0,45	0,34	-
26.07.2022	0,664	-0,005	25,16	25,77	24,64	25,53	-0,89	24	0	0	67,9	39,7	28,18	0,45	0,34	-
27.07.2022	0,72	-0,005	25,69	26,3	25,16	26,06	-0,9	24	0	0	68,4	38,6	29,85	0,45	0,34	-
28.07.2022	0,751	-0,007	26,39	26,93	25,82	26,69	-0,87	24	0	0	68,2	38,1	30,14	0,44	0,34	-
29.07.2022	0,699	-0,012	26,46	27,15	25,92	26,91	-0,99	24	0	0	67,8	39,6	28,25	0,45	0,34	-
30.07.2022	0,752	-0,004	25,91	26,28	25,35	26,04	-0,69	24	0	0	68,4	37,8	30,56	0,45	0,34	-
31.07.2022	0,802	0	27,4	27,76	26,84	27,52	-0,68	24	0	0	68,4	37,7	30,74	0,45	0,34	-
01.08.2022	0,739	-0,003	25,94	26,49	25,4	26,25	-0,85	24	0	0	68,2	38	30,21	0,46	0,34	-
02.08.2022	0,745	-0,007	26,31	26,9	25,75	26,66	-0,91	24	0	0	68,3	38,2	30,12	0,44	0,34	-
03.08.2022	0,702	-0,007	24,48	25,11	23,95	24,87	-0,92	24	0	0	68,4	37,8	30,68	0,46	0,34	-
04.08.2022	0,717	-0,008	24,34	25	23,84	24,76	-0,92	24	0	0	69	37,7	31,34	0,46	0,34	-
05.08.2022	0,729	-0,009	26,49	27,21	25,92	26,94	-1,02	24	0	0	68,7	39,2	29,55	0,46	0,34	-
06.08.2022	0,715	-0,009	26,37	27,12	25,84	26,86	-1,02	24	0	0	68,3	39,3	29,03	0,46	0,34	-
07.08.2022	0,792	-0,011	27,5	28,18	26,9	27,94	-1,04	24	0	0	68,5	37,8	30,7	0,46	0,34	-
08.08.2022	0,704	-0,009	24,74	25,44	24,19	25,2	-1,01	24	0	0	68,4	37,9	30,48	0,46	0,34	-
09.08.2022	0,83	-0,008	28,37	29,02	27,77	28,76	-0,99	24	0	0	68,6	37,6	31,01	0,46	0,34	-
10.08.2022	0,679	-0,005	22,88	23,23	22,4	23,01	-0,61	24	0	0	68,2	37	31,22	0,46	0,34	-
11.08.2022	0,694	0	23,25	23,27	22,75	23,03	-0,28	24	0	0	68,3	37,5	30,81	0,46	0,34	-
12.08.2022	0,638	-0,002	21,66	22,16	21,2	21,93	-0,73	24	0	0	68,5	37,2	31,3	0,46	0,34	-
13.08.2022	0,681	-0,004	22,96	23,59	22,46	23,38	-0,92	24	0	0	68,6	37	31,69	0,46	0,34	-
14.08.2022	0,692	-0,006	23,6	24,3	23,1	24,06	-0,96	24	0	0	68,2	36,9	31,32	0,46	0,34	-
15.08.2022	0,683	-0,009	23,08	23,8	22,58	23,56	-0,98	24	0	0	68,5	37	31,49	0,46	0,34	-
16.08.2022	0,706	-0,007	24,41	25,12	23,91	24,89	-0,98	24	0	0	68,2	37,3	30,82	0,26	0,24	-
17.08.2022	0,097	-0,013	87,69	87,85	86,44	86,65	-0,21	24	0	1	55,3	54,1	1,22	0,1	0,1	-
18.08.2022	0,005	0	0,8	0,8	0,8	0,8	0	24	0	1	31,4	25,5	5,9	0,1	0,11	-
19.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,7	27,8	-2,06	0,12	0,12	-
20.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,8	26,8	-1,01	0,12	0,13	-
21.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25,4	25,7	-0,25	0,12	0,13	-
22.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	25	25,1	-0,18	0,12	0,13	-
23.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,4	24,5	-0,11	0,12	0,13	-
Итого:	17,446	0	694,11	707,84	680,06	700,88	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,446															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2022	1268,328	43768,87	43214,79	36588,73	36883,18
23.08.2022	1285,774	44462,98	43922,63	37268,79	37584,06

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.08.2022 17:07:09