

#28940#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК  
Озерная 4, Калининград  
4776  
6200  
ВКТ-7  
00188684  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,697	0	21,01	21,01	20,54	20,88	-0,34	24	0	0	70,3	35,8	34,49	0,45	0,35	-
25.07.2023	0,666	-0,001	20,66	20,96	20,18	20,77	-0,59	24	0	0	70,2	36,3	33,87	0,45	0,35	-
26.07.2023	0,687	-0,002	20,61	20,56	20,15	20,45	-0,3	24	0	0	70,3	35,6	34,69	0,45	0,35	-
27.07.2023	0,741	0,001	21,85	21,54	21,38	21,4	-0,02	24	0	0	70,3	35,5	34,75	0,45	0,35	-
28.07.2023	0,734	0	21,91	21,67	21,44	21,5	-0,06	24	0	0	70,2	35,9	34,26	0,45	0,35	-
29.07.2023	0,711	0	21,32	21,31	20,86	21,16	-0,3	24	0	0	70,3	35,8	34,52	0,45	0,35	-
30.07.2023	0,799	0	23,67	23,86	23,16	23,63	-0,47	24	0	0	70,4	35,3	35,14	0,48	0,35	-
31.07.2023	0,749	-0,005	23,55	23,92	23,02	23,73	-0,71	24	0	0	70,3	36,8	33,5	0,46	0,35	-
01.08.2023	0,652	-0,003	20,09	20,57	19,65	20,4	-0,75	24	0	0	70,4	35,9	34,42	0,18	0,19	-
02.08.2023	-0,125	-0,006	16,54	16,81	16,41	16,63	-0,22	24	0	1	43,3	51	-7,75	0,1	0,1	-
03.08.2023	0	0	0,4	0,4	0,4	0,4	0	24	0	1	25,1	26	-0,87	0,1	0,1	-
04.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	24,8	23	1,84	0,1	0,1	-
05.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	23,3	23,2	0,16	0,1	0,1	-
06.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,8	22,6	0,26	0,1	0,1	-
07.08.2023	0,007	0,007	0,8	0,4	0,8	0,4	0,4	24	0	1	22,7	22	0,63	0,1	0,11	-
08.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,9	21,8	0,06	0,1	0,11	-
09.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,2	21,3	-0,05	0,1	0,11	-
10.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,7	20,8	-0,09	0,1	0,11	-
11.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,4	20,6	-0,11	0,1	0,11	-
12.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,4	20,5	-0,1	0,1	0,11	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	20,5	20,5	-0,04	0,16	0,16	-
14.08.2023	0	0	0,4	0,4	0,4	0,4	0	24	0	1	20,5	20,6	-0,04	0,39	0,38	-
15.08.2023	0,365	-0,025	47,6	48,19	46,76	47,54	-0,78	24	0	1	61,9	53,4	8,52	0,51	0,46	-
16.08.2023	0,724	-0,006	28,28	28,86	27,71	28,62	-0,91	24	0	0	66,9	39,7	27,24	0,51	0,45	-
17.08.2023	0,676	-0,003	25,68	26,19	25,16	25,95	-0,79	24	0	0	67,2	39,1	28,05	0,51	0,45	-
18.08.2023	0,653	-0,006	25,97	26,45	25,45	26,2	-0,75	24	0	0	67,4	40,6	26,76	0,5	0,45	-
19.08.2023	0,619	-0,001	24,23	24,63	23,74	24,39	-0,65	24	0	0	67,2	40,2	27,02	0,51	0,45	-
20.08.2023	0,62	-0,001	25,48	25,69	24,96	25,45	-0,49	24	0	0	67,1	41,4	25,67	0,51	0,45	-
21.08.2023	0,694	0	26,49	26,36	25,97	26,12	-0,15	24	0	0	67,4	40,4	26,97	0,51	0,45	-
22.08.2023	0,655	0	25,37	25,68	24,86	25,44	-0,58	24	0	0	67,6	40,4	27,19	0,51	0,45	-
23.08.2023	0,691	-0,011	27,75	28,43	27,19	28,19	-1	24	0	0	67,3	40,5	26,79	0,5	0,45	-
Итого:	12,015	0	469,66	473,89	460,19	469,65	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,015															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	2185,069	71256,11	70390,68	63402,17	63847,41
23.08.2023	2197,084	71725,77	70864,57	63862,36	64317,06

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.08.2023 8:13:51