

#93034#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 4, Калининград
Номер абонента 4776
Порядковый номер 6200
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00188684
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,671	-0,003	19,02	19,54	18,6	19,51	-0,91	24	0	0	70,7	33,3	37,4	0,46	0,36	-
25.07.2024	0,666	-0,005	19,12	19,64	18,7	19,62	-0,92	24	0	0	70,7	33,6	37,09	0,45	0,36	-
26.07.2024	0,643	-0,005	18,67	19,22	18,25	19,2	-0,95	24	0	0	70,6	33,9	36,7	0,45	0,36	-
27.07.2024	0,656	-0,004	19,18	19,71	18,77	19,68	-0,91	24	0	0	70,5	34	36,49	0,44	0,36	-
28.07.2024	0,705	-0,004	20,79	21,3	20,36	21,23	-0,87	24	0	0	70,6	34,7	35,84	0,45	0,36	-
29.07.2024	0,722	-0,002	20,25	20,63	19,8	20,6	-0,8	24	0	0	70,5	32,9	37,59	0,46	0,36	-
30.07.2024	0,69	0	19,79	19,77	19,36	19,71	-0,35	24	0	0	70	33,9	36,18	0,45	0,36	-
31.07.2024	0,696	0,001	19,49	19,66	19,05	19,64	-0,59	24	0	0	70,5	33	37,52	0,45	0,36	-
01.08.2024	0,66	0	18,59	19,01	18,19	19	-0,81	24	0	0	70,7	33,1	37,57	0,45	0,36	-
02.08.2024	0,685	-0,002	19,34	19,59	18,9	19,57	-0,67	24	0	0	70,6	33,2	37,34	0,45	0,36	-
03.08.2024	0,635	0	18,25	18,23	17,86	18,23	-0,37	24	0	0	70,4	34,1	36,27	0,45	0,36	-
04.08.2024	0,662	-0,008	32,51	32,6	31,77	32,26	-0,49	24	0	0	71	49,7	21,35	0,45	0,36	-
05.08.2024	0,657	-0,001	19,39	19,61	18,96	19,56	-0,6	24	0	0	70,6	34,9	35,64	0,47	0,42	-
06.08.2024	0,707	-0,002	21,34	21,68	20,88	21,59	-0,71	24	0	0	69,2	34,4	34,79	0,49	0,46	-
07.08.2024	0,64	-0,004	20,77	21,09	20,32	20,99	-0,67	24	0	0	68,3	35,6	32,63	0,5	0,47	-
08.08.2024	0,666	0	21,19	21,42	20,72	21,27	-0,55	24	0	0	68	35	32,96	0,5	0,47	-
09.08.2024	0,682	-0,002	21,4	21,64	20,95	21,49	-0,54	24	0	0	68,2	34,8	33,35	0,5	0,47	-
10.08.2024	0,648	0	21,07	21,35	20,65	21,21	-0,56	24	0	0	67,9	35,8	32,19	0,49	0,47	-
11.08.2024	0,812	0	25,81	26,01	25,29	25,78	-0,49	24	0	0	67,5	34,8	32,7	0,5	0,47	-
12.08.2024	0,704	0	21,97	22,17	21,51	22,02	-0,51	24	0	0	68,2	34,7	33,45	0,5	0,47	-
13.08.2024	0,671	0	21,35	21,54	20,9	21,34	-0,44	24	0	0	68,1	35,4	32,72	0,5	0,47	-
14.08.2024	0,679	0	21,2	21,4	20,76	21,28	-0,52	24	0	0	68,4	34,8	33,57	0,5	0,47	-
15.08.2024	0,68	-0,014	33,62	34,1	32,89	33,71	-0,82	24	0	0	69,2	47,6	21,63	0,5	0,47	-
16.08.2024	0,655	-0,005	21,32	21,75	20,87	21,58	-0,71	24	0	0	68,1	35,6	32,55	0,5	0,47	-
17.08.2024	0,596	0	19,83	20,19	19,42	20,05	-0,63	24	0	0	67,9	36,2	31,71	0,5	0,47	-
18.08.2024	0,68	-0,001	21,11	21,4	20,7	21,25	-0,55	24	0	0	68,5	34,8	33,76	0,5	0,47	-
19.08.2024	0,598	-0,001	20	20,37	19,58	20,21	-0,63	24	0	0	67,8	36,2	31,61	0,5	0,47	-
20.08.2024	0,636	0	20,57	20,85	20,14	20,69	-0,55	24	0	0	68,1	35,7	32,33	0,46	0,39	-
21.08.2024	0,571	0	17,34	17,83	16,97	17,76	-0,79	24	0	1	69,7	34,7	34,99	0,45	0,36	-
22.08.2024	0,606	-0,014	18,84	19,71	18,39	19,67	-1,28	24	0	0	70,6	35,6	35,02	0,46	0,36	-
23.08.2024	0,601	-0,018	17,98	18,92	17,59	18,9	-1,31	24	0	0	70,7	34,2	36,48	0,46	0,36	-
Итого:	20,58	0	651,1	661,93	637,1	658,6	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,58															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2024	3090,579	97428,93	96473,35	88932,57	89747,17
23.08.2024	3111,159	98080,03	97135,28	89569,67	90405,77

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.08.2024 11:02:29