

#145394#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Озерная 4, Калининград
4776
6200
ВКТ-7
00188684
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,749	-0,001	23,65	23,72	23,11	23,48	-0,37	24	0	0	72,1	39,2	32,84	0,46	0,37	-
25.07.2025	0,749	-0,001	23,65	23,72	23,11	23,48	-0,37	24	0	0	72,1	39,2	32,84	0,45	0,37	-
26.07.2025	0,694	-0,001	23,85	23,98	23,32	23,74	-0,42	24	0	0	71	40,6	30,42	0,46	0,37	-
27.07.2025	0,691	-0,001	22,92	23,07	22,42	22,83	-0,41	24	0	0	71,4	39,9	31,43	0,45	0,37	-
28.07.2025	0,687	-0,001	23	22,96	22,5	22,72	-0,22	24	0	0	71,2	40,3	30,9	0,46	0,37	-
29.07.2025	0,732	0,009	23,62	23,19	23,09	22,95	0,14	24	0	0	71,6	40,1	31,48	0,46	0,37	-
30.07.2025	0,707	0,013	22,91	22,3	22,41	22,06	0,35	24	0	0	71,4	40,4	31,02	0,46	0,37	-
31.07.2025	0,691	0	22,7	22,65	22,21	22,41	-0,2	24	0	0	71,8	40,2	31,53	0,46	0,37	-
01.08.2025	0,69	-0,001	23,23	23,38	22,68	23,14	-0,46	24	0	0	71,6	40,3	31,21	0,46	0,37	-
02.08.2025	0,725	0	23,74	23,84	23,21	23,6	-0,39	24	0	0	71,7	39,8	31,89	0,46	0,37	-
03.08.2025	0,75	0	25,08	25,13	24,51	24,88	-0,37	24	0	0	71,2	40	31,22	0,46	0,37	-
04.08.2025	0,668	-0,002	22,54	22,74	22,02	22,5	-0,48	24	0	0	71,9	40,8	31,09	0,46	0,37	-
05.08.2025	0,694	-0,001	23,07	23,23	22,53	22,99	-0,46	24	0	0	72	40,5	31,56	0,46	0,37	-
06.08.2025	0,715	0	24,2	24,32	23,65	24,08	-0,43	24	0	0	71,3	40,5	30,8	0,45	0,37	-
07.08.2025	0,702	-0,001	23,63	23,78	23,12	23,54	-0,42	24	0	0	71,4	40,2	31,17	0,45	0,37	-
08.08.2025	0,747	-0,002	25,08	25,19	24,5	24,95	-0,45	24	0	0	71	39,9	31,16	0,45	0,37	-
09.08.2025	0,736	-0,001	23,91	24,04	23,36	23,8	-0,44	24	0	0	71,2	39	32,19	0,45	0,37	-
10.08.2025	0,773	-0,001	25,68	25,74	25,09	25,5	-0,41	24	0	0	70,8	39,3	31,45	0,45	0,37	-
11.08.2025	0,731	0	24,12	24,23	23,58	23,99	-0,41	24	0	0	71	39,4	31,68	0,48	0,42	-
12.08.2025	0,769	0	26,24	26,07	25,67	25,83	-0,16	24	0	0	69,7	39,5	30,18	0,5	0,45	-
13.08.2025	0,759	0	27,06	27,04	26,5	26,8	-0,3	24	0	0	68,7	39,7	29,01	0,5	0,45	-
14.08.2025	0,674	-0,001	25,6	25,73	25,08	25,49	-0,41	24	0	0	68,7	41,2	27,42	0,5	0,45	-
15.08.2025	0,692	-0,002	26,12	26,23	25,56	25,99	-0,43	24	0	0	68,4	40,7	27,69	0,5	0,45	-
16.08.2025	0,657	0	25,3	25,47	24,78	25,23	-0,45	24	0	0	68,7	41,5	27,2	0,5	0,45	-
17.08.2025	0,752	0	27,56	27,56	26,97	27,32	-0,35	24	0	0	68,6	40,2	28,39	0,5	0,45	-
18.08.2025	0,712	0	27	27,04	26,45	26,8	-0,35	24	0	0	68,6	41,3	27,37	0,5	0,45	-
19.08.2025	0,696	0	26,46	26,49	25,89	26,25	-0,36	24	0	0	68,5	41,1	27,42	0,49	0,45	-
20.08.2025	0,711	0	26,9	26,88	26,35	26,64	-0,29	24	0	0	68,4	41	27,43	0,5	0,45	-
21.08.2025	0,746	0	27,62	27,56	27,06	27,32	-0,26	24	0	0	68,6	40,6	27,93	0,5	0,45	-
22.08.2025	0,719	0	27,33	27,28	26,75	27,04	-0,29	24	0	0	68,4	41,1	27,32	0,5	0,45	-
23.08.2025	0,732	0	27,59	27,51	27,02	27,27	-0,25	24	0	0	68,5	41	27,45	0,49	0,45	-
Итого:	22,25	0	771,36	772,07	754,5	764,62	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,25															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	46,108	1400,07	1389,91	1368,2	1377,29
23.08.2025	68,358	2171,43	2161,98	2122,7	2141,91

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 15:17:01