

#21541#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК  
 Адрес потребителя Озерная 4, Калининград  
 Номер абонента 4776  
 Порядковый номер 6200  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00188684  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,904	0	30,87	30,9	30,19	30,66	-0,47	24	0	0	69	38,5	30,47	0,43	0,34	-
25.08.2021	0,89	-0,003	30	30,3	29,36	30,06	-0,7	24	0	0	68,9	37,8	31,1	0,42	0,34	-
26.08.2021	0,913	-0,014	39,64	40,2	38,82	39,83	-1,01	24	0	0	67	42,5	24,52	0,42	0,34	-
27.08.2021	0,853	-0,015	49,79	50,44	48,83	49,91	-1,08	24	0	1	64	45,6	18,41	0,42	0,34	-
28.08.2021	0,935	0	30,82	30,47	30,16	30,23	-0,07	24	0	0	68,9	37,8	31,11	0,42	0,34	-
29.08.2021	1,015	0	33,13	32,98	32,44	32,74	-0,3	24	0	0	68,7	37,1	31,61	0,43	0,34	-
30.08.2021	0,925	-0,004	31,26	31,63	30,6	31,39	-0,79	24	0	0	68,9	37,8	31,09	0,43	0,34	-
31.08.2021	0,999	0,027	32,87	31,88	32,13	31,64	0,49	24	0	0	68,7	38,2	30,57	0,43	0,34	-
01.09.2021	0,911	0,009	30,24	29,7	29,59	29,46	0,13	24	0	0	68,9	38,2	30,67	0,43	0,34	-
02.09.2021	0,865	0	29,12	28,98	28,46	28,74	-0,28	24	0	0	68,8	38,1	30,71	0,43	0,34	-
03.09.2021	0,881	0	29,65	29,88	29,01	29,64	-0,63	24	0	0	68,9	37,8	31,11	0,44	0,34	-
04.09.2021	0,99	-0,004	32,73	33,13	32,02	32,89	-0,87	24	0	0	69	37,1	31,9	0,44	0,34	-
05.09.2021	1,013	-0,007	33,02	33,52	32,3	33,28	-0,98	24	0	0	69,1	36,7	32,36	0,42	0,34	-
06.09.2021	0,88	-0,026	49,86	50,72	48,83	50,11	-1,28	24	0	0	67,2	48,1	19,13	0,42	0,34	-
07.09.2021	1	-0,006	37,62	37,93	36,8	37,58	-0,78	24	0	0	69,2	41,3	27,86	0,42	0,34	-
08.09.2021	0,888	-0,015	30,77	31,54	30,11	31,3	-1,19	24	0	0	68,8	38	30,88	0,43	0,34	-
09.09.2021	0,905	-0,007	30,14	30,58	29,46	30,34	-0,88	24	0	0	69,1	37,4	31,71	0,42	0,34	-
10.09.2021	0,9	-0,01	30,32	30,94	29,68	30,7	-1,02	24	0	0	69	37,5	31,5	0,42	0,34	-
11.09.2021	0,892	-0,02	30,49	31,33	29,82	31,09	-1,27	24	0	0	68,9	37,5	31,34	0,42	0,34	-
12.09.2021	0,933	-0,03	40,02	40,97	39,17	40,58	-1,41	24	0	0	67,8	42,6	25,2	0,42	0,34	-
13.09.2021	0,87	-0,019	30,25	31,1	29,59	30,86	-1,27	24	0	0	69	38,1	30,84	0,42	0,34	-
14.09.2021	0,901	-0,014	30,49	31,05	29,82	30,81	-0,99	24	0	0	68,9	37,5	31,35	0,42	0,34	-
15.09.2021	0,899	-0,018	30,63	31,38	29,93	31,14	-1,21	24	0	0	68,9	37,5	31,39	0,42	0,34	-
16.09.2021	0,9	-0,033	51,56	52,57	50,56	52	-1,44	24	0	0	65,1	46,2	18,93	0,42	0,34	-
17.09.2021	0,921	-0,018	31,17	31,94	30,47	31,7	-1,23	24	0	0	68,9	37,4	31,49	0,42	0,34	-
18.09.2021	0,945	-0,015	31,61	32,37	30,93	32,13	-1,2	24	0	0	68,8	37	31,85	0,42	0,34	-
19.09.2021	1,086	-0,01	35,74	36,27	34,97	36,03	-1,06	24	0	0	68,8	36,7	32,1	0,42	0,34	-
20.09.2021	0,975	-0,015	32,23	32,95	31,51	32,71	-1,2	24	0	0	68,8	36,7	32,15	0,42	0,34	-
21.09.2021	0,99	-0,012	32,1	32,8	31,4	32,56	-1,16	24	0	0	68,9	36,2	32,75	0,42	0,34	-
22.09.2021	0,998	0,015	32,34	31,83	31,62	31,59	0,03	24	0	0	68,8	37,2	31,53	0,44	0,34	-
23.09.2021	0,999	0	32	31,7	31,29	31,46	-0,17	24	0	0	68,8	36,7	32,07	0,44	0,34	-
Итого:	28,976	0	1052,48	1063,98	1029,87	1055,16	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	28,976															

Общее время работы системы, ч 744  
 Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	296,869	16227,79	15916,24	9726,54	9774,85
23.09.2021	325,845	17280,27	16980,22	10756,41	10830,01

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.09.2021 19:57:25