

#95359#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Адрес потребителя Озерная 4, Калининград
Номер абонента 4776
Порядковый номер 6200
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00188684
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,602	-0,013	17,53	18,39	17,11	18,38	-1,27	24	0	0	70,6	33,2	37,38	0,46	0,36	-
25.08.2024	0,671	-0,005	19,35	19,82	18,91	19,78	-0,87	24	0	0	70,6	33,7	36,96	0,46	0,36	-
26.08.2024	0,617	-0,003	17,98	18,34	17,58	18,32	-0,74	24	0	0	70,7	34,3	36,38	0,46	0,36	-
27.08.2024	0,642	0	18,71	18,88	18,29	18,86	-0,57	24	0	0	70,6	34,4	36,17	0,45	0,36	-
28.08.2024	0,637	0	18,71	18,84	18,29	18,8	-0,51	24	0	0	70,6	34,8	35,73	0,45	0,36	-
29.08.2024	0,691	0	19,72	19,69	19,28	19,59	-0,31	24	0	0	71,1	34,8	36,32	0,45	0,36	-
30.08.2024	0,611	-0,002	18,56	19,02	18,15	18,94	-0,79	24	0	0	70,9	35,8	35,09	0,45	0,36	-
31.08.2024	0,606	-0,003	18,81	19,4	18,39	19,26	-0,87	24	0	0	70,7	36,2	34,48	0,45	0,36	-
01.09.2024	0,694	0	21,19	21,59	20,72	21,4	-0,68	24	0	0	70,6	36,2	34,42	0,45	0,36	-
02.09.2024	0,62	0	19,17	19,31	18,76	19,15	-0,39	24	0	0	70,5	36,7	33,78	0,46	0,36	-
03.09.2024	0,652	0	19,89	20,01	19,45	19,84	-0,39	24	0	0	70,6	36,5	34,1	0,46	0,36	-
04.09.2024	0,663	0	21,06	21,5	20,6	21,3	-0,7	24	0	0	70,2	36,9	33,3	0,46	0,36	-
05.09.2024	0,646	-0,002	20,54	21,12	20,1	20,92	-0,82	24	0	0	70,5	37,2	33,38	0,46	0,36	-
06.09.2024	0,612	-0,003	19,44	20,04	19	19,84	-0,84	24	0	0	70,5	37	33,45	0,46	0,36	-
07.09.2024	0,617	-0,006	19,44	20,04	18,99	19,88	-0,89	24	0	0	70,6	36,6	34,01	0,46	0,36	-
08.09.2024	0,674	-0,002	21,19	21,76	20,73	21,56	-0,83	24	0	0	70,3	36,4	33,84	0,46	0,36	-
09.09.2024	0,599	-0,005	18,96	19,59	18,53	19,44	-0,91	24	0	0	70,6	36,7	33,9	0,47	0,36	-
10.09.2024	0,627	-0,004	19,65	20,26	19,21	20,1	-0,89	24	0	0	70,7	36,4	34,34	0,47	0,36	-
11.09.2024	0,638	-0,009	25,29	25,94	24,79	25,7	-0,91	24	0	0	67,9	40,8	27,06	0,47	0,36	-
12.09.2024	0,703	-0,009	22,06	22,68	21,58	22,5	-0,92	24	0	0	70,5	36,6	33,91	0,47	0,36	-
13.09.2024	0,656	-0,002	19,92	20,56	19,46	20,43	-0,97	24	0	0	70,7	35,4	35,36	0,47	0,36	-
14.09.2024	0,688	-0,005	20,56	21,18	20,12	21,03	-0,91	24	0	0	70,6	35,1	35,48	0,47	0,36	-
15.09.2024	0,774	-0,004	22,19	22,74	21,73	22,6	-0,87	24	0	0	70,6	33,9	36,74	0,47	0,36	-
16.09.2024	0,659	-0,005	19,71	20,3	19,28	20,21	-0,93	24	0	0	70,3	34,7	35,65	0,47	0,36	-
17.09.2024	0,676	-0,004	20,29	20,87	19,85	20,72	-0,87	24	0	0	70,4	35	35,36	0,47	0,36	-
18.09.2024	0,69	-0,006	20,88	21,45	20,42	21,32	-0,9	24	0	0	70,4	35,2	35,18	0,47	0,36	-
19.09.2024	0,634	-0,005	19	19,61	18,57	19,53	-0,96	24	0	0	70,6	35	35,63	0,46	0,36	-
20.09.2024	0,685	-0,007	21,28	21,96	20,83	21,83	-1	24	0	0	70,5	36,1	34,4	0,45	0,36	-
21.09.2024	0,721	-0,007	21	21,64	20,52	21,52	-1	24	0	0	70,4	33,8	36,52	0,45	0,36	-
22.09.2024	0,752	-0,004	21,43	22,01	20,93	21,9	-0,97	24	0	0	70,4	33,2	37,24	0,45	0,36	-
23.09.2024	0,708	-0,003	19,69	20,13	19,25	20,09	-0,84	24	0	0	70,7	32,7	38,02	0,45	0,36	-
Итого:	20,465	0	623,2	638,67	609,42	634,74	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,465															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	3111,159	98080,03	97135,28	89569,67	90405,77
23.09.2024	3131,624	98703,23	97773,95	90179,09	91040,51

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2024 10:51:08