

#148790#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Озерная 4, Калининград
4776
6200
ВКТ-7
00188684
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,795	0	29,42	29,26	28,8	29,02	-0,22	24	0	0	68,1	40,1	27,94	0,5	0,44	-
25.08.2025	0,821	0,001	35,01	34,81	34,31	34,54	-0,23	24	0	0	65,3	41,1	24,19	0,47	0,41	-
26.08.2025	0,574	0,002	103,56	103,71	102,53	102,96	-0,43	24	0	0	44,6	38,8	5,79	0,45	0,36	-
27.08.2025	0,76	0,013	53,79	53,56	52,83	52,95	-0,12	24	0	0	61,4	46,9	14,48	0,46	0,36	-
28.08.2025	0,813	-0,002	26,28	26,43	25,67	26,19	-0,52	24	0	0	71,2	38,8	32,44	0,47	0,36	-
29.08.2025	0,795	-0,004	25,36	25,53	24,78	25,29	-0,51	24	0	0	71,6	38,9	32,71	0,47	0,36	-
30.08.2025	0,796	-0,001	25,52	25,63	24,95	25,39	-0,44	24	0	0	71,3	38,9	32,39	0,46	0,36	-
31.08.2025	0,805	0	25,56	25,58	24,98	25,34	-0,36	24	0	0	71,5	38,8	32,69	0,46	0,36	-
01.09.2025	0,768	0	24,36	24,25	23,79	24,01	-0,22	24	0	0	71,8	39,2	32,53	0,46	0,36	-
02.09.2025	0,78	0,003	25,04	24,62	24,46	24,38	0,08	24	0	0	71,5	39,7	31,8	0,46	0,36	-
03.09.2025	0,747	0,007	24,37	23,82	23,83	23,58	0,25	24	0	0	71	40	31,02	0,46	0,36	-
04.09.2025	0,827	0,015	25,56	24,75	24,97	24,51	0,46	24	0	0	71,4	38,9	32,51	0,45	0,36	-
05.09.2025	0,687	0,015	23,37	22,64	22,84	22,41	0,43	24	0	1	71	41,5	29,48	0,46	0,36	-
06.09.2025	0,737	0,011	24,14	23,48	23,61	23,24	0,37	24	0	0	71	40,3	30,73	0,46	0,36	-
07.09.2025	0,817	0,012	26,44	25,83	25,86	25,59	0,27	24	0	0	70,9	39,6	31,24	0,46	0,36	-
08.09.2025	0,725	0,002	24,14	23,82	23,6	23,58	0,02	24	0	0	70,9	40,2	30,7	0,47	0,36	-
09.09.2025	0,762	0,001	25,33	25,03	24,77	24,79	-0,02	24	0	0	71	40,2	30,83	0,46	0,36	-
10.09.2025	0,707	0	24,02	23,81	23,5	23,57	-0,07	24	0	0	71	40,8	30,23	0,46	0,37	-
11.09.2025	0,753	0,002	25,39	25,14	24,83	24,9	-0,07	24	0	0	70,8	40,4	30,41	0,48	0,38	-
12.09.2025	0,761	0	25,33	25,11	24,78	24,87	-0,09	24	0	0	71	40,3	30,79	0,48	0,38	-
13.09.2025	0,777	0,001	25,47	25,25	24,92	25,01	-0,09	24	0	0	71	39,8	31,29	0,47	0,37	-
14.09.2025	0,856	0	27,34	27,03	26,73	26,79	-0,06	24	0	0	71	38,9	32,12	0,46	0,37	-
15.09.2025	0,784	0	26,09	25,94	25,49	25,68	-0,19	24	0	0	71,5	40,5	30,98	0,48	0,37	-
16.09.2025	0,812	0	25,74	25,61	25,13	25,37	-0,24	24	0	0	72	39,5	32,55	0,47	0,36	-
17.09.2025	0,795	0	25,22	25,12	24,62	24,88	-0,26	24	0	0	72,2	39,6	32,64	0,48	0,37	-
18.09.2025	0,784	0	24,84	24,73	24,26	24,49	-0,23	24	0	0	72,2	39,5	32,73	0,48	0,36	-
19.09.2025	0,794	0	26,71	26,57	26,07	26,33	-0,26	24	0	0	71,9	41,2	30,77	0,46	0,37	-
20.09.2025	0,79	0	27,6	27,4	26,97	27,16	-0,19	24	0	0	72,1	42,4	29,61	0,46	0,36	-
21.09.2025	0,863	0	28,51	28,27	27,86	28,03	-0,17	24	0	0	72,2	41	31,27	0,46	0,36	-
22.09.2025	0,793	0	27,37	27,25	26,73	27,01	-0,28	24	0	0	72,2	42,1	30,1	0,46	0,36	-
23.09.2025	0,8	0	28,08	27,98	27,45	27,74	-0,29	24	0	0	72,1	42,5	29,58	0,46	0,36	-
Итого:	24,078	0	914,96	907,96	895,92	899,6	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,078															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	68,358	2171,43	2161,98	2122,7	2141,91
23.09.2025	92,436	3086,39	3069,94	3018,62	3041,51

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 7:59:17