

# #21531#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель: Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК  
Адрес потребителя: Озерная 4, Калининград  
Номер абонента: 4776  
Порядковый номер: 6200  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00188684  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,968	0	28,56	28,21	27,91	27,97	-0,06	24	0	0	70	35,2	34,86	0,44	0,34	-
25.09.2021	1,055	0	30,15	29,92	29,47	29,68	-0,21	24	0	0	70,3	34,3	36,03	0,43	0,34	-
26.09.2021	1,09	-0,001	32,97	33,01	32,25	32,77	-0,52	24	0	0	69,4	35,1	34,31	0,45	0,34	-
27.09.2021	1,049	-0,003	31,29	31,49	30,6	31,25	-0,65	24	0	0	69,9	35	34,9	0,45	0,34	-
28.09.2021	1,06	-0,005	33,72	34,09	32,97	33,85	-0,88	24	0	0	68,8	35,8	33,01	0,5	0,36	-
29.09.2021	0,743	-0,008	23,46	23,8	22,95	23,64	-0,69	24	0	1	69	35,7	33,29	0,48	0,34	-
30.09.2021	1,107	-0,003	33,52	33,72	32,78	33,48	-0,7	24	0	0	69,1	34,7	34,39	0,51	0,34	-
Итого:	7,072	0	213,67	214,24	208,93	212,64	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,072															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	325,845	17280,27	16980,22	10756,41	10830,01
30.09.2021	332,917	17493,94	17194,46	10965,34	11042,65

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 13.10.2021 16:44:13
---