

# #21532#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 23.10.2021

Потребитель: Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК  
Адрес потребителя: Озерная 4, Калининград  
Номер абонента: 4776  
Порядковый номер: 6200  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00188684  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,968	0	28,56	28,21	27,91	27,97	-0,06	24	0	0	70	35,2	34,86	0,44	0,34	-
25.09.2021	1,055	0	30,15	29,92	29,47	29,68	-0,21	24	0	0	70,3	34,3	36,03	0,43	0,34	-
26.09.2021	1,09	-0,001	32,97	33,01	32,25	32,77	-0,52	24	0	0	69,4	35,1	34,31	0,45	0,34	-
27.09.2021	1,049	-0,003	31,29	31,49	30,6	31,25	-0,65	24	0	0	69,9	35	34,9	0,45	0,34	-
28.09.2021	1,06	-0,005	33,72	34,09	32,97	33,85	-0,88	24	0	0	68,8	35,8	33,01	0,5	0,36	-
29.09.2021	0,743	-0,008	23,46	23,8	22,95	23,64	-0,69	24	0	1	69	35,7	33,29	0,48	0,34	-
30.09.2021	1,107	-0,003	33,52	33,72	32,78	33,48	-0,7	24	0	0	69,1	34,7	34,39	0,51	0,34	-
01.10.2021	1,03	0	32,2	31,85	31,48	31,59	-0,11	24	0	0	69,1	36,2	32,86	0,61	0,35	-
02.10.2021	2,225	0,002	64,7	63,96	63,29	63,57	-0,28	24	0	0	69,9	34,6	35,29	0,62	0,35	-
03.10.2021	3,022	0	89,9	88,69	87,94	88,12	-0,18	24	0	0	69,8	35,4	34,44	0,62	0,35	-
04.10.2021	2,933	0,001	85,42	83,93	83,54	83,46	0,08	24	0	0	70,1	35	35,08	0,62	0,35	-
05.10.2021	2,759	0,004	84,57	83,06	82,7	82,53	0,17	24	0	0	69,8	36,5	33,29	0,63	0,35	-
06.10.2021	2,802	0,001	84,38	82,96	82,57	82,45	0,12	24	0	0	69,4	35,6	33,85	0,63	0,35	-
07.10.2021	3,031	0	93,2	91,99	91,18	91,4	-0,22	24	0	0	69,6	36,3	33,32	0,62	0,35	-
08.10.2021	3,419	-0,004	112,55	111,75	110,13	111,01	-0,88	24	0	0	69,3	38	31,31	0,63	0,35	-
09.10.2021	3,449	-0,015	108,38	107,79	105,93	107,07	-1,14	24	0	0	70,8	37,9	32,91	0,62	0,35	-
10.10.2021	3,57	-0,025	113,29	112,86	110,75	112,09	-1,34	24	0	0	70,3	37,7	32,61	0,62	0,35	-
11.10.2021	3,514	-0,025	112,82	112,52	110,32	111,76	-1,44	24	0	0	70,1	37,9	32,27	0,62	0,35	-
12.10.2021	3,414	-0,023	110,58	110,32	108,17	109,59	-1,42	24	0	0	69,7	37,8	31,98	0,62	0,35	-
13.10.2021	3,475	-0,026	113,16	112,94	110,68	112,18	-1,5	24	0	0	69,7	37,9	31,84	0,63	0,35	-
14.10.2021	3,598	-0,026	115,6	115,34	113,06	114,54	-1,48	24	0	0	70,4	38,2	32,24	0,63	0,35	-
15.10.2021	3,126	-0,021	95,75	95,58	93,66	94,97	-1,31	24	0	0	69,9	36,1	33,79	0,63	0,35	-
16.10.2021	3,407	-0,021	106,68	106,44	104,37	105,72	-1,35	24	0	0	69,8	36,8	33,02	0,63	0,35	-
17.10.2021	3,519	-0,024	110,61	110,36	108,21	109,61	-1,4	24	0	0	69,8	36,9	32,94	0,63	0,35	-
18.10.2021	3,489	-0,024	111,73	111,48	109,3	110,73	-1,43	24	0	0	69,7	37,4	32,33	0,62	0,35	-
19.10.2021	3,632	-0,029	119,06	118,85	116,43	117,98	-1,55	24	0	0	69,9	38,3	31,62	0,63	0,35	-
20.10.2021	2,779	-0,013	82,19	82,15	80,38	81,69	-1,31	24	0	0	69,8	34,7	35,04	0,62	0,35	-
21.10.2021	2,781	-0,007	82,29	81,83	80,47	81,32	-0,85	24	0	0	69,7	34,9	34,84	0,62	0,35	-
22.10.2021	3,51	0	113,33	111,79	110,86	111,03	-0,17	24	0	0	69,8	38	31,71	0,62	0,35	-
23.10.2021	3,842	-0,001	124,13	122,94	121,43	122,07	-0,64	24	0	0	69,7	37,9	31,82	0,59	0,34	-
Итого:	79,398	0	2480,19	2465,62	2425,78	2449,12	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	79,398															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	325,845	17280,27	16980,22	10756,41	10830,01
23.10.2021	405,243	19760,46	19445,84	13182,19	13279,13

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.10.2021 7:43:21