

#21546#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Северо-западная Управляющая Компания, ООО, УК
Озерная 4, Калининград
4776
6200
ВКТ-7
00188684
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,928	-0,004	29,58	29,88	28,96	29,64	-0,68	24	0	0	68,4	35,7	32,75	0,45	0,35	-
25.09.2022	0,971	-0,002	30,42	30,62	29,78	30,38	-0,6	24	0	0	68,6	35,4	33,23	0,45	0,35	-
26.09.2022	0,934	0	29,88	30,1	29,24	29,86	-0,62	24	0	0	68,5	35,8	32,64	0,45	0,35	-
27.09.2022	0,902	-0,003	28,98	29,22	28,36	28,98	-0,62	24	0	0	68,4	35,9	32,51	0,45	0,35	-
28.09.2022	0,931	-0,02	60,45	61,02	59,38	60,33	-0,95	24	0	0	62,8	46,4	16,32	0,45	0,35	-
29.09.2022	0,962	0,001	29,9	29,47	29,26	29,24	0,02	24	0	0	68,7	35,8	32,89	0,45	0,35	-
30.09.2022	0,972	0,001	29,15	28,72	28,54	28,48	0,06	24	0	0	69	35	34	0,45	0,35	-
01.10.2022	1,05	0	32,23	31,95	31,56	31,69	-0,13	24	0	0	69,1	35,6	33,46	0,44	0,35	-
02.10.2022	1,042	-0,04	90,04	90,98	88,46	89,89	-1,43	24	0	0	61,4	49	12,46	0,49	0,35	-
03.10.2022	0,962	-0,003	28,57	28,97	27,96	28,75	-0,79	24	0	0	69,4	34,1	35,28	0,57	0,35	-
04.10.2022	0,9	-0,004	27,04	27,46	26,46	27,24	-0,78	24	0	0	69,5	34,6	34,86	0,59	0,35	-
Итого:	10,554	0	416,24	418,39	407,96	414,48	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,554															

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	1304,729	45453,59	44929,65	38239,73	38579,51
04.10.2022	1315,283	45869,83	45348,04	38647,69	38993,99

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:42:27