

#17345#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2022 по 23.02.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Толстикова 77-81, Калининград (Ввод 1, ГВС 77-81 и отопление 81)
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 7120
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 3860
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|----------|----------|------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 24.01.2022 | 1,277 | 0 | 62,31 | 48,233 | 0 | 61,322 | 47,737 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 58,8 | 47,3 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,2 |
| 25.01.2022 | 1,379 | 0 | 65,218 | 48,776 | 0 | 64,204 | 48,279 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 58,2 | 47,1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3,1 |
| 26.01.2022 | 1,436 | 0 | 69,355 | 52,176 | 0 | 68,274 | 51,634 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 2 | 58,2 | 47,6 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1,6 |
| 27.01.2022 | 1,378 | 0 | 66,375 | 50,541 | 0 | 65,324 | 50,015 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 58,7 | 47,6 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3,8 |
| 28.01.2022 | 1,241 | 0 | 62,195 | 48,234 | 0 | 61,244 | 47,755 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 2 | 57,6 | 46,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3 |
| 29.01.2022 | 1,367 | 0 | 62,045 | 45,877 | 0 | 61,075 | 45,419 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 58,4 | 46,6 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,7 |
| 30.01.2022 | 1,446 | 0 | 63,89 | 45,515 | 0 | 62,922 | 45,073 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 57,4 | 46 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3,4 |
| 31.01.2022 | 1,348 | 0 | 61,888 | 46,286 | 0 | 60,913 | 45,821 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 58,6 | 46,8 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,9 |
| 01.02.2022 | 1,389 | 0 | 62,183 | 46,942 | 0 | 61,14 | 46,441 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 60,5 | 48,2 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 02.02.2022 | 1,398 | 0 | 61,923 | 46,46 | 0 | 60,877 | 45,959 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 60,8 | 48,4 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 03.02.2022 | 1,45 | 0 | 62,788 | 46,452 | 0 | 61,722 | 45,949 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 60,9 | 48,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 04.02.2022 | 1,383 | 0 | 62,245 | 46,821 | 0 | 61,206 | 46,319 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 60,4 | 48,3 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 05.02.2022 | 1,391 | 0 | 62,223 | 45,74 | 0 | 61,235 | 45,275 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 58,8 | 47 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 06.02.2022 | 1,388 | 0 | 62,625 | 45,417 | 0 | 61,662 | 44,965 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 57,8 | 46,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 07.02.2022 | 1,375 | 0 | 62,068 | 45,721 | 0 | 61,092 | 45,26 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 58,5 | 46,8 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 08.02.2022 | 1,271 | 0 | 59,96 | 45,836 | 0 | 59,008 | 45,371 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 58,8 | 47 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 09.02.2022 | 1,333 | 0 | 60,68 | 45,679 | 0 | 59,707 | 45,216 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 59,1 | 47 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 10.02.2022 | 1,384 | 0 | 61,9 | 45,522 | 0 | 60,916 | 45,058 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 58,9 | 47,1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 11.02.2022 | 1,396 | 0 | 62,585 | 46,004 | 0 | 61,589 | 45,533 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 58,9 | 47,2 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 12.02.2022 | 1,399 | 0 | 62,46 | 46,366 | 0 | 61,442 | 45,882 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 59,7 | 47,7 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| 13.02.2022 | 1,543 | 0 | 65,268 | 45,849 | 0 | 64,217 | 45,37 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 59,2 | 47,7 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3,3 |
| 14.02.2022 | 1,339 | 0 | 61,713 | 46,356 | 0 | 60,72 | 45,874 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 59,2 | 47,6 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4 |
| 15.02.2022 | 1,316 | 0 | 61,088 | 46,103 | 0 | 60,108 | 45,626 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 59,1 | 47,4 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3,4 |
| 16.02.2022 | 1,283 | 0 | 60,358 | 46,002 | 0 | 59,392 | 45,529 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 59 | 47,3 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 5,5 |
| 17.02.2022 | 1,312 | 0 | 60,608 | 45,609 | 0 | 59,646 | 45,147 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 58,8 | 47 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 5,8 |
| 18.02.2022 | 1,198 | 0 | 45,045 | 30,497 | 0 | 44,311 | 30,208 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 59,6 | 45,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4,6 |
| 19.02.2022 | 1,213 | 0 | 39,103 | 22,769 | 0 | 38,493 | 22,587 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 58,3 | 42,1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4,5 |
| 20.02.2022 | 1,38 | 0 | 43,145 | 22,702 | 0 | 42,497 | 22,521 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 57,1 | 42 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2,8 |
| 21.02.2022 | 1,161 | 0 | 37,95 | 22,437 | 0 | 37,349 | 22,249 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 58,7 | 43 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 5,8 |
| 22.02.2022 | 1,247 | 0 | 38,15 | 21,077 | 0 | 37,526 | 20,894 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 59,8 | 43,7 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1,2 |
| 23.02.2022 | 1,227 | 0 | 38,225 | 21,139 | 0 | 37,616 | 20,959 | 0 | 24 | 0 | 786432 | 0 | 58,9 | 43,2 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | - |
| Итого: | 41,648 | 0 | 1807,569 | 1309,138 | 0 | 1778,749 | 1295,925 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 41,648 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|---------|------------|-----------|--------|------------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 23.01.2022 | 2167,84 | 105756,148 | 82359,789 | 640 | 103810,133 | 81269,203 | 455,048 | 43248,77 | 768 | 4069,62 | 0 |
| 23.02.2022 | 2209,49 | 107563,727 | 83668,93 | 640 | 105588,875 | 82565,133 | 455,048 | 43992,77 | 1512 | 4069,62 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.02.2022 8:05:40