

#17369#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Толстикова 77-81, Калининград (Ввод 1, ГВС 77-81 и отопление 81)
4342
7119
ВКТ-9
3860
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 24.02.2023 | 1,619 | 0 | 153,011 | 0 | 0 | 150,736 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,7 | 46 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0 | 3,1 |
| 25.02.2023 | 1,701 | 0 | 152,676 | 0 | 0 | 150,277 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,4 | 47,1 | 0 | 0,45 | 0,43 | 0 | 1,3 |
| 26.02.2023 | 1,775 | 0 | 152,768 | 0 | 0 | 150,256 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,8 | 48 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | 0,3 |
| 27.02.2023 | 1,823 | 0 | 152,671 | 0 | 0 | 150,095 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,7 | 48,5 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | -1,2 |
| 28.02.2023 | 1,818 | 0 | 152,513 | 0 | 0 | 149,921 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,8 | 48,7 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | -1,2 |
| 01.03.2023 | 1,587 | 0 | 152,548 | 0 | 0 | 150,297 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,5 | 46 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0 | 3,1 |
| 02.03.2023 | 1,665 | 0 | 152,448 | 0 | 0 | 150,098 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,8 | 46,7 | 0 | 0,43 | 0,42 | 0 | 1,9 |
| 03.03.2023 | 1,568 | 0 | 152,496 | 0 | 0 | 150,277 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,1 | 45,7 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | 3,6 |
| 04.03.2023 | 1,728 | 0 | 152,518 | 0 | 0 | 150,082 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,9 | 47,4 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | 1,8 |
| 05.03.2023 | 1,78 | 0 | 152,508 | 0 | 0 | 149,991 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 48,1 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | -0,5 |
| 06.03.2023 | 1,802 | 0 | 152,536 | 0 | 0 | 149,984 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,4 | 48,4 | 0 | 0,43 | 0,42 | 0 | -0,9 |
| 07.03.2023 | 1,843 | 0 | 152,241 | 0 | 0 | 149,624 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,2 | 48,9 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | -1,6 |
| 08.03.2023 | 1,849 | 0 | 152,608 | 0 | 0 | 150,035 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,6 | 48,3 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | -0,2 |
| 09.03.2023 | 1,857 | 0 | 153,086 | 0 | 0 | 150,436 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | 49,1 | 0 | 0,44 | 0,43 | 0 | -3,2 |
| 10.03.2023 | 1,889 | 0 | 151,976 | 0 | 0 | 149,322 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,8 | 49,1 | 0 | 0,44 | 0,42 | 0 | -2,6 |
| 11.03.2023 | 1,88 | 0 | 152,073 | 0 | 0 | 149,427 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,6 | 49,1 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | -1 |
| 12.03.2023 | 1,833 | 0 | 152,038 | 0 | 0 | 149,475 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,6 | 48,4 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0 | -0,3 |
| 13.03.2023 | 1,667 | 0 | 152,073 | 0 | 0 | 149,693 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,2 | 47 | 0 | 0,42 | 0,4 | 0 | 0 |
| 14.03.2023 | 1,17 | 0 | 150,163 | 0 | 0 | 148,498 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48,9 | 41 | 0 | 0,44 | 0,41 | 0 | 8,8 |
| 15.03.2023 | 1,58 | 0 | 146,861 | 0 | 0 | 144,691 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,6 | 45,6 | 0 | 0,44 | 0,42 | 0 | 4,4 |
| 16.03.2023 | 1,567 | 0 | 124,658 | 0 | 0 | 122,716 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,1 | 44,9 | 0 | 0,42 | 0,41 | 0 | 1,8 |
| 17.03.2023 | 1,377 | 0 | 95,608 | 0 | 0 | 94,206 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,3 | 41,6 | 0 | 0,43 | 0,43 | 0 | 2,2 |
| 18.03.2023 | 1,172 | 0 | 94,553 | 0 | 0 | 93,372 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51,8 | 39,3 | 0 | 0,43 | 0,43 | 0 | 6,6 |
| 19.03.2023 | 1,023 | 0 | 90,793 | 0 | 0 | 89,752 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,7 | 38,3 | 0 | 0,43 | 0,42 | 0 | 8,8 |
| 20.03.2023 | 0,991 | 0 | 90,643 | 0 | 0 | 89,64 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48,9 | 37,9 | 0 | 0,43 | 0,42 | 0 | - |
| 21.03.2023 | 1,157 | 0 | 91,065 | 0 | 0 | 89,921 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52 | 39,2 | 0 | 0,44 | 0,44 | 0 | - |
| 22.03.2023 | 1,079 | 0 | 92,71 | 0 | 0 | 91,618 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,4 | 38,6 | 0 | 0,42 | 0,42 | 0 | - |
| 23.03.2023 | 0,933 | 0 | 95,565 | 0 | 0 | 94,599 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46,8 | 37 | 0 | 0,43 | 0,43 | 0 | - |
| Итого: | 43,733 | 0 | 3817,407 | 0 | 0 | 3759,039 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 43,733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 23.02.2023 | 1799,879 | 193413,375 | 640 | 640 | 190825,781 | 638,797 | 640,203 | 51676,97 | 768 | 5145,85 | 0 |
| 23.03.2023 | 1843,611 | 197230,781 | 640 | 640 | 194584,812 | 638,797 | 640,203 | 52348,97 | 1440 | 5145,85 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2023 7:55:13