

# #17360#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель: Мастер, ООО, УК  
Адрес потребителя: Толстикова 77-81, Калининград (Ввод 1, ГВС 77-81 и отопление 81)  
Номер абонента: 4342  
Порядковый номер: 7119  
Тип теплосчётчика: ВКТ-9  
Заводской номер: 3860  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,369	0	194,309	0	0	191,91	0	0	24	0	0	0	51,6	44,5	0	0,41	0,38	0	4
25.04.2021	1,318	0	192,264	0	0	189,882	0	0	24	0	0	0	51,7	44,8	0	0,42	0,39	0	3,7
26.04.2021	1,332	0	191,222	0	0	188,797	0	0	24	0	0	0	52,3	45,3	0	0,43	0,39	0	2,9
27.04.2021	1,281	0	191,524	0	0	189,235	0	0	24	0	0	0	50,8	44,1	0	0,41	0,38	0	4,1
28.04.2021	1,29	0	193,914	0	0	191,645	0	0	24	0	0	0	50,3	43,6	0	0,42	0,38	0	6,7
29.04.2021	1,19	0	193,924	0	0	191,793	0	0	24	0	0	0	48,8	42,6	0	0,41	0,38	0	9,3
30.04.2021	0,377	0	73,702	0	0	73	0	0	19,97	4,03	0	32774	45,5	33,2	0	0,26	0,25	0	-
Итого:	8,157	0	1230,859	0	0	1216,262	0	0	163,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,157																		

Общее время работы системы, ч 168  
Период нормальной работы системы, ч 163,97

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2021	1289,876	131312,094	640	640	129523,273	638,797	640,203	36005,5	768	4713,28	0
30.04.2021	1298,034	132542,953	640	640	130739,539	638,797	640,203	36169,47	931,97	4717,32	4,03

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 12.05.2021 10:36:17
---