

#145307#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Толстикова 77-81, Калининград (Ввод 1, ГВС 77-81 и отопление 81)
4342
7120
ВКТ-9
3860
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,997	0	52,623	40,893	0	51,72	40,434	0	24	0	0	0	61,2	49,4	0	0,44	0,43	0	-
25.07.2025	0,975	0	51,95	40,981	0	51,054	40,522	0	24	0	0	0	61,4	49,3	0	0,44	0,43	0	-
26.07.2025	0,929	0	51	40,985	0	50,116	40,52	0	24	0	0	0	61,5	49,6	0	0,44	0,43	0	-
27.07.2025	0,991	0	52,06	40,525	0	51,161	40,068	0	24	0	0	0	61,4	49,5	0	0,44	0,43	0	-
28.07.2025	0,995	0	52,4	40,533	0	51,49	40,065	0	24	0	0	0	61,6	50	0	0,44	0,43	0	-
29.07.2025	1,039	0	52,93	40,275	0	52,015	39,819	0	24	0	0	0	61,5	49,6	0	0,44	0,43	0	-
30.07.2025	0,926	0	50,528	40,729	0	49,66	40,278	0	24	0	0	0	61,2	49	0	0,44	0,43	0	-
31.07.2025	0,981	0	51,683	40,496	0	50,795	40,046	0	24	0	0	0	61,2	49,1	0	0,44	0,43	0	-
01.08.2025	0,957	0	50,94	40,484	0	50,06	40,034	0	24	0	0	0	61,4	49,2	0	0,44	0,43	0	-
02.08.2025	0,959	0	51,253	40,488	0	50,374	40,038	0	24	0	0	0	61,2	49,1	0	0,44	0,43	0	-
03.08.2025	0,965	0	51,94	41,184	0	51,051	40,726	0	24	0	0	0	61,1	49,1	0	0,44	0,43	0	-
04.08.2025	0,994	0	53,395	42,061	0	52,475	41,585	0	24	0	0	0	61,4	49,6	0	0,44	0,43	0	-
05.08.2025	0,952	0	52,23	41,867	0	51,34	41,404	0	24	0	0	0	61	49	0	0,44	0,43	0	-
06.08.2025	1,007	0	52,795	41,452	0	51,896	41,001	0	24	0	0	0	61	48,6	0	0,44	0,43	0	-
07.08.2025	1,022	0	53,088	41,378	0	52,18	40,924	0	24	0	0	0	61,1	48,8	0	0,44	0,43	0	-
08.08.2025	0,957	0	51,598	41,333	0	50,717	40,881	0	24	0	0	0	61,1	48,7	0	0,44	0,43	0	-
09.08.2025	0,994	0	52,53	41,24	0	51,636	40,788	0	24	0	0	0	61	48,8	0	0,44	0,43	0	-
10.08.2025	1,018	0	53,125	41,149	0	52,226	40,699	0	24	0	0	0	60,8	48,7	0	0,44	0,43	0	-
11.08.2025	1,011	0	52,97	41,425	0	52,07	40,974	0	24	0	0	0	60,9	48,6	0	0,44	0,43	0	-
12.08.2025	0,958	0	51,983	41,655	0	51,101	41,202	0	24	0	0	0	60,9	48,6	0	0,44	0,43	0	-
13.08.2025	0,938	0	51,64	41,551	0	50,763	41,094	0	24	0	0	0	60,9	48,9	0	0,44	0,43	0	-
14.08.2025	0,964	0	52,128	41,296	0	51,232	40,832	0	24	0	0	0	61,2	49,4	0	0,44	0,43	0	-
15.08.2025	0,872	0	50,43	41,597	0	49,564	41,127	0	24	0	0	0	61,3	49,5	0	0,44	0,43	0	-
16.08.2025	0,887	0	50,663	41,458	0	49,803	40,998	0	24	0	0	0	60,9	49,1	0	0,44	0,43	0	-
17.08.2025	0,956	0	51,873	41,351	0	50,996	40,901	0	24	0	0	0	60,7	48,6	0	0,44	0,43	0	-
18.08.2025	0,98	0	53,563	41,947	0	52,677	41,492	0	24	0	0	0	60	48,5	0	0,43	0,43	0	-
19.08.2025	0,919	0	52,173	42,152	0	51,305	41,693	0	24	0	0	0	60,2	48,6	0	0,43	0,43	0	-
20.08.2025	1,003	0	52,725	40,928	0	51,837	40,482	0	24	0	0	0	60,6	48,6	0	0,43	0,43	0	-
21.08.2025	1,001	0	52,575	41,066	0	51,691	40,624	0	24	0	0	0	60,6	48,3	0	0,43	0,43	0	-
22.08.2025	0,971	0	51,93	41,13	0	51,061	40,691	0	24	0	0	0	60,4	48,1	0	0,43	0,43	0	-
23.08.2025	0,981	0	52,425	41,085	0	51,568	40,657	0	24	0	0	0	59,7	47,5	0	0,43	0,43	0	-
Итого:	30,099	0	1615,146	1276,694	0	1587,634	1262,599	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,099																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.07.2025	3620,387	180366,062	140742,016	640	177161,234	138989,016	455,048	72676	744	5290,47	0
23.08.2025	3650,486	181981,219	142018,719	640	178748,859	140251,609	455,048	73420	1488	5290,47	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:23:03