

#148724#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Толстикова 77-81, Калининград (Ввод 1, ГВС 77-81 и отопление 81)
4342
7120
ВКТ-9
3860
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	1,074	0	54,78	39,011	0	53,953	38,63	0	24	0	0	0	57,2	46,1	0	0,43	0,43	0	-
25.08.2025	0,228	0	36,685	28,943	0	36,491	28,825	0	17,9	6,1	0	33286	33,8	30,8	0	0,4	0,42	0	-
26.08.2025	0,018	0	25,72	23,244	0	25,687	23,215	0	14,42	9,58	0	32774	21,5	21,4	0	0,39	0,42	0	-
27.08.2025	0,019	0	28,875	26,069	0	28,842	26,04	0	16,15	7,85	0	32774	21	20,9	0	0,39	0,42	0	-
28.08.2025	0,01	0	18,825	17,449	0	18,804	17,43	0	10,85	13,15	0	32774	21	20,9	0	0,39	0,42	0	-
29.08.2025	0,004	0	9,425	8,996	0	9,413	8,985	0	5,58	18,42	0	32774	21,4	21,2	0	0,39	0,42	0	-
30.08.2025	0,219	0	23,423	19,054	0	23,286	18,996	0	12,28	11,72	0	33286	34,4	27,3	0	0,4	0,43	0	-
31.08.2025	1,134	0	54,645	37,849	0	53,819	37,491	0	24	0	0	0	57,3	45,4	0	0,43	0,43	0	-
01.09.2025	1,025	0	50,86	38,129	0	50,023	37,735	0	24	0	0	0	59,9	47,3	0	0,43	0,43	0	-
02.09.2025	0,904	0	46,778	36,553	0	46,005	36,172	0	23,62	0,38	0	33414	60	47,5	0	0,43	0,43	0	-
03.09.2025	0,935	0	49,078	37,229	0	48,302	36,854	0	22,93	1,07	0	32774	58,6	46,7	0	0,44	0,43	0	-
04.09.2025	0,925	0	50,69	39,111	0	49,895	38,713	0	24	0	0	0	58,4	47	0	0,44	0,43	0	-
05.09.2025	0,89	0	49,528	39,308	0	48,729	38,898	0	24	0	0	0	59,3	47,6	0	0,44	0,43	0	-
06.09.2025	0,913	0	50,095	39,182	0	49,29	38,774	0	24	0	0	0	59,2	47,6	0	0,44	0,43	0	-
07.09.2025	0,975	0	52,068	39,248	0	51,25	38,846	0	24	0	0	0	58,4	47,2	0	0,44	0,43	0	-
08.09.2025	0,935	0	50,848	39,381	0	50,034	38,971	0	24	0	0	0	59	47,5	0	0,44	0,43	0	-
09.09.2025	0,933	0	50,84	39,645	0	50,027	39,236	0	24	0	0	0	59	47,3	0	0,44	0,43	0	-
10.09.2025	0,939	0	48,898	37,325	0	48,113	36,945	0	24	0	0	0	59,1	47	0	0,44	0,44	0	-
11.09.2025	0,918	0	48,493	37,402	0	47,717	37,023	0	24	0	0	0	59	46,9	0	0,43	0,44	0	-
12.09.2025	0,912	0	48,438	37,485	0	47,671	37,112	0	24	0	0	0	58,7	46,5	0	0,43	0,43	0	-
13.09.2025	0,959	0	49,453	37,126	0	48,678	36,759	0	24	0	0	0	58,4	46,3	0	0,43	0,43	0	-
14.09.2025	1,007	0	51,235	36,929	0	50,454	36,568	0	24	0	0	0	57,5	46,1	0	0,43	0,43	0	-
15.09.2025	0,954	0	49,345	36,968	0	48,579	36,607	0	24	0	0	0	58	46	0	0,43	0,43	0	-
16.09.2025	0,982	0	49,865	36,809	0	49,097	36,455	0	24	0	0	0	57,8	45,7	0	0,43	0,43	0	-
17.09.2025	1,018	0	50,518	36,547	0	49,745	36,201	0	24	0	0	0	57,6	45,4	0	0,43	0,43	0	-
18.09.2025	0,977	0	49,79	36,574	0	49,039	36,232	0	24	0	0	0	57,2	45,1	0	0,43	0,43	0	-
19.09.2025	0,959	0	48,848	36,613	0	48,099	36,271	0	24	0	0	0	57,7	45,1	0	0,43	0,43	0	-
20.09.2025	0,959	0	49,198	36,569	0	48,442	36,218	0	24	0	0	0	57,7	45,6	0	0,43	0,43	0	-
21.09.2025	0,926	0	48,793	36,914	0	48,042	36,557	0	24	0	0	0	57,8	45,8	0	0,43	0,43	0	-
22.09.2025	0,929	0	48,258	36,685	0	47,509	36,333	0	24	0	0	0	58	45,7	0	0,43	0,43	0	-
23.09.2025	0,978	0	49,518	36,638	0	48,755	36,288	0	24	0	0	0	57,8	45,5	0	0,43	0,43	0	-
Итого:	24,558	0	1393,813	1064,985	0	1373,79	1055,38	0	675,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,558																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч675,73

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2025	3650,486	181981,219	142018,719	640	178748,859	140251,609	455,048	73420	768	5290,47	0
23.09.2025	3675,042	183375,031	143083,703	640	180122,656	141306,984	455,048	74095,73	1443,73	5358,73	68,27

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 11:33:38