

#17293#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Школа №28, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Суворова 139, Калининград
Номер абонента 3691
Порядковый номер 7448
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 455687
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	1,254	37,09	36,584	36,326	36,35	24	24	0	68	38	0,6	0,4	8,6
22.04.2021	1,608	51,652	50,994	50,594	50,621	24	24	0	67	40	0,6	0,4	4,6
23.04.2021	1,59	52,109	51,449	51,041	51,062	24	24	0	67	41	0,6	0,4	4,6
24.04.2021	1,477	52,01	51,385	50,947	50,959	24	24	0	67	42	0,6	0,4	4
25.04.2021	1,525	54,119	53,471	53,01	53,025	24	24	0	67	43	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	1,828	65,553	64,771	64,232	64,24	24	24	0	67	42	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	1,737	58,914	58,172	57,715	57,721	24	24	0	67	41	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	1,48	50,072	49,461	49,062	49,078	24	24	0	67	41	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	1,269	37,617	37,098	36,848	36,863	24	24	0	67	38	0,6	0,4	9,3
30.04.2021	1,373	40,322	39,766	39,496	39,514	24	24	0	67	38	0,6	0,4	7
01.05.2021	1,225	39,369	38,852	38,562	38,568	24	24	0	67	40	0,6	0,4	7,3
02.05.2021	1,414	45,924	45,324	44,979	44,984	24	24	0	68	41	0,6	0,4	6,2
03.05.2021	1,389	45,861	45,262	44,918	44,916	24	24	0	67	41	0,6	0,4	5,8
04.05.2021	1,247	37,029	36,52	36,273	36,287	24	24	0	67	38	0,6	0,4	9,6
05.05.2021	1,145	32,42	31,965	31,76	31,781	24	24	0	67	36	0,6	0,4	10,4
06.05.2021	1,423	61,471	60,91	60,488	60,51	24	24	0	58	38	0,6	0,4	6,9
07.05.2021	1,38	42,748	42,186	41,873	41,895	24	24	0	67	39	0,6	0,4	6,9
08.05.2021	1,284	40,672	40,141	39,838	39,855	24	24	0	67	40	0,6	0,4	6,3
09.05.2021	1,038	33,574	33,141	32,898	32,904	24	24	0	67	40	0,6	0,4	11,1
10.05.2021	0,81	23,029	22,719	22,58	22,598	24	24	0	66	35	0,6	0,4	17,8
11.05.2021	0,836	23,668	23,346	23,207	23,225	24	24	0	65	35	0,6	0,4	19,7
12.05.2021	0,823	23,486	23,162	23,023	23,037	24	24	0	66	35	0,6	0,4	19,2
13.05.2021	0,799	23,07	22,754	22,617	22,627	24	24	0	66	36	0,6	0,4	9,9
14.05.2021	0,885	25,672	25,316	25,16	25,172	24	24	0	66	36	0,6	0,4	10,6
15.05.2021	0,834	24,793	24,455	24,297	24,305	24	24	0	66	37	0,6	0,4	10
16.05.2021	0,788	23,229	22,91	22,766	22,775	24	24	0	66	37	0,6	0,4	12,5
17.05.2021	0,709	21,088	20,771	20,672	20,648	24	24	0	66	37	0,6	0,4	14,5
18.05.2021	0,193	8,049	7,973	7,908	7,912	24	24	0	62	41	0,6	0,4	11,4
19.05.2021	0,194	8,061	7,986	7,918	7,924	24	24	0	62	41	0,6	0,4	10,4
20.05.2021	0,201	8,922	8,842	8,77	8,773	24	24	0	61	41	0,6	0,4	-
Итого:	33,758	1091,593	1077,686	1069,778	1070,129	720	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,032												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	716,607	30881,547	30718,77	30274,986	30420,875	12605,61	0
20.05.2021	750,365	31973,141	31796,453	31344,766	31491,006	13325,61	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2021 8:58:57