

#17292#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Школа №28, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Суворова 139, Калининград
Номер абонента 3691
Порядковый номер 7448
Тип теплосчётчика ТЭМ-104
Заводской номер 455687
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
20.06.2023	0,096	31,047	31,023	30,438	30,453	24	24	16	66	63	0,6	0,4	-
21.06.2023	0,096	30,969	30,945	30,367	30,391	24	24	16	65	63	0,6	0,4	-
22.06.2023	0,097	31,133	31,109	30,531	30,555	24	24	16	65	63	0,6	0,4	-
23.06.2023	0,087	30,352	30,328	29,758	29,766	24	24	16	66	63	0,6	0,4	-
24.06.2023	0,074	29,766	29,75	29,18	29,203	24	24	16	66	64	0,6	0,4	-
25.06.2023	0,074	29,719	29,711	29,148	29,164	24	24	16	66	63	0,6	0,4	-
26.06.2023	0,08	30,148	30,125	29,547	29,562	24	24	16	66	63	0,6	0,4	-
27.06.2023	0,083	30,523	30,508	29,938	29,961	24	24	16	65	63	0,6	0,4	-
28.06.2023	0,082	30,117	30,094	29,531	29,539	24	24	16	66	63	0,6	0,4	-
29.06.2023	0,078	30,102	30,078	29,508	29,523	24	24	16	65	63	0,6	0,4	-
30.06.2023	0,074	29,727	29,703	29,148	29,164	24	24	16	66	63	0,6	0,4	-
01.07.2023	0,073	29,789	29,773	29,211	29,219	24	24	16	66	63	0,6	0,4	-
02.07.2023	0,074	29,711	29,688	29,133	29,141	24	24	16	66	63	0,6	0,4	-
03.07.2023	0,075	29,898	29,891	29,32	29,336	24	24	16	66	63	0,6	0,4	-
04.07.2023	0,074	29,828	29,805	29,234	29,258	24	24	16	66	64	0,6	0,4	-
05.07.2023	0,075	29,875	29,859	29,297	29,305	24	24	16	66	64	0,6	0,4	-
06.07.2023	0,074	29,875	29,859	29,289	29,312	24	24	16	65	63	0,6	0,4	-
07.07.2023	0,073	29,625	29,609	29,047	29,07	24	24	16	65	63	0,6	0,4	-
08.07.2023	0,073	29,633	29,617	29,062	29,07	24	24	16	65	63	0,6	0,4	-
09.07.2023	0,072	29,672	29,648	29,094	29,109	24	24	16	65	63	0,6	0,4	-
10.07.2023	0,073	29,805	29,805	29,227	29,25	24	24	16	65	63	0,6	0,4	-
11.07.2023	0,072	29,961	29,953	29,383	29,406	24	24	16	65	63	0,6	0,4	-
12.07.2023	0,072	30,016	30,008	29,43	29,461	24	24	16	65	63	0,6	0,4	-
13.07.2023	0,073	30,938	30,945	30,359	30,398	24	24	16	64	62	0,6	0,4	-
14.07.2023	0,073	29,906	29,906	29,328	29,359	24	24	16	65	63	0,6	0,4	-
15.07.2023	0,073	29,852	29,844	29,273	29,289	24	24	16	65	63	0,6	0,4	-
16.07.2023	0,073	29,852	29,844	29,266	29,305	24	24	16	65	63	0,6	0,4	-
17.07.2023	0,072	29,961	29,969	29,391	29,414	24	24	16	65	63	0,6	0,4	-
18.07.2023	0,071	29,898	29,891	29,312	29,344	24	24	16	65	63	0,6	0,4	-
19.07.2023	0,073	29,914	29,914	29,336	29,359	24	24	16	65	63	0,6	0,4	-
20.07.2023	0,073	29,852	29,852	29,273	29,305	24	24	16	65	63	0,6	0,4	-
Итого:	2,382	931,464	931,054	913,359	913,991	744	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,049												

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
19.06.2023	1572,045	72172,406	71628,969	70791,758	70925,883	31565,6	0
20.07.2023	1574,427	73103,867	72560,023	71705,117	71839,875	32309,6	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2023 7:22:14