

#148723#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Школа №28, МАОУ СОШ

Суворова 139, Калининград

3691

7448

ТЭМ-104

455687

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,132	14,148	14,09	13,863	13,867	24	24	0	66	58	0,21	0,18	-
22.08.2025	0,133	14,289	14,238	14,004	14,012	24	24	0	66	58	0,22	0,2	-
23.08.2025	0,131	14,34	14,281	14,055	14,059	24	24	0	66	58	0,21	0,19	-
24.08.2025	0,132	14,371	14,309	14,086	14,09	24	24	0	66	58	0,21	0,19	-
25.08.2025	0,134	14,676	14,621	14,387	14,395	24	24	0	66	58	0,22	0,19	-
26.08.2025	0,138	14,672	14,613	14,379	14,387	24	24	0	66	58	0,21	0,19	-
27.08.2025	0,143	14,828	14,77	14,535	14,543	24	24	0	66	57	0,22	0,19	-
28.08.2025	0,146	14,973	14,902	14,676	14,672	24	24	0	66	57	0,23	0,2	-
29.08.2025	0,148	15,113	15,035	14,809	14,801	24	24	0	66	57	0,23	0,21	-
30.08.2025	0,132	14,383	14,301	14,102	14,078	24	24	0	66	58	0,21	0,19	-
31.08.2025	0,132	14,355	14,301	14,07	14,078	24	24	0	66	58	0,2	0,19	-
01.09.2025	0,152	15,023	14,93	14,723	14,703	24	24	0	66	57	0,16	0,19	-
02.09.2025	0,195	16,484	16,383	16,152	16,141	24	24	0	66	56	0,16	0,19	-
03.09.2025	0,184	16,367	16,25	16,035	16,008	24	24	0	66	56	0,15	0,19	-
04.09.2025	0,198	16,949	16,828	16,605	16,582	24	24	0	66	56	0,14	0,19	-
05.09.2025	0,193	17,012	16,934	16,672	16,676	24	24	0	66	57	0,15	0,19	-
06.09.2025	0,129	14,594	14,516	14,297	14,289	24	24	0	66	58	0,14	0,19	-
07.09.2025	0,128	14,574	14,52	14,289	14,293	24	24	0	66	58	0,13	0,18	-
08.09.2025	0,197	16,969	16,883	16,621	16,629	24	24	0	67	56	0,14	0,18	-
09.09.2025	0,201	17,059	16,973	16,711	16,719	24	24	0	67	56	0,17	0,18	-
10.09.2025	0,194	16,816	16,715	16,477	16,465	24	24	0	67	56	0,17	0,19	-
11.09.2025	0,202	17,16	17,047	16,812	16,797	24	24	0	67	56	0,15	0,19	-
12.09.2025	0,204	17,273	17,176	16,922	16,922	24	24	0	67	56	0,15	0,19	-
13.09.2025	0,132	14,598	14,531	14,305	14,305	24	24	0	66	58	0,15	0,19	-
14.09.2025	0,139	14,703	14,641	14,414	14,414	24	24	0	66	58	0,13	0,19	-
15.09.2025	0,206	17,312	17,219	16,961	16,965	24	24	0	67	56	0,13	0,18	-
16.09.2025	0,194	16,953	16,848	16,609	16,598	24	24	0	66	56	0,15	0,19	-
17.09.2025	0,207	17,531	17,441	17,176	17,184	24	24	0	67	56	0,15	0,19	-
18.09.2025	0,213	17,887	17,789	17,527	17,523	24	24	0	66	56	0,13	0,19	-
19.09.2025	0,216	17,898	17,805	17,535	17,547	24	24	0	67	56	0,14	0,19	-
20.09.2025	0,131	14,633	14,57	14,34	14,344	24	24	0	66	58	0,15	0,19	-
Итого:	5,116	487,943	485,46	478,149	478,086	744	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,4												

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	829,242	38670,762	38252,422	37828,812	37788,781	15937,33	0
20.09.2025	834,358	39158,707	38737,879	38306,961	38266,863	16681,33	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2025 7:28:43