

#121429#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 61-67 (ввод 1), Калининград
4113
7151
ВКТ-9
2630
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,339	0	225,915	0	0	222,972	0	0	24	0	524288	0	52,6	42,1	0	0	0,1	0	-
25.02.2025	2,587	0	227,132	0	0	223,887	0	0	24	0	0	0	55,2	43,6	0	0,01	0	0	-
26.02.2025	2,574	0	227,175	0	0	223,898	0	0	24	0	0	0	55,4	44	0	0,01	0	0	-
27.02.2025	2,548	0	227,132	0	0	223,855	0	0	24	0	0	0	55,4	44,1	0	0,01	0	0	-
28.02.2025	2,391	0	226,302	0	0	223,258	0	0	24	0	0	0	53,5	42,8	0	0,01	0	0	-
01.03.2025	2,373	0	226,3	0	0	223,323	0	0	24	0	524288	0	52,9	42,2	0	0,01	0,04	0	-
02.03.2025	2,387	0	226,34	0	0	223,336	0	0	24	0	786432	0	53,1	42,4	0	0,01	0,01	0	-
03.03.2025	2,282	0	225,845	0	0	222,972	0	0	24	0	0	0	52	41,8	0	0,01	0	0	-
04.03.2025	2,207	0	225,4	0	0	222,603	0	0	24	0	0	0	51,4	41,5	0	0,01	0	0	-
05.03.2025	2,204	0	225,525	0	0	222,707	0	0	24	0	0	0	51,6	41,7	0	0,01	0	0	-
06.03.2025	2,166	0	226,212	0	0	223,35	0	0	24	0	0	0	51,9	42,2	0	0,01	0	0	-
07.03.2025	2,137	0	226,38	0	0	223,507	0	0	24	0	0	0	52	42,4	0	0,01	0	0	-
08.03.2025	2,13	0	226,435	0	0	223,534	0	0	24	0	0	0	52,2	42,7	0	0,01	0	0	-
09.03.2025	2,094	0	226,3	0	0	223,446	0	0	24	0	0	0	51,8	42,4	0	0,01	0	0	-
10.03.2025	2,068	0	226,835	0	0	223,974	0	0	24	0	0	0	51,8	42,6	0	0,01	0	0	-
11.03.2025	2,164	0	226,762	0	0	223,851	0	0	24	0	0	0	52,2	42,6	0	0,01	0	0	-
12.03.2025	2,245	0	226,507	0	0	223,533	0	0	24	0	0	0	52,8	42,8	0	0,01	0	0	-
13.03.2025	2,301	0	226,287	0	0	223,31	0	0	24	0	0	0	52,9	42,6	0	0,01	0	0	-
14.03.2025	2,427	0	226,507	0	0	223,386	0	0	24	0	0	0	54,2	43,3	0	0,01	0	0	-
15.03.2025	2,512	0	226,412	0	0	223,195	0	0	24	0	524288	0	55	43,7	0	0,01	0,05	0	-
16.03.2025	2,522	0	226,627	0	0	223,386	0	0	24	0	524288	0	55,2	43,9	0	0,01	0,05	0	-
17.03.2025	2,629	0	226,852	0	0	223,51	0	0	24	0	524288	0	56,1	44,3	0	0,01	0,07	0	-
18.03.2025	2,471	0	226,342	0	0	223,17	0	0	24	0	524288	0	54,6	43,5	0	0,01	0,07	0	-
19.03.2025	2,411	0	226,262	0	0	223,161	0	0	24	0	0	0	54	43,2	0	0,01	0	0	-
20.03.2025	2,444	0	226,357	0	0	223,172	0	0	24	0	0	0	54,7	43,8	0	0,01	0	0	-
21.03.2025	2,135	0	225,282	0	0	222,457	0	0	24	0	786432	0	51,6	42,1	0	0,05	0,04	0	-
22.03.2025	2,338	0	225,837	0	0	222,753	0	0	24	0	524288	0	53,9	43,4	0	0,01	0,02	0	-
23.03.2025	2,087	0	224,887	0	0	222,128	0	0	24	0	786432	0	51,1	41,7	0	0,01	0,02	0	-
Итого:	65,173	0	6336,149	0	0	6251,634	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,173																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2025	3929,56	404031,25	1120	1120	398813,906	1121,573	1121,573	62812,3	768	15293,47	0
23.03.2025	3994,732	410367,406	1120	1120	405065,531	1121,573	1121,573	63484,3	1440	15293,47	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 7:28:12