

# #17273#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК  
Адрес потребителя Интернациональная 61-67 (ввод 1), Калининград  
Номер абонента 4113  
Порядковый номер 7151  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 2630  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,262	0	230,96	0	0	228,052	0	0	24	0	0	0	52,1	42,2	0	0,38	0,38	0	4
25.04.2021	2,226	0	230,102	0	0	227,273	0	0	24	0	0	0	51,4	41,6	0	0,39	0,38	0	3,7
26.04.2021	2,385	0	230,96	0	0	227,95	0	0	24	0	0	0	53	42,5	0	0,38	0,37	0	2,9
27.04.2021	2,288	0	230,837	0	0	227,934	0	0	24	0	0	0	52,1	42	0	0,38	0,37	0	4,1
28.04.2021	2,126	0	230,68	0	0	227,934	0	0	24	0	0	0	50,6	41,3	0	0,37	0,36	0	6,7
29.04.2021	1,871	0	230,237	0	0	227,769	0	0	24	0	0	0	48,2	39,9	0	0,37	0,36	0	9,3
30.04.2021	0,702	0	97,7	0	0	96,857	0	0	24	0	0	0	43,3	30,5	0	0,29	0,29	0	-
Итого:	13,86	0	1481,476	0	0	1463,769	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,86																		

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2021	2396,227	251978,547	1120	1120	248692,422	1121,573	1121,573	34344,4	768	10113,37	0
30.04.2021	2410,087	253460,016	1120	1120	250156,188	1121,573	1121,573	34512,4	936	10113,37	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 11.05.2021 15:40:08
---