

#8691#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель Мастер, ООО, УК
 Адрес потребителя Интернациональная 61-67 (ввод 2), Калининград
 Номер абонента 4342
 Порядковый номер 8841
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 12259
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2022 | 2,159 | 0 | 309,646 | 0 | 0 | 305,987 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,5 | 43,5 | 0 | 0,39 | 0,37 | 0 | 4,7 |
| 25.02.2022 | 1,989 | 0 | 308,551 | 0 | 0 | 305,161 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48,8 | 42,3 | 0 | 0,39 | 0,37 | 0 | 4,4 |
| 26.02.2022 | 2,054 | 0 | 309,156 | 0 | 0 | 305,692 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,2 | 42,5 | 0 | 0,39 | 0,37 | 0 | 2,9 |
| 27.02.2022 | 2,23 | 0 | 310,291 | 0 | 0 | 306,503 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51,3 | 44 | 0 | 0,39 | 0,37 | 0 | 0,6 |
| 28.02.2022 | 2,238 | 0 | 310,816 | 0 | 0 | 306,962 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51,7 | 44,4 | 0 | 0,4 | 0,38 | 0 | 0,5 |
| 01.03.2022 | 2,411 | 0 | 311,251 | 0 | 0 | 307,095 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53,7 | 45,8 | 0 | 0,4 | 0,38 | 0 | -1,2 |
| 02.03.2022 | 2,377 | 0 | 311,354 | 0 | 0 | 307,206 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53,6 | 45,9 | 0 | 0,4 | 0,38 | 0 | -0,1 |
| 03.03.2022 | 2,119 | 0 | 310,231 | 0 | 0 | 306,528 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,8 | 43,9 | 0 | 0,39 | 0,37 | 0 | 2,7 |
| 04.03.2022 | 2,09 | 0 | 309,571 | 0 | 0 | 306,013 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,9 | 43,1 | 0 | 0,39 | 0,37 | 0 | 2,1 |
| 05.03.2022 | 2,514 | 0 | 311,731 | 0 | 0 | 307,473 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,3 | 46,1 | 0 | 0,4 | 0,37 | 0 | -2,2 |
| 06.03.2022 | 2,495 | 0 | 311,064 | 0 | 0 | 306,809 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,3 | 46,2 | 0 | 0,4 | 0,37 | 0 | -1,1 |
| 07.03.2022 | 2,214 | 0 | 274,088 | 0 | 0 | 270,529 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 52,9 | 43,6 | 0 | 0,39 | 0,37 | 0 | 1,7 |
| 08.03.2022 | 2,305 | 0 | 309,611 | 0 | 0 | 305,646 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 52,6 | 45 | 0 | 0,4 | 0,37 | 0 | 2,8 |
| 09.03.2022 | 2,227 | 0 | 309,004 | 0 | 0 | 305,225 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51,4 | 44,1 | 0 | 0,39 | 0,37 | 0 | 1,3 |
| 10.03.2022 | 2,634 | 0 | 310,636 | 0 | 0 | 306,191 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55,6 | 47 | 0 | 0,4 | 0,37 | 0 | -2,5 |
| 11.03.2022 | 2,468 | 0 | 309,644 | 0 | 0 | 305,442 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54,1 | 46 | 0 | 0,39 | 0,37 | 0 | -1,2 |
| 12.03.2022 | 2,246 | 0 | 308,406 | 0 | 0 | 304,545 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 51,9 | 44,5 | 0 | 0,39 | 0,37 | 0 | -0,6 |
| 13.03.2022 | 2,07 | 0 | 307,839 | 0 | 0 | 304,216 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,3 | 43,5 | 0 | 0,39 | 0,37 | 0 | 0 |
| 14.03.2022 | 2,063 | 0 | 308,136 | 0 | 0 | 304,548 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50,1 | 43,3 | 0 | 0,39 | 0,37 | 0 | 1,5 |
| 15.03.2022 | 1,965 | 0 | 307,856 | 0 | 0 | 304,374 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,3 | 42,9 | 0 | 0,39 | 0,37 | 0 | 1,8 |
| 16.03.2022 | 1,938 | 0 | 307,906 | 0 | 0 | 304,491 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48,9 | 42,6 | 0 | 0,39 | 0,37 | 0 | 2,3 |
| 17.03.2022 | 1,972 | 0 | 307,759 | 0 | 0 | 304,305 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49,3 | 42,8 | 0 | 0,39 | 0,37 | 0 | 3,3 |
| 18.03.2022 | 1,9 | 0 | 307,434 | 0 | 0 | 304,086 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48,4 | 42,2 | 0 | 0,39 | 0,37 | 0 | 4,3 |
| 19.03.2022 | 1,798 | 0 | 307,139 | 0 | 0 | 303,969 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47,3 | 41,4 | 0 | 0,39 | 0,37 | 0 | 2,6 |
| 20.03.2022 | 1,841 | 0 | 306,929 | 0 | 0 | 303,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 47,9 | 41,8 | 0 | 0,39 | 0,37 | 0 | 2,2 |
| 21.03.2022 | 1,788 | 0 | 307,141 | 0 | 0 | 303,925 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47,6 | 41,7 | 0 | 0,39 | 0,37 | 0 | 3,3 |
| 22.03.2022 | 1,792 | 0 | 307,694 | 0 | 0 | 304,403 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48,1 | 42,2 | 0 | 0,39 | 0,37 | 0 | 4,9 |
| 23.03.2022 | 1,73 | 0 | 307,409 | 0 | 0 | 304,183 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47,7 | 42 | 0 | 0,39 | 0,37 | 0 | - |
| Итого: | 59,627 | 0 | 8618,293 | 0 | 0 | 8515,167 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 59,627 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| 23.02.2022 | 951,606 | 129512,062 | 480 | 480 | 127874,766 | 480,674 | 480,674 | 10970,1 | 767,8 | 8726,08 | 0,2 |
| 23.03.2022 | 1011,233 | 138130,359 | 480 | 480 | 136389,938 | 480,674 | 480,674 | 11642,1 | 1439,8 | 8726,08 | 0,2 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.03.2022 8:05:28