

#32594#

Отчёт по теплопотреблению за период с 12.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель	ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя	Интернациональная 61-67 (ввод 2), Калининград
Номер абонента	4113
Порядковый номер	8841
Тип теплосчётчика	ВКТ-9
Заводской номер	12259
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
13.10.2023	1,749	0	333,697	0	0	330,436	0	0	24	0	0	0	46	40,8	0	0,4	0,37	0	-
14.10.2023	1,673	0	322,933	0	0	319,676	0	0	24	0	0	0	46,7	41,5	0	0,4	0,38	0	-
15.10.2023	1,733	0	320,993	0	0	317,751	0	0	24	0	0	0	46,8	41,3	0	0,4	0,37	0	-
16.10.2023	1,952	0	317,991	0	0	314,463	0	0	24	0	0	0	49	42,8	0	0,4	0,38	0	-
17.10.2023	1,892	0	310,434	0	0	306,991	0	0	24	0	0	2	48,9	42,7	0	0,4	0,38	0	-
18.10.2023	1,684	0	308,749	0	0	305,632	0	0	24	0	0	0	46,8	41,2	0	0,39	0,37	0	-
19.10.2023	2,106	0	309,136	0	0	305,446	0	0	24	0	0	0	50,7	43,8	0	0,41	0,39	0	-
20.10.2023	2,421	0	310,394	0	0	306,193	0	0	24	0	0	0	54	46,1	0	0,39	0,37	0	-
21.10.2023	1,402	0	190,093	0	0	187,857	0	0	24	0	0	0	50,2	37,1	0	0,34	0,34	0	-
22.10.2023	1,598	0	308,186	0	0	305,336	0	0	24	0	0	0	44,8	39,6	0	0,39	0,37	0	-
23.10.2023	1,532	0	307,771	0	0	304,921	0	0	24	0	0	0	44,8	39,8	0	0,39	0,37	0	-
Итого:	19,742	0	3340,377	0	0	3304,702	0	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,742																		

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
12.10.2023	1533,484	209519,938	480	480	206878,609	480,674	480,674	19815,45	151,73	14185,18	592,33
23.10.2023	1553,224	212860,312	480	480	210183,312	480,674	480,674	20079,45	415,73	14185,18	592,33

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
28.10.2023 13:23:15