

#17259#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2023 по 23.02.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Интернациональная 42-44, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 6954
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16029271
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2023 | 4,128 | 0 | 44,452 | 35,048 | 0 | 43,572 | 34,583 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 53,5 | 0,46 | 0,45 | -1 |
| 25.01.2023 | 4,205 | 0 | 44,685 | 35,002 | 0 | 43,799 | 34,537 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 53,4 | 0,46 | 0,44 | -1,5 |
| 26.01.2023 | 4,166 | 0 | 44,479 | 34,882 | 0 | 43,597 | 34,42 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 53,5 | 0,47 | 0,45 | -1,9 |
| 27.01.2023 | 4,07 | 0 | 44,254 | 35,014 | 0 | 43,379 | 34,549 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 53,6 | 0,47 | 0,48 | -1,7 |
| 28.01.2023 | 4,334 | 0 | 45,04 | 34,622 | 0 | 44,149 | 34,158 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 53,7 | 0,47 | 0,46 | -0,5 |
| 29.01.2023 | 4,48 | 0 | 45,284 | 34,324 | 0 | 44,384 | 33,871 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 53,5 | 0,47 | 0,48 | -0,9 |
| 30.01.2023 | 4,166 | 0 | 44,395 | 34,681 | 0 | 43,517 | 34,221 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 53,6 | 0,47 | 0,46 | 0,4 |
| 31.01.2023 | 3,869 | 0 | 43,579 | 34,928 | 0 | 42,72 | 34,464 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 53,6 | 0,47 | 0,47 | 2 |
| 01.02.2023 | 3,548 | 0 | 42,164 | 34,847 | 0 | 41,342 | 34,391 | 0 | 24 | 0 | 65,6 | 53,2 | 0,47 | 0,46 | 3,1 |
| 02.02.2023 | 2,651 | 0 | 29,066 | 22,916 | 0 | 28,496 | 22,611 | 0 | 24 | 0 | 65,7 | 53,5 | 0,44 | 0,45 | 3 |
| 03.02.2023 | 4,192 | 0 | 44,338 | 34,329 | 0 | 43,459 | 33,868 | 0 | 16 | 8 | 66,1 | 53,8 | 0,47 | 0,44 | 1,6 |
| 04.02.2023 | 4,262 | 0 | 43,493 | 33,236 | 0 | 42,631 | 32,798 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 53,4 | 0,47 | 0,44 | -0,5 |
| 05.02.2023 | 4,509 | 0 | 44,179 | 32,917 | 0 | 43,304 | 32,481 | 0 | 24 | 0 | 66,1 | 53,3 | 0,47 | 0,45 | -1,1 |
| 06.02.2023 | 4,074 | 0 | 42,704 | 33,27 | 0 | 41,86 | 32,835 | 0 | 24 | 0 | 66 | 53,2 | 0,46 | 0,49 | -2,2 |
| 07.02.2023 | 3,842 | 0 | 41,839 | 33,314 | 0 | 41,012 | 32,876 | 0 | 24 | 0 | 66 | 53,2 | 0,47 | 0,45 | -0,5 |
| 08.02.2023 | 3,849 | 0 | 41,807 | 33,279 | 0 | 40,982 | 32,845 | 0 | 24 | 0 | 66 | 53,1 | 0,47 | 0,48 | 1,4 |
| 09.02.2023 | 4,071 | 0 | 42,466 | 32,951 | 0 | 41,628 | 32,521 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 53,1 | 0,46 | 0,47 | 0,3 |
| 10.02.2023 | 3,782 | 0 | 41,443 | 33,082 | 0 | 40,629 | 32,652 | 0 | 24 | 0 | 65,7 | 52,9 | 0,47 | 0,45 | -0,8 |
| 11.02.2023 | 4,02 | 0 | 42,209 | 32,687 | 0 | 41,388 | 32,262 | 0 | 24 | 0 | 65,6 | 52,9 | 0,47 | 0,48 | 1,9 |
| 12.02.2023 | 4,349 | 0 | 43,285 | 32,343 | 0 | 42,449 | 31,929 | 0 | 24 | 0 | 65,1 | 52,5 | 0,46 | 0,45 | 3,4 |
| 13.02.2023 | 4,119 | 0 | 42,469 | 32,562 | 0 | 41,634 | 32,135 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 53,1 | 0,47 | 0,47 | 0,4 |
| 14.02.2023 | 3,825 | 0 | 41,338 | 32,662 | 0 | 40,524 | 32,236 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 53,1 | 0,47 | 0,44 | 4,9 |
| 15.02.2023 | 4,035 | 0 | 42,011 | 32,41 | 0 | 41,182 | 31,984 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 53,3 | 0,47 | 0,47 | 3,3 |
| 16.02.2023 | 3,751 | 0 | 40,961 | 32,59 | 0 | 40,158 | 32,168 | 0 | 24 | 0 | 65,7 | 52,9 | 0,47 | 0,47 | 2,9 |
| 17.02.2023 | 3,713 | 0 | 40,68 | 32,509 | 0 | 39,878 | 32,084 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 53,1 | 0,47 | 0,49 | 2,2 |
| 18.02.2023 | 3,921 | 0 | 41,438 | 32,244 | 0 | 40,627 | 31,824 | 0 | 24 | 0 | 65,6 | 52,9 | 0,47 | 0,47 | 4,5 |
| 19.02.2023 | 4,348 | 0 | 42,929 | 31,581 | 0 | 42,1 | 31,172 | 0 | 24 | 0 | 65,2 | 53 | 0,47 | 0,49 | 5,6 |
| 20.02.2023 | 3,972 | 0 | 41,339 | 31,93 | 0 | 40,527 | 31,515 | 0 | 24 | 0 | 65,8 | 53 | 0,47 | 0,48 | 3,1 |
| 21.02.2023 | 3,69 | 0 | 40,245 | 32,044 | 0 | 39,455 | 31,628 | 0 | 24 | 0 | 65,7 | 52,9 | 0,47 | 0,47 | 2,8 |
| 22.02.2023 | 3,93 | 0 | 40,899 | 31,693 | 0 | 40,093 | 31,281 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 53,1 | 0,47 | 0,48 | - |
| 23.02.2023 | 3,953 | 0 | 40,619 | 31,284 | 0 | 39,819 | 30,877 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 53 | 0,46 | 0,47 | - |
| Итого: | 123,824 | 0 | 1310,089 | 1021,181 | 0 | 1284,294 | 1007,776 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 29,575 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 736

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.01.2023 | 3099,663 | 25846,687 | 17635,029 | 0 | 25350,025 | 17432,805 | 0 | 20424 | 1096 |
| 23.02.2023 | 3223,488 | 27156,772 | 18656,209 | 0 | 26634,318 | 18440,583 | 0 | 21160 | 1104 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2023 11:58:34